Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 2А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1114169
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1147582
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1147508
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.04.2025	71.69	48.08	23.61	27.09	27.66	-2.07	0.64	0.64	0.64	24.00	0.00		
02.04.2025	67.46	43.31	24.15	22.67	23.14	-2.07	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00		
03.04.2025	68.12	43.44	24.68	22.68	23.17	-2.13	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00		
04.04.2025	67.85	42.64	25.21	21.78	22.26	-2.19	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00		
05.04.2025	68.15	43.96	24.19	23.71	24.21	-2.09	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00		
06.04.2025	67.44	42.51	24.93	21.68	22.15	-2.17	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00		
07.04.2025	66.48	40.95	25.53	20.48	20.94	-2.24	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00		
08.04.2025	68.17	43.63	24.54	23.64	24.16	-2.16	0.58	0.58	0.58	24.00	0.00		
09.04.2025	68.58	44.61	23.97	24.31	24.83	-2.13	0.58	0.58	0.58	24.00	0.00		
10.04.2025	67.47	41.66	25.81	20.33	20.81	-2.34	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
11.04.2025	68.51	42.07	26.44	20.77	21.28	-2.43	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00	*	1
12.04.2025	68.73	43.05	25.68	22.15	22.67	-2.33	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00		
13.04.2025	68.36	43.26	25.10	22.90	23.42	-2.26	0.58	0.58	0.58	24.00	0.00		
14.04.2025	68.72	44.29	24.43	24.48	25.02	-2.19	0.60	0.60	0.60	24.00	0.00		
15.04.2025	69.35	45.33	24.02	25.29	25.85	-2.19	0.61	0.61	0.61	24.00	0.00		
16.04.2025	68.45	44.13	24.32	23.41	23.93	-2.21	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00		
17.04.2025	67.92	42.35	25.57	21.33	21.83	-2.30	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00		
18.04.2025	67.38	41.34	26.04	12.00	12.44	-3.59	0.30	0.30	0.30	23.44	0.56	*	0,1,2
19.04.2025	68.82	44.47	24.35	23.83	24.37	-2.24	0.58	0.58	0.58	23.97	0.03	*	0,1
20.04.2025	68.98	44.94	24.04	23.23	23.77	-2.29	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00		
21.04.2025	67.59	41.87	25.72	20.46	20.97	-2.46	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
22.04.2025	69.50	46.00	23.50	24.96	25.54	-2.29	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00		
23.04.2025	69.22	42.98	26.24	20.91	21.45	-2.54	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00		
24.04.2025	70.18	44.88	25.30	22.52	23.07	-2.43	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00		
25.04.2025	69.64	44.51	25.13	22.00	22.54	-2.44	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00		
26.04.2025	68.65	43.42	25.23	21.08	21.60	-2.45	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
27.04.2025	67.99	41.70	26.29	18.99	19.48	-2.57	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
28.04.2025	68.13	39.19	28.94	16.67	17.15	-2.84	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
29.04.2025	69.83	41.16	28.67	18.53	19.05	-2.76	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
30.04.2025	68.97	42.33	26.64	20.59	21.11	-2.48	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00		
Средние:	68.54	43.27	25.28	---	---	-2.36	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	654.46	669.89	---	16.48	16.48	16.48	719.41	0.59		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	61495.80	60396.16	2041.71	2041.71	2041.71	103455.46	2009.88
30.04.2025	62150.26	61066.05	2058.19	2058.19	2058.19	104174.86	2010.47
Итого:	654.46	669.89	16.48	16.48	16.48	719.41	0.59

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации