Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 4 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ" 2эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130482
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 281892	КТСП-Н SN 9227г
Обратка:	ПРЭМ SN 281830	КТСП-Н SN 9227х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	72.07	49.48	22.59	15.56	15.78	-1.41	15.20	15.60	-2.58	-0.40	0.00	0.00	0.343	24.0	0.0	
02.04.2025	67.81	44.43	23.38	12.99	13.22	-1.75	12.71	13.09	-2.90	-0.37	0.00	0.00	0.297	24.0	0.0	
03.04.2025	68.43	44.11	24.32	13.00	13.22	-1.67	12.73	13.10	-2.91	-0.38	0.00	0.00	0.309	24.0	0.0	
04.04.2025	68.14	43.21	24.93	12.49	12.71	-1.70	12.22	12.59	-2.93	-0.36	0.00	0.00	0.304	24.0	0.0	
05.04.2025	68.49	44.70	23.79	13.63	13.85	-1.62	13.34	13.71	-2.78	-0.38	0.00	0.00	0.317	24.0	0.0	
06.04.2025	67.71	43.17	24.54	12.41	12.62	-1.71	12.15	12.51	-2.93	-0.36	0.00	0.00	0.298	24.0	0.0	
07.04.2025	66.73	41.53	25.20	11.72	11.93	-1.76	11.48	11.83	-2.99	-0.35	0.00	0.00	0.289	24.0	0.0	
08.04.2025	68.51	44.13	24.38	13.57	13.79	-1.59	13.28	13.66	-2.83	-0.38	0.00	0.00	0.323	24.0	0.0	
09.04.2025	68.96	45.20	23.76	13.94	14.16	-1.58	13.64	14.02	-2.77	-0.38	0.00	0.00	0.324	24.0	0.0	
10.04.2025	67.72	41.90	25.82	11.61	11.81	-1.70	11.37	11.71	-2.96	-0.34	0.00	0.00	0.293	24.0	0.0	
11.04.2025	68.75	42.52	26.23	11.88	12.07	-1.57	11.63	11.96	-2.86	-0.34	0.00	0.00	0.304	24.0	0.0	
12.04.2025	69.02	43.73	25.29	12.67	12.87	-1.55	12.40	12.75	-2.82	-0.35	0.00	0.00	0.313	24.0	0.0	
13.04.2025	68.64	44.02	24.62	13.09	13.31	-1.61	12.81	13.19	-2.88	-0.38	0.00	0.00	0.315	24.0	0.0	
14.04.2025	69.08	44.85	24.23	14.02	14.25	-1.58	13.72	14.11	-2.77	-0.39	0.00	0.00	0.332	24.0	0.0	
15.04.2025	69.73	46.03	23.70	14.48	14.71	-1.56	14.17	14.56	-2.75	-0.40	0.00	0.00	0.335	24.0	0.0	
16.04.2025	68.78	44.94	23.84	13.38	13.61	-1.68	13.09	13.47	-2.86	-0.38	0.00	0.00	0.312	24.0	0.0	
17.04.2025	68.19	43.13	25.06	12.19	12.41	-1.76	11.94	12.30	-2.99	-0.36	0.00	0.00	0.299	24.0	0.0	
18.04.2025	67.57	43.11	24.46	12.33	12.55	-1.76	12.07	12.43	-2.94	-0.36	0.00	0.00	0.295	24.0	0.0	
19.04.2025	69.22	45.69	23.53	13.51	13.73	-1.59	13.22	13.59	-2.78	-0.37	0.00	0.00	0.311	24.0	0.0	
20.04.2025	69.30	46.38	22.92	13.14	13.36	-1.65	12.86	13.22	-2.79	-0.36	0.00	0.00	0.294	24.0	0.0	
21.04.2025	67.88	43.26	24.62	11.62	11.83	-1.77	11.37	11.72	-3.01	-0.35	0.00	0.00	0.280	24.0	0.0	
22.04.2025	69.88	47.30	22.58	14.19	14.42	-1.57	13.88	14.26	-2.73	-0.38	0.00	0.00	0.313	24.0	0.0	
23.04.2025	69.51	44.18	25.33	11.95	12.15	-1.67	11.69	12.04	-2.97	-0.35	0.00	0.00	0.296	24.0	0.0	
24.04.2025	70.52	46.30	24.22	12.86	13.07	-1.57	12.57	12.93	-2.81	-0.36	0.00	0.00	0.304	24.0	0.0	
25.04.2025	69.97	46.10	23.87	12.56	12.76	-1.60	12.28	12.63	-2.81	-0.35	0.00	0.00	0.293	24.0	0.0	
26.04.2025	68.94	44.97	23.97	12.03	12.23	-1.64	11.77	12.11	-2.86	-0.34	0.00	0.00	0.282	24.0	0.0	
27.04.2025	68.20	42.92	25.28	10.82	11.01	-1.70	10.59	10.91	-2.94	-0.32	0.00	0.00	0.268	24.0	0.0	
28.04.2025	68.22	40.34	27.88	9.53	9.69	-1.73	9.32	9.62	-3.12	-0.30	0.00	0.00	0.259	24.0	0.0	
29.04.2025	69.94	42.07	27.87	10.63	10.80	-1.60	10.39	10.71	-3.00	-0.32	0.00	0.00	0.289	24.0	0.0	
30.04.2025	69.24	43.13	26.11	11.80	11.99	-1.57	11.54	11.88	-2.89	-0.34	0.00	0.00	0.301	24.0	0.0	
Средние:	68.84	44.23	24.61	---	---	-1.64	---	---	-2.87	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	379.63	385.89	---	371.42	382.21	---	-10.79	---	---	9.090	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	6195.74	6207.52	6027.81	6145.53	-117.72	194.099	18802.0	0.0
30.04.2025	6575.38	6593.42	6399.24	6527.74	-128.51	203.189	19522.0	0.0
Итого:	379.63	385.89	371.42	382.21	-10.79	9.090	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации