Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 37 (2.1 МКД (УК "Профком") (Аварийный))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1114027
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	т	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	72.06	51.14	0.00	20.92	17.97	17.47	0.00	2.82	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
02.04.2025	67.91	46.34	0.00	21.57	15.15	14.77	0.00	2.53	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
03.04.2025	68.50	46.36	0.00	22.14	15.18	14.64	0.00	3.61	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
04.04.2025	68.22	45.57	0.00	22.65	14.62	14.22	0.00	2.83	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
05.04.2025	68.60	46.89	0.00	21.71	15.86	15.42	0.00	2.83	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
06.04.2025	67.80	45.40	0.00	22.40	14.53	14.12	0.00	2.83	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
07.04.2025	66.81	43.87	0.00	22.94	13.72	13.19	0.00	3.93	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
08.04.2025	68.55	46.58	0.00	21.97	15.70	15.23	0.00	3.04	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
09.04.2025	69.01	47.24	0.00	21.77	16.12	15.59	0.00	3.29	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
10.04.2025	67.80	44.39	0.00	23.41	13.62	13.16	0.00	3.48	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
11.04.2025	68.80	44.94	0.00	23.86	13.88	13.36	0.00	3.77	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
12.04.2025	69.01	45.90	0.00	23.11	14.71	14.15	0.00	3.91	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
13.04.2025	68.64	46.05	0.00	22.59	15.17	14.56	0.00	4.14	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
14.04.2025	69.02	47.10	0.00	21.92	16.16	15.74	0.00	2.68	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
15.04.2025	69.65	48.08	0.00	21.57	16.68	16.24	0.00	2.63	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
16.04.2025	68.77	46.87	0.00	21.90	15.48	15.01	0.00	3.04	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
17.04.2025	68.22	45.02	0.00	23.20	14.17	13.74	0.00	3.05	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
18.04.2025	67.86	45.13	0.00	22.73	14.29	13.83	0.00	3.26	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
19.04.2025	69.35	47.48	0.00	21.87	15.55	15.03	0.00	3.39	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
20.04.2025	69.41	48.06	0.00	21.35	15.19	14.71	0.00	3.18	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
21.04.2025	68.02	45.04	0.00	22.98	13.50	12.92	0.00	4.35	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
22.04.2025	69.95	48.83	0.00	21.12	16.28	15.77	0.00	3.19	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
23.04.2025	69.62	45.66	0.00	23.96	13.82	13.31	0.00	3.76	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
24.04.2025	70.62	47.57	0.00	23.05	14.80	14.30	0.00	3.50	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
25.04.2025	70.08	47.27	0.00	22.81	14.50	13.95	0.00	3.91	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
26.04.2025	69.06	46.29	0.00	22.77	13.94	13.50	0.00	3.19	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
27.04.2025	68.32	44.19	0.00	24.13	12.65	12.15	0.00	4.05	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
28.04.2025	68.32	41.57	0.00	26.75	11.26	10.76	0.00	4.50	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00	
29.04.2025	70.03	43.54	0.00	26.49	12.39	11.77	0.00	5.17	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
30.04.2025	69.25	44.89	0.00	24.36	13.65	13.25	0.00	3.01	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
Средние:	68.91	46.11	0.00	22.80	---	---	---	3.43	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	440.51	425.83	0.00	---	10.02	10.02	10.02	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	38615.59	37252.65	0.00	1208.07	1208.07	1208.07	109944.25	725.44
30.04.2025	39056.10	37678.48	0.00	1218.09	1218.09	1218.09	110664.25	725.44
Итого:	440.51	425.83	0.00	10.02	10.02	10.02	720.00	0.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____