Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 325571	КТСП-Н SN 23295г
Обратка:	ПРЭМ SN 325327	КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	73.95	51.40	22.55	87.94	84.47	4.03	85.78	83.40	2.82	2.38	0.00	0.00	1.934	24.0	0.0	
02.04.2025	69.66	44.95	24.71	71.95	69.18	3.92	70.36	68.50	2.67	1.86	0.00	0.00	1.736	24.0	0.0	
03.04.2025	69.98	45.58	24.40	70.87	68.16	3.90	69.30	67.48	2.66	1.82	0.00	0.00	1.689	24.0	0.0	
04.04.2025	69.45	44.69	24.76	69.24	66.58	3.91	67.72	65.94	2.67	1.78	0.00	0.00	1.675	24.0	0.0	
05.04.2025	69.98	47.27	22.71	80.65	77.84	3.55	78.85	77.00	2.38	1.86	0.00	0.00	1.789	24.0	0.0	
06.04.2025	69.28	44.21	25.07	73.44	70.75	3.73	71.84	70.08	2.47	1.76	0.00	0.00	1.800	24.0	0.0	
07.04.2025	68.35	43.71	24.64	68.36	65.83	3.78	66.91	65.22	2.56	1.69	0.00	0.00	1.647	24.0	0.0	
08.04.2025	70.09	45.93	24.16	78.22	75.47	3.58	76.47	74.70	2.35	1.78	0.00	0.00	1.846	24.0	0.0	
09.04.2025	70.20	46.49	23.71	77.39	74.69	3.54	75.66	73.91	2.33	1.74	0.00	0.00	1.792	24.0	0.0	
10.04.2025	69.15	43.05	26.10	63.39	60.97	3.89	62.01	60.42	2.60	1.59	0.00	0.00	1.616	24.0	0.0	
11.04.2025	70.36	44.25	26.11	66.02	63.55	3.81	64.54	62.95	2.49	1.59	0.00	0.00	1.683	24.0	0.0	
12.04.2025	70.51	45.35	25.16	70.89	68.34	3.67	69.30	67.66	2.38	1.63	0.00	0.00	1.742	24.0	0.0	
13.04.2025	70.07	44.76	25.31	75.15	72.52	3.56	73.47	71.82	2.28	1.66	0.00	0.00	1.858	24.0	0.0	
14.04.2025	70.32	46.58	23.74	79.37	76.73	3.39	77.60	75.93	2.17	1.67	0.00	0.00	1.840	24.0	0.0	
15.04.2025	70.87	47.66	23.21	82.05	79.38	3.31	80.19	78.51	2.11	1.68	0.00	0.00	1.860	24.0	0.0	
16.04.2025	70.03	46.41	23.62	75.58	73.05	3.40	73.90	72.29	2.20	1.61	0.00	0.00	1.744	24.0	0.0	
17.04.2025	69.89	44.53	25.36	69.44	66.98	3.60	67.90	66.34	2.32	1.56	0.00	0.00	1.720	24.0	0.0	
18.04.2025	69.52	45.33	24.19	75.10	72.58	3.42	73.45	71.85	2.20	1.60	0.00	0.00	1.775	24.0	0.0	
19.04.2025	70.96	48.08	22.88	80.42	77.85	3.24	78.58	76.98	2.05	1.60	0.00	0.00	1.797	24.0	0.0	
20.04.2025	70.92	48.02	22.90	77.47	74.98	3.27	75.70	74.14	2.09	1.56	0.00	0.00	1.733	24.0	0.0	
21.04.2025	69.58	45.07	24.51	69.48	67.12	3.46	67.96	66.47	2.22	1.49	0.00	0.00	1.664	24.0	0.0	
22.04.2025	71.21	49.88	21.33	84.50	81.98	3.03	82.56	81.00	1.91	1.57	0.00	0.00	1.759	24.0	0.0	
23.04.2025	70.86	46.01	24.85	74.00	71.56	3.35	72.32	70.83	2.07	1.49	0.00	0.00	1.796	24.0	0.0	
24.04.2025	71.77	48.63	23.14	76.20	73.76	3.25	74.42	72.93	2.03	1.50	0.00	0.00	1.721	24.0	0.0	
25.04.2025	71.22	48.01	23.21	75.62	73.24	3.20	73.88	72.42	2.00	1.46	0.00	0.00	1.713	24.0	0.0	
26.04.2025	70.32	47.04	23.28	71.61	69.30	3.28	70.00	68.56	2.09	1.45	0.00	0.00	1.629	24.0	0.0	
27.04.2025	69.70	43.23	26.47	65.38	63.12	3.50	63.93	62.55	2.19	1.39	0.00	0.00	1.691	24.0	0.0	
28.04.2025	70.21	43.72	26.49	63.40	61.18	3.56	61.98	60.61	2.22	1.36	0.00	0.00	1.640	24.0	0.0	
29.04.2025	71.62	45.96	25.66	70.54	68.19	3.39	68.91	67.50	2.06	1.41	0.00	0.00	1.766	24.0	0.0	
30.04.2025	70.67	47.12	23.55	75.73	73.37	3.17	74.02	72.58	1.96	1.44	0.00	0.00	1.742	24.0	0.0	
Средние:	70.36	46.10	24.26	---	---	3.52	---	---	2.29	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2219.39	2142.72	---	2169.50	2120.57	---	48.93	---	---	52.395	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	51127.84	49861.34	49608.63	49186.29	422.35	1429.194	23072.0	49.0
30.04.2025	53347.22	52004.05	51778.13	51306.85	471.28	1481.589	23792.0	49.0
Итого:	2219.39	2142.72	2169.50	2120.57	48.93	52.395	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации