Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Снайперов ул, д. 9 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 905607
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1019300
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1024147
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	73.23	47.91	25.32	116.57	115.87	0.60	2.96	2.96	2.96	24.00	0.00	
02.04.2025	68.72	41.82	26.90	95.83	95.18	0.68	2.58	2.58	2.58	24.00	0.00	
03.04.2025	69.05	41.40	27.65	93.61	92.96	0.70	2.59	2.59	2.59	24.00	0.00	
04.04.2025	68.50	40.23	28.27	90.05	89.41	0.71	2.55	2.55	2.55	24.00	0.00	
05.04.2025	69.13	43.76	25.37	106.60	105.84	0.72	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
06.04.2025	68.44	40.55	27.89	96.45	95.74	0.74	2.69	2.69	2.69	24.00	0.00	
07.04.2025	67.42	39.35	28.07	88.59	87.91	0.77	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
08.04.2025	69.25	42.96	26.29	102.88	102.09	0.77	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
09.04.2025	69.33	42.13	27.20	102.33	101.46	0.85	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
10.04.2025	68.17	38.82	29.35	82.51	81.80	0.87	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00	
11.04.2025	69.36	39.44	29.92	86.32	85.58	0.86	2.59	2.59	2.59	24.00	0.00	
12.04.2025	69.57	41.49	28.08	93.16	92.35	0.87	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
13.04.2025	69.21	41.37	27.84	98.86	98.00	0.87	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00	
14.04.2025	69.47	42.35	27.12	104.75	103.85	0.87	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
15.04.2025	70.05	44.05	26.00	109.26	108.33	0.86	2.85	2.85	2.85	24.00	0.00	
16.04.2025	69.13	42.33	26.80	99.92	99.04	0.88	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00	
17.04.2025	68.92	40.46	28.46	91.04	90.23	0.89	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
18.04.2025	68.67	42.33	26.34	98.66	97.78	0.89	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
19.04.2025	70.04	43.45	26.59	105.24	104.33	0.87	2.80	2.80	2.80	24.00	0.00	
20.04.2025	70.07	43.42	26.65	97.84	96.97	0.89	2.61	2.61	2.61	24.00	0.00	
21.04.2025	68.56	39.91	28.65	86.21	85.43	0.90	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
22.04.2025	70.36	44.69	25.67	103.56	102.62	0.91	2.66	2.66	2.66	24.00	0.00	
23.04.2025	69.73	39.78	29.95	85.22	84.46	0.89	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
24.04.2025	70.74	41.99	28.75	88.73	87.95	0.89	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
25.04.2025	70.12	42.44	27.68	87.83	87.04	0.91	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00	
26.04.2025	69.29	40.27	29.02	82.99	82.24	0.90	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
27.04.2025	68.53	37.45	31.08	74.97	74.31	0.88	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
28.04.2025	68.92	36.15	32.77	71.84	71.23	0.85	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
29.04.2025	70.50	38.88	31.62	80.75	80.07	0.85	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
30.04.2025	69.56	40.53	29.03	87.10	86.34	0.87	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
Средние:	69.40	41.39	28.01	---	---	0.83	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2809.66	2786.41	---	78.31	78.31	78.31	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	293505.13	292104.71	9836.04	9836.04	9836.04	114736.73	7895.78
30.04.2025	296314.78	294891.12	9914.35	9914.35	9914.35	115456.73	7895.78
Итого:	2809.66	2786.41	78.31	78.31	78.31	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации