Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	43.87	38.37	5.50	458.18	455.00	454.12	451.99	0.47	6.12	5.12	2.503	24.0	0.0	
02.04.2025	46.18	40.31	5.87	458.17	455.02	453.67	451.66	0.44	6.12	5.12	2.668	24.0	0.0	
03.04.2025	44.84	39.17	5.67	458.25	455.24	454.02	452.12	0.42	6.12	5.12	2.580	24.0	0.0	
04.04.2025	45.63	39.66	5.97	458.19	456.19	453.78	452.97	0.18	6.12	5.12	2.714	24.0	0.0	
05.04.2025	45.69	39.72	5.97	458.03	458.44	453.64	455.17	-0.34	6.12	5.12	2.715	24.0	0.0	
06.04.2025	48.22	41.41	6.81	458.35	458.99	453.45	455.41	-0.43	6.12	5.12	3.093	24.0	0.0	
07.04.2025	48.80	41.98	6.82	458.50	458.63	453.46	454.95	-0.33	6.12	5.12	3.100	24.0	0.0	
08.04.2025	44.96	39.12	5.84	457.97	459.81	453.73	456.67	-0.65	6.12	5.12	2.655	24.0	0.0	
09.04.2025	43.67	38.25	5.42	457.78	458.65	453.80	455.66	-0.41	6.12	5.12	2.466	24.0	0.0	
10.04.2025	46.36	40.02	6.34	458.06	459.04	453.53	455.69	-0.47	6.12	5.12	2.883	24.0	0.0	
11.04.2025	46.44	40.18	6.26	457.95	458.90	453.42	455.56	-0.47	6.12	5.12	2.845	24.0	0.0	
12.04.2025	44.88	39.07	5.82	457.66	458.85	453.45	455.75	-0.51	6.12	5.12	2.644	24.0	0.0	
13.04.2025	47.51	40.77	6.75	458.11	459.71	453.35	456.25	-0.64	6.12	5.12	3.065	24.0	0.0	
14.04.2025	46.99	40.51	6.48	458.10	460.38	453.44	456.96	-0.77	6.12	5.12	2.945	24.0	0.0	
15.04.2025	43.74	38.17	5.56	457.63	460.47	453.62	457.49	-0.85	6.12	5.12	2.531	24.0	0.0	
16.04.2025	44.32	38.63	5.69	457.77	460.74	453.65	457.65	-0.88	6.12	5.12	2.586	24.0	0.0	
17.04.2025	46.56	40.23	6.34	458.01	461.46	453.42	458.11	-1.03	6.12	5.12	2.879	24.0	0.0	
18.04.2025	46.00	39.89	6.11	457.71	461.89	453.26	458.59	-1.17	6.12	5.12	2.777	24.0	0.0	
19.04.2025	43.87	38.68	5.19	457.36	462.29	453.31	459.21	-1.29	6.12	5.12	2.360	24.0	0.0	
20.04.2025	43.61	38.35	5.26	457.15	463.89	453.15	460.85	-1.68	6.12	5.12	2.391	24.0	0.0	
21.04.2025	45.83	40.11	5.72	457.54	464.91	453.13	461.55	-1.84	6.12	5.12	2.598	24.0	0.0	
22.04.2025	40.43	36.27	4.16	456.86	462.02	453.50	459.36	-1.28	6.12	5.12	1.894	24.0	0.0	
23.04.2025	44.66	39.15	5.52	457.56	459.06	453.39	455.90	-0.55	6.12	5.12	2.508	24.0	0.0	
24.04.2025	37.29	33.90	3.39	456.92	459.13	454.11	456.89	-0.61	6.12	5.12	1.549	24.0	0.0	
25.04.2025	36.85	33.44	3.41	456.73	459.05	454.02	456.86	-0.62	6.12	5.12	1.557	24.0	0.0	
26.04.2025	36.61	33.28	3.33	456.82	459.62	454.17	457.45	-0.72	6.12	5.12	1.518	24.0	0.0	
27.04.2025	40.73	36.01	4.72	457.10	459.78	453.65	457.19	-0.78	6.12	5.12	2.147	24.0	0.0	
28.04.2025	49.04	42.00	7.04	458.21	460.46	453.11	456.77	-0.80	6.12	5.12	3.198	24.0	0.0	
29.04.2025	46.15	40.05	6.10	457.86	460.96	453.38	457.62	-0.93	6.12	5.12	2.773	24.0	0.0	
30.04.2025	42.08	36.81	5.26	384.87	387.36	381.78	385.05	-0.85	6.12	5.12	2.014	24.0	0.0	
Средние:	44.39	38.78	5.61	---	---	---	---	-0.65	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13659.39	13715.95	13535.53	13623.36	---	---	---	76.156	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	106980.86	108997.48	105628.57	108021.06	0.00	841.224	0.000	0.000	8648.0	3.0
30.04.2025	120640.25	122713.43	119164.10	121644.42	0.00	917.380	0.000	0.000	9368.0	3.0
Итого:	13659.39	13715.95	13535.53	13623.36	0.00	76.156	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2025	61.33	56.56	4.78	53.47	35.50	0.00	52.55	34.97	0.00	40.16	17.57	6.12	5.12	3.00	1.158	24.0	0.0	5.00	
02.04.2025	61.60	56.75	4.85	55.87	35.45	0.00	54.90	34.93	0.00	44.47	19.97	6.12	5.12	3.00	1.301	24.0	0.0	5.00	
03.04.2025	61.69	56.81	4.88	54.00	35.46	0.00	53.06	34.93	0.00	41.20	18.13	6.12	5.12	3.00	1.199	24.0	0.0	5.00	
04.04.2025	61.65	56.70	4.96	53.48	35.45	0.00	52.55	34.92	0.00	40.31	17.63	6.12	5.12	3.00	1.173	24.0	0.0	5.00	
05.04.2025	61.70	56.89	4.81	54.13	36.44	0.00	53.19	35.90	0.00	38.82	17.29	6.12	5.12	3.00	1.154	24.0	0.0	5.00	
06.04.2025	61.80	56.98	4.82	58.23	36.55	0.00	57.21	36.00	0.00	45.51	21.21	6.12	5.12	3.00	1.379	24.0	0.0	5.00	
07.04.2025	61.63	56.63	5.00	53.19	35.56	0.00	52.26	35.03	0.00	39.48	17.23	6.12	5.12	3.00	1.152	24.0	0.0	5.00	
08.04.2025	61.70	56.66	5.05	53.36	35.05	0.00	52.44	34.54	0.00	41.16	17.90	6.12	5.12	3.00	1.190	24.0	0.0	5.00	
09.04.2025	61.75	56.78	4.98	54.15	34.55	0.00	53.21	34.03	0.00	43.96	19.18	6.12	5.12	3.00	1.259	24.0	0.0	5.00	
10.04.2025	61.72	56.62	5.11	53.71	33.96	0.00	52.77	33.46	0.00	44.80	19.31	6.12	5.12	3.00	1.268	24.0	0.0	5.00	
11.04.2025	61.66	56.59	5.08	52.49	34.12	0.00	51.57	33.61	0.00	42.18	17.96	6.12	5.12	3.00	1.190	24.0	0.0	5.00	
12.04.2025	61.80	56.75	5.06	53.49	34.50	0.00	52.56	33.98	0.00	42.94	18.58	6.12	5.12	3.00	1.228	24.0	0.0	5.00	
13.04.2025	61.98	56.81	5.16	56.56	34.20	0.00	55.56	33.69	0.00	49.02	21.88	6.12	5.12	3.00	1.422	24.0	0.0	5.00	
14.04.2025	61.63	56.51	5.11	51.94	33.86	0.00	51.04	33.36	0.00	41.90	17.68	6.12	5.12	3.00	1.173	24.0	0.0	5.00	
15.04.2025	61.74	56.65	5.09	54.51	33.87	0.00	53.56	33.36	0.00	46.48	20.20	6.12	5.12	3.00	1.317	24.0	0.0	5.00	
16.04.2025	61.66	56.52	5.14	52.29	33.79	0.00	51.37	33.29	0.00	42.72	18.08	6.12	5.12	3.00	1.197	24.0	0.0	5.00	
17.04.2025	61.83	56.68	5.16	55.26	33.89	0.00	54.30	33.38	0.00	47.71	20.91	6.12	5.12	3.00	1.362	24.0	0.0	5.00	
18.04.2025	61.67	56.56	5.11	52.43	33.51	0.00	51.52	33.01	0.00	43.79	18.51	6.12	5.12	3.00	1.219	24.0	0.0	5.00	
19.04.2025	61.92	56.92	5.00	54.67	33.94	0.00	53.71	33.43	0.00	46.55	20.28	6.12	5.12	3.00	1.323	24.0	0.0	5.00	
20.04.2025	61.83	56.87	4.96	53.64	33.86	0.00	52.70	33.36	0.00	44.96	19.35	6.12	5.12	3.00	1.266	24.0	0.0	5.00	
21.04.2025	61.84	56.83	5.00	53.47	33.63	0.00	52.54	33.13	0.00	45.31	19.41	6.12	5.12	3.00	1.270	24.0	0.0	5.00	
22.04.2025	61.84	57.00	4.84	54.27	34.53	0.00	53.32	34.01	0.00	44.22	19.31	6.12	5.12	3.00	1.263	24.0	0.0	5.00	
23.04.2025	61.85	56.95	4.90	53.11	34.99	0.00	52.18	34.47	0.00	40.90	17.72	6.12	5.12	3.00	1.177	24.0	0.0	5.00	
24.04.2025	61.91	56.98	4.93	54.32	34.78	0.00	53.37	34.26	0.00	43.62	19.11	6.12	5.12	3.00	1.258	24.0	0.0	5.00	
25.04.2025	61.81	56.97	4.84	52.00	34.73	0.00	51.09	34.21	0.00	39.58	16.88	6.12	5.12	3.00	1.126	24.0	0.0	5.00	
26.04.2025	61.79	56.88	4.91	51.79	34.94	0.00	50.89	34.42	0.00	38.60	16.47	6.12	5.12	3.00	1.105	24.0	0.0	5.00	
27.04.2025	57.16	53.20	3.96	55.90	34.87	0.00	55.06	34.41	0.00	46.15	20.65	6.12	5.12	3.00	1.214	24.0	0.0	5.00	
28.04.2025	61.15	56.22	4.93	52.83	34.34	0.00	51.92	33.83	0.00	42.19	18.09	6.12	5.12	3.00	1.184	24.0	0.0	5.00	
29.04.2025	61.38	56.31	5.07	53.73	34.00	0.00	52.81	33.50	0.00	44.73	19.30	6.12	5.12	3.00	1.259	24.0	0.0	5.00	
30.04.2025	60.69	55.77	4.92	50.90	33.87	0.00	50.04	33.38	0.00	39.92	16.65	6.12	5.12	3.00	1.093	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.52	56.58	4.95	---	---	---	---	---	---	43.11	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1613.20	1038.18	0.00	1585.24	1022.80	0.00	---	562.44	---	---	---	36.879	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	20011.38	9768.18	0.00	19708.32	9630.29	0.00	10078.04	496.426	0.000	0.000	8651.0	0.0
30.04.2025	21624.58	10806.36	0.00	21293.56	10653.08	0.00	10640.48	533.305	0.000	0.000	9371.0	0.0
Итого:	1613.20	1038.18	0.00	1585.24	1022.80	0.00	562.44	36.879	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____