Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 62 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130477
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275789	КТСП-Н SN 9239г
Обратка:	ПРЭМ SN 277244	КТСП-Н SN 9239х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	73.34	49.35	23.99	38.78	37.85	2.42	37.84	37.41	1.16	0.44	0.00	0.00	0.907	24.0	0.0	
02.04.2025	68.92	43.92	25.00	30.98	30.27	2.32	30.31	29.99	1.06	0.32	0.00	0.00	0.757	24.0	0.0	
03.04.2025	69.10	43.94	25.16	31.05	30.34	2.31	30.37	30.06	1.05	0.32	0.00	0.00	0.763	24.0	0.0	
04.04.2025	68.37	42.66	25.71	29.56	28.89	2.27	28.92	28.64	0.99	0.28	0.00	0.00	0.743	24.0	0.0	
05.04.2025	68.99	43.97	25.02	31.95	31.26	2.19	31.26	30.97	0.94	0.29	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	
06.04.2025	68.26	42.04	26.22	28.34	27.74	2.14	27.74	27.51	0.84	0.23	0.00	0.00	0.726	24.0	0.0	
07.04.2025	67.19	40.08	27.11	25.84	25.34	1.98	25.31	25.14	0.67	0.17	0.00	0.00	0.685	24.0	0.0	
08.04.2025	69.24	43.35	25.89	30.75	30.14	2.01	30.08	29.86	0.72	0.22	0.00	0.00	0.778	24.0	0.0	
09.04.2025	69.30	44.47	24.83	32.46	31.81	2.03	31.75	31.50	0.79	0.25	0.00	0.00	0.788	24.0	0.0	
10.04.2025	67.98	40.87	27.11	25.94	25.42	2.04	25.39	25.21	0.72	0.18	0.00	0.00	0.688	24.0	0.0	
11.04.2025	69.30	41.48	27.82	26.71	26.18	1.99	26.13	25.97	0.61	0.16	0.00	0.00	0.726	24.0	0.0	
12.04.2025	69.59	42.80	26.79	29.20	28.62	2.01	28.55	28.36	0.68	0.19	0.00	0.00	0.764	24.0	0.0	
13.04.2025	69.09	42.83	26.26	29.82	29.22	2.05	29.17	28.96	0.74	0.21	0.00	0.00	0.765	24.0	0.0	
14.04.2025	69.31	43.65	25.66	31.95	31.29	2.07	31.25	31.01	0.78	0.24	0.00	0.00	0.801	24.0	0.0	
15.04.2025	69.99	45.22	24.77	34.40	33.70	2.06	33.63	33.36	0.81	0.27	0.00	0.00	0.832	24.0	0.0	
16.04.2025	69.16	44.20	24.96	32.00	31.36	2.02	31.30	31.06	0.78	0.24	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	
17.04.2025	68.94	42.22	26.72	27.89	27.32	2.09	27.29	27.08	0.77	0.21	0.00	0.00	0.728	24.0	0.0	
18.04.2025	68.61	42.70	25.91	29.19	28.60	2.02	28.56	28.35	0.74	0.21	0.00	0.00	0.739	24.0	0.0	
19.04.2025	70.21	45.44	24.77	33.00	32.37	1.93	32.26	32.05	0.67	0.22	0.00	0.00	0.798	24.0	0.0	
20.04.2025	70.20	45.71	24.49	32.18	31.56	1.95	31.47	31.24	0.71	0.22	0.00	0.00	0.769	24.0	0.0	
21.04.2025	68.52	42.54	25.98	27.62	27.08	1.97	27.02	26.84	0.69	0.19	0.00	0.00	0.701	24.0	0.0	
22.04.2025	70.47	47.09	23.38	35.16	34.48	1.97	34.37	34.11	0.76	0.26	0.00	0.00	0.803	24.0	0.0	
23.04.2025	69.42	43.13	26.29	27.95	27.39	2.05	27.34	27.14	0.73	0.20	0.00	0.00	0.718	24.0	0.0	
24.04.2025	70.63	45.56	25.07	31.19	30.56	2.05	30.49	30.25	0.78	0.24	0.00	0.00	0.764	24.0	0.0	
25.04.2025	70.15	45.11	25.04	30.44	29.84	2.01	29.77	29.54	0.75	0.22	0.00	0.00	0.745	24.0	0.0	
26.04.2025	69.34	43.95	25.39	28.63	28.07	1.98	28.00	27.81	0.70	0.20	0.00	0.00	0.710	24.0	0.0	
27.04.2025	68.49	41.80	26.69	25.00	24.50	2.00	24.46	24.29	0.69	0.17	0.00	0.00	0.652	24.0	0.0	
28.04.2025	68.69	38.29	30.40	20.22	19.80	2.10	19.78	19.66	0.64	0.13	0.00	0.00	0.601	24.0	0.0	
29.04.2025	70.06	40.20	29.86	23.45	22.96	2.13	22.93	22.78	0.66	0.15	0.00	0.00	0.684	24.0	0.0	
30.04.2025	69.38	41.94	27.44	27.14	26.59	2.05	26.54	26.36	0.68	0.18	0.00	0.00	0.727	24.0	0.0	
Средние:	69.34	43.35	25.99	---	---	2.07	---	---	0.78	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	888.78	870.51	---	869.29	862.48	---	6.81	---	---	22.420	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	2878.65	2784.61	2788.51	2754.10	34.41	102.676	2316.0	118.0
30.04.2025	3767.43	3655.12	3657.80	3616.58	41.22	125.096	3036.0	118.0
Итого:	888.78	870.51	869.29	862.48	6.81	22.420	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации