Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик давления: | Датчик температуры: |
|---|---|---|---|
| Подача: | ПРИМ SN 504426 | "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563 | КТПТР-05 SN 8397 |
| Обратка: | ПРИМ SN 502702 | | КТПТР-05 SN 8397А |
| Подача, горячая вода: | | | |
| Обратка, горячая вода: | | | |

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

| Дата | T1 | T2 | T3 | T4 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | P1 | Qt1 | Qt2 | dQt | tm1 | ts1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | МПа | Гкал | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 01.04.2025 | 67.94 | 46.26 | 67.20 | 39.03 | 21.68 | 2.63 | 2.60 | 61.76 | 61.78 | 0.45 | 1.318 | 1.748 | -0.429 | 24.0 | 24.0 |
| 02.04.2025 | 68.01 | 45.10 | 67.63 | 38.58 | 22.92 | 2.35 | 2.34 | 55.21 | 55.64 | 0.44 | 1.256 | 1.590 | -0.335 | 24.0 | 24.0 |
| 03.04.2025 | 68.22 | 45.51 | 67.88 | 40.21 | 22.71 | 2.69 | 2.68 | 63.24 | 63.58 | 0.44 | 1.398 | 1.743 | -0.345 | 24.0 | 24.0 |
| 04.04.2025 | 68.50 | 45.74 | 68.18 | 42.16 | 22.76 | 2.98 | 2.93 | 70.07 | 69.71 | 0.44 | 1.564 | 1.823 | -0.260 | 24.0 | 24.0 |
| 05.04.2025 | 68.44 | 45.52 | 68.11 | 42.70 | 22.92 | 2.97 | 2.91 | 69.78 | 69.17 | 0.43 | 1.581 | 1.774 | -0.193 | 24.0 | 24.0 |
| 06.04.2025 | 68.34 | 45.43 | 68.00 | 40.91 | 22.91 | 2.80 | 2.74 | 65.80 | 65.17 | 0.44 | 1.474 | 1.783 | -0.310 | 24.0 | 24.0 |
| 07.04.2025 | 68.52 | 46.08 | 68.20 | 42.59 | 22.44 | 3.16 | 3.10 | 74.31 | 73.56 | 0.43 | 1.642 | 1.911 | -0.269 | 24.0 | 24.0 |
| 08.04.2025 | 68.77 | 45.30 | 68.45 | 43.07 | 23.47 | 3.09 | 3.04 | 72.68 | 72.16 | 0.44 | 1.682 | 1.843 | -0.162 | 24.0 | 24.0 |
| 09.04.2025 | 68.31 | 45.14 | 67.99 | 41.62 | 23.18 | 2.73 | 2.71 | 64.22 | 64.50 | 0.45 | 1.471 | 1.687 | -0.216 | 24.0 | 24.0 |
| 10.04.2025 | 68.18 | 44.77 | 67.84 | 39.99 | 23.41 | 2.59 | 2.57 | 60.97 | 60.99 | 0.44 | 1.393 | 1.700 | -0.306 | 24.0 | 24.0 |
| 11.04.2025 | 68.64 | 45.90 | 68.33 | 42.50 | 22.74 | 3.07 | 3.02 | 72.03 | 71.84 | 0.42 | 1.611 | 1.864 | -0.252 | 24.0 | 24.0 |
| 12.04.2025 | 68.52 | 45.08 | 68.20 | 41.99 | 23.44 | 2.83 | 2.79 | 66.55 | 66.42 | 0.42 | 1.548 | 1.742 | -0.194 | 24.0 | 24.0 |
| 13.04.2025 | 68.30 | 45.39 | 67.97 | 41.10 | 22.91 | 2.84 | 2.81 | 66.64 | 66.77 | 0.42 | 1.500 | 1.795 | -0.295 | 24.0 | 24.0 |
| 14.04.2025 | 68.93 | 46.11 | 68.62 | 43.27 | 22.82 | 3.28 | 3.22 | 76.94 | 76.40 | 0.44 | 1.733 | 1.956 | -0.223 | 24.0 | 24.0 |
| 15.04.2025 | 69.14 | 45.93 | 68.83 | 42.65 | 23.22 | 3.07 | 3.02 | 71.99 | 71.76 | 0.45 | 1.654 | 1.888 | -0.234 | 24.0 | 24.0 |
| 16.04.2025 | 68.25 | 45.82 | 67.87 | 39.16 | 22.43 | 2.49 | 2.46 | 58.52 | 58.35 | 0.46 | 1.301 | 1.668 | -0.368 | 24.0 | 24.0 |
| 17.04.2025 | 68.00 | 45.33 | 67.63 | 39.19 | 22.68 | 2.70 | 2.65 | 63.53 | 62.92 | 0.45 | 1.399 | 1.801 | -0.402 | 24.0 | 24.0 |
| 18.04.2025 | 68.70 | 46.29 | 68.37 | 41.53 | 22.41 | 3.10 | 3.05 | 72.89 | 72.34 | 0.43 | 1.598 | 1.959 | -0.361 | 24.0 | 24.0 |
| 19.04.2025 | 68.47 | 45.43 | 68.13 | 40.43 | 23.04 | 2.70 | 2.67 | 63.34 | 63.48 | 0.44 | 1.427 | 1.749 | -0.322 | 24.0 | 24.0 |
| 20.04.2025 | 66.81 | 48.48 | 47.43 | 36.17 | 18.33 | 1.70 | 1.69 | 40.09 | 40.22 | 0.45 | 0.746 | 0.575 | 0.171 | 24.0 | 24.0 |
| 21.04.2025 | 67.43 | 47.66 | 59.48 | 37.66 | 19.78 | 2.47 | 2.42 | 57.98 | 57.52 | 0.45 | 1.219 | 1.498 | -0.279 | 24.0 | 24.0 |
| 22.04.2025 | 67.94 | 46.03 | 67.59 | 39.30 | 21.91 | 2.61 | 2.59 | 61.29 | 61.56 | 0.44 | 1.301 | 1.731 | -0.430 | 24.0 | 24.0 |
| 23.04.2025 | 67.03 | 47.46 | 57.28 | 37.32 | 19.57 | 2.13 | 2.11 | 50.13 | 50.05 | 0.45 | 1.038 | 1.188 | -0.150 | 24.0 | 24.0 |
| 24.04.2025 | 68.44 | 45.78 | 68.10 | 41.14 | 22.66 | 2.87 | 2.81 | 67.32 | 66.77 | 0.45 | 1.493 | 1.811 | -0.318 | 24.0 | 24.0 |
| 25.04.2025 | 66.79 | 48.54 | 54.69 | 37.59 | 18.25 | 2.04 | 2.03 | 48.06 | 48.14 | 0.45 | 0.933 | 1.057 | -0.124 | 24.0 | 24.0 |
| 26.04.2025 | 67.40 | 44.89 | 67.01 | 37.47 | 22.51 | 2.18 | 2.15 | 51.28 | 51.08 | 0.43 | 1.119 | 1.520 | -0.401 | 24.0 | 24.0 |
| 27.04.2025 | 67.48 | 44.53 | 67.06 | 37.35 | 22.95 | 2.05 | 2.04 | 48.25 | 48.39 | 0.44 | 1.078 | 1.440 | -0.362 | 24.0 | 24.0 |
| 28.04.2025 | 68.21 | 45.80 | 67.87 | 40.70 | 22.42 | 2.85 | 2.79 | 67.03 | 66.35 | 0.43 | 1.455 | 1.808 | -0.352 | 24.0 | 24.0 |
| 29.04.2025 | 71.40 | 45.64 | 71.03 | 45.03 | 25.75 | 2.99 | 2.92 | 70.11 | 69.36 | 0.44 | 1.799 | 1.823 | -0.024 | 24.0 | 24.0 |
| 30.04.2025 | 69.56 | 46.31 | 69.20 | 42.16 | 23.25 | 2.84 | 2.78 | 66.74 | 65.92 | 0.45 | 1.528 | 1.802 | -0.274 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 68.29 | 45.91 | 66.34 | 40.49 | 22.38 | 2.69 | 2.65 | --- | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1898.78 | 1891.90 | --- | 42.261 | 50.277 | -8.016 | 720.0 | 720.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | Qt_itog2 | dQt_itog | tm1_itog | ts1_itog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 31.03.2025 | 149457.97 | 174236.91 | 5016.209 | 3935.575 | 1080.635 | 69498.6 | 72006.0 |
| 30.04.2025 | 151356.75 | 176128.80 | 5058.471 | 3985.851 | 1072.619 | 70218.6 | 72726.0 |
| Итого: | 1898.78 | 1891.89 | 42.261 | 50.277 | -8.016 | 720.0 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации