Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Формовщиков ул, д. 38 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130364
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 330316 | КТСП-Н SN 9230Г |
| Обратка: | ПРЭМ SN 344405 | КТСП-Н SN 9230х |

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.04.2025 | 70.02 | 45.51 | 24.51 | 42.99 | 42.39 | 1.41 | 42.04 | 41.97 | 0.17 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 1.029 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.04.2025 | 64.00 | 39.52 | 24.48 | 34.63 | 34.17 | 1.33 | 33.98 | 33.92 | 0.18 | 0.06 | 7.00 | 7.00 | 0.831 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.04.2025 | 64.40 | 39.12 | 25.28 | 34.26 | 33.79 | 1.38 | 33.61 | 33.54 | 0.20 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.848 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.04.2025 | 63.60 | 38.92 | 24.68 | 33.48 | 33.03 | 1.35 | 32.86 | 32.79 | 0.21 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.810 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.04.2025 | 64.90 | 41.63 | 23.27 | 38.78 | 38.31 | 1.22 | 38.04 | 38.00 | 0.11 | 0.04 | 7.00 | 7.00 | 0.884 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.04.2025 | 63.87 | 38.64 | 25.23 | 35.42 | 34.94 | 1.35 | 34.76 | 34.70 | 0.18 | 0.06 | 7.00 | 7.00 | 0.876 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.04.2025 | 62.26 | 37.61 | 24.65 | 33.11 | 32.67 | 1.33 | 32.52 | 32.45 | 0.22 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.800 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.04.2025 | 65.15 | 40.33 | 24.82 | 37.59 | 37.10 | 1.33 | 36.87 | 36.81 | 0.17 | 0.06 | 7.00 | 7.00 | 0.914 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.04.2025 | 64.62 | 40.47 | 24.15 | 37.20 | 36.72 | 1.30 | 36.50 | 36.44 | 0.16 | 0.06 | 7.00 | 7.00 | 0.880 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.04.2025 | 63.17 | 36.98 | 26.19 | 30.68 | 30.21 | 1.52 | 30.12 | 30.02 | 0.33 | 0.10 | 7.00 | 7.00 | 0.788 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.04.2025 | 64.56 | 37.97 | 26.59 | 31.84 | 31.35 | 1.55 | 31.23 | 31.14 | 0.31 | 0.10 | 7.00 | 7.00 | 0.829 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.04.2025 | 64.83 | 38.95 | 25.88 | 34.05 | 33.55 | 1.47 | 33.39 | 33.31 | 0.26 | 0.09 | 7.00 | 7.00 | 0.863 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.04.2025 | 64.29 | 39.14 | 25.15 | 36.24 | 35.74 | 1.40 | 35.56 | 35.48 | 0.21 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.893 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.04.2025 | 65.46 | 40.91 | 24.55 | 38.30 | 37.78 | 1.36 | 37.55 | 37.48 | 0.18 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.921 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.04.2025 | 65.97 | 41.87 | 24.10 | 39.56 | 39.03 | 1.33 | 38.78 | 38.71 | 0.17 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.933 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.04.2025 | 64.32 | 40.31 | 24.01 | 36.36 | 35.87 | 1.34 | 35.68 | 35.60 | 0.21 | 0.08 | 7.00 | 7.00 | 0.855 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.04.2025 | 64.14 | 38.94 | 25.20 | 33.56 | 33.05 | 1.53 | 32.93 | 32.81 | 0.35 | 0.12 | 7.00 | 7.00 | 0.829 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.04.2025 | 64.64 | 40.12 | 24.52 | 36.21 | 35.70 | 1.42 | 35.52 | 35.43 | 0.26 | 0.09 | 7.00 | 7.00 | 0.870 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.04.2025 | 66.51 | 41.96 | 24.55 | 38.76 | 38.22 | 1.40 | 37.99 | 37.91 | 0.22 | 0.08 | 7.00 | 7.00 | 0.931 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.04.2025 | 65.84 | 42.45 | 23.39 | 37.55 | 37.04 | 1.35 | 36.81 | 36.73 | 0.23 | 0.08 | 7.00 | 7.00 | 0.860 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.04.2025 | 64.23 | 39.48 | 24.75 | 33.52 | 33.03 | 1.47 | 32.89 | 32.79 | 0.30 | 0.10 | 7.00 | 7.00 | 0.813 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.04.2025 | 66.57 | 43.86 | 22.71 | 40.90 | 40.38 | 1.27 | 40.08 | 40.02 | 0.16 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.909 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.04.2025 | 65.06 | 39.72 | 25.34 | 35.73 | 35.20 | 1.50 | 35.04 | 34.94 | 0.31 | 0.11 | 7.00 | 7.00 | 0.887 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.04.2025 | 66.89 | 41.83 | 25.06 | 36.77 | 36.23 | 1.50 | 36.03 | 35.93 | 0.29 | 0.10 | 7.00 | 7.00 | 0.902 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.04.2025 | 65.61 | 42.31 | 23.30 | 36.38 | 35.87 | 1.40 | 35.67 | 35.57 | 0.27 | 0.10 | 7.00 | 7.00 | 0.830 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.04.2025 | 65.25 | 40.73 | 24.52 | 34.44 | 33.93 | 1.49 | 33.77 | 33.67 | 0.32 | 0.11 | 7.00 | 7.00 | 0.827 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.04.2025 | 63.06 | 38.75 | 24.31 | 31.58 | 31.10 | 1.53 | 31.00 | 30.88 | 0.40 | 0.12 | 7.00 | 7.00 | 0.753 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.04.2025 | 59.83 | 36.06 | 23.77 | 30.91 | 30.45 | 1.50 | 30.40 | 30.26 | 0.45 | 0.14 | 7.00 | 7.00 | 0.721 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.04.2025 | 64.60 | 38.76 | 25.84 | 34.10 | 33.56 | 1.60 | 33.45 | 33.32 | 0.38 | 0.13 | 7.00 | 7.00 | 0.863 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.04.2025 | 64.71 | 39.60 | 25.11 | 36.41 | 35.87 | 1.49 | 35.72 | 35.61 | 0.31 | 0.11 | 7.00 | 7.00 | 0.895 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 64.75 | 40.08 | 24.66 | --- | --- | 1.41 | --- | --- | 0.25 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1071.25 | 1056.26 | --- | 1050.80 | 1048.23 | --- | 2.58 | --- | --- | 25.844 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.03.2025 | 25132.25 | 24599.43 | 24479.71 | 24272.07 | 207.64 | 569.754 | 15250.0 | 0.0 |
| 30.04.2025 | 26203.50 | 25655.68 | 25530.52 | 25320.30 | 210.22 | 595.598 | 15970.0 | 0.0 |
| Итого: | 1071.25 | 1056.26 | 1050.80 | 1048.23 | 2.58 | 25.844 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации