Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306775	КТСП-Н SN 12083г
Обратка:	ПРЭМ SN 307822	КТСП-Н SN 12083х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	71.22	41.93	29.29	105.07	100.85	4.10	102.65	99.98	2.64	2.67	0.00	0.00	3.002	24.0	0.0	
02.04.2025	67.02	36.89	30.13	97.32	93.42	4.09	95.35	92.79	2.72	2.56	0.00	0.00	2.868	24.0	0.0	
03.04.2025	67.71	34.94	32.77	97.68	93.47	4.40	95.59	92.92	2.83	2.67	0.00	0.00	3.130	24.0	0.0	
04.04.2025	67.11	32.70	34.41	89.69	85.66	4.60	87.86	85.20	3.07	2.66	0.00	0.00	3.020	24.0	0.0	
05.04.2025	67.57	38.18	29.39	95.82	91.88	4.20	93.81	91.23	2.79	2.58	0.00	0.00	2.751	24.0	0.0	
06.04.2025	66.97	36.03	30.94	92.91	89.02	4.28	91.00	88.47	2.82	2.53	0.00	0.00	2.812	24.0	0.0	
07.04.2025	66.10	36.11	29.99	92.03	88.26	4.18	90.19	87.70	2.80	2.49	0.00	0.00	2.698	24.0	0.0	
08.04.2025	67.80	38.03	29.77	99.18	95.19	4.11	97.06	94.50	2.67	2.56	0.00	0.00	2.885	24.0	0.0	
09.04.2025	68.07	38.50	29.57	100.26	96.17	4.16	98.12	95.47	2.74	2.65	0.00	0.00	2.899	24.0	0.0	
10.04.2025	67.25	37.19	30.06	96.85	92.84	4.23	94.87	92.23	2.82	2.64	0.00	0.00	2.849	24.0	0.0	
11.04.2025	68.29	38.51	29.78	99.91	95.86	4.14	97.78	95.16	2.72	2.62	0.00	0.00	2.909	24.0	0.0	
12.04.2025	68.29	37.86	30.43	99.75	95.74	4.10	97.63	95.08	2.65	2.55	0.00	0.00	2.967	24.0	0.0	
13.04.2025	67.81	35.17	32.64	94.41	90.29	4.46	92.40	89.73	2.93	2.67	0.00	0.00	3.015	24.0	0.0	
14.04.2025	68.03	35.29	32.74	95.66	91.42	4.53	93.63	90.89	2.97	2.74	0.00	0.00	3.061	24.0	0.0	
15.04.2025	68.64	35.17	33.47	99.90	95.41	4.60	97.75	94.83	3.03	2.92	0.00	0.00	3.267	24.0	0.0	
16.04.2025	67.88	34.27	33.61	98.58	94.17	4.58	96.50	93.63	3.02	2.87	0.00	0.00	3.237	24.0	0.0	
17.04.2025	67.68	31.75	35.93	97.15	92.64	4.75	95.11	92.21	3.10	2.90	0.00	0.00	3.412	24.0	0.0	
18.04.2025	67.40	31.66	35.74	99.32	94.66	4.80	97.23	94.18	3.19	3.05	0.00	0.00	3.471	24.0	0.0	
19.04.2025	68.37	31.62	36.75	100.00	95.25	4.87	97.86	94.79	3.19	3.07	0.00	0.00	3.592	24.0	0.0	
20.04.2025	68.60	31.97	36.63	97.32	92.76	4.80	95.25	92.31	3.13	2.94	0.00	0.00	3.485	24.0	0.0	
21.04.2025	67.33	33.35	33.98	95.90	91.60	4.59	93.87	91.12	2.97	2.75	0.00	0.00	3.184	24.0	0.0	
22.04.2025	69.03	35.35	33.68	101.39	96.94	4.49	99.20	96.35	2.91	2.85	0.00	0.00	3.336	24.0	0.0	
23.04.2025	68.37	40.70	27.67	95.20	91.61	3.84	93.19	90.89	2.50	2.30	0.00	0.00	2.575	24.0	0.0	
24.04.2025	69.43	40.23	29.20	92.79	89.28	3.86	90.77	88.58	2.44	2.19	0.00	0.00	2.652	24.0	0.0	
25.04.2025	69.06	41.73	27.33	96.81	93.13	3.87	94.72	92.34	2.54	2.38	0.00	0.00	2.585	24.0	0.0	
26.04.2025	68.24	38.82	29.42	95.21	91.52	3.95	93.19	90.85	2.54	2.34	0.00	0.00	2.736	24.0	0.0	
27.04.2025	67.60	41.76	25.84	94.52	90.91	3.89	92.55	90.09	2.69	2.46	0.00	0.00	2.390	24.0	0.0	
28.04.2025	68.22	45.67	22.55	97.73	94.14	3.74	95.66	93.20	2.61	2.46	0.00	0.00	2.152	24.0	0.0	
29.04.2025	69.72	46.89	22.83	102.51	98.73	3.76	100.23	97.76	2.50	2.47	0.00	0.00	2.286	24.0	0.0	
30.04.2025	68.41	44.41	24.00	102.97	99.09	3.84	100.80	98.21	2.60	2.59	0.00	0.00	2.417	24.0	0.0	
Средние:	68.11	37.42	30.68	---	---	4.26	---	---	2.80	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2923.84	2801.91	---	2861.82	2782.69	---	79.13	---	---	87.643	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	76943.61	74457.10	75037.31	73671.78	1365.53	2085.839	25269.0	2561.0
30.04.2025	79867.45	77259.01	77899.13	76454.47	1444.66	2173.482	25989.0	2561.0
Итого:	2923.84	2801.91	2861.82	2782.69	79.13	87.643	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации