

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Архитектора Связьева ул, д. 52 (ООО "ПРОФКОМ" (ПМУП ГКТХ))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1102093
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.05.2025	44.38	34.50	54.75	9.88	156.84	153.23	7.30	1.56	0.36	1.92	24.00	0.00	
02.05.2025	46.28	35.34	55.68	10.94	154.05	150.56	8.68	1.69	0.44	2.13	24.00	0.00	
03.05.2025	41.46	33.06	54.23	8.40	154.33	150.78	6.47	1.31	0.32	1.62	24.00	0.00	
04.05.2025	40.23	32.11	56.04	8.12	152.91	149.43	8.38	1.25	0.43	1.68	24.00	0.00	
05.05.2025	36.66	30.55	55.21	6.11	154.46	150.91	6.90	0.96	0.35	1.30	24.00	0.00	
06.05.2025	36.82	31.12	55.26	5.70	163.39	159.63	7.42	0.94	0.37	1.32	24.00	0.00	
07.05.2025	39.40	32.21	54.51	7.19	157.18	153.64	6.63	1.14	0.33	1.47	24.00	0.00	
08.05.2025	38.46	32.28	55.98	6.18	163.35	159.65	8.13	1.02	0.41	1.44	24.00	0.00	
09.05.2025	39.23	32.39	55.33	6.84	157.93	154.42	7.42	1.09	0.37	1.46	24.00	0.00	
10.05.2025	39.09	32.38	54.90	6.71	157.50	154.03	6.69	1.07	0.33	1.40	24.00	0.00	
11.05.2025	38.62	32.19	56.23	6.43	157.68	154.23	9.08	1.03	0.47	1.49	24.00	0.00	
12.05.2025	37.28	31.49	55.33	5.79	156.20	152.79	7.40	0.91	0.37	1.29	24.00	0.00	
13.05.2025	36.76	31.16	55.87	5.60	55.46	55.05	7.79	0.31	0.40	0.71	24.00	0.00	
14.05.2025	17.27	16.85	55.87	0.42	0.00	0.00	7.90	0.00	0.40	0.40	24.00	0.00	
15.05.2025	16.71	16.42	54.97	0.29	0.00	0.00	6.96	0.00	0.35	0.35	24.00	0.00	
16.05.2025	16.23	15.98	54.93	0.25	0.00	0.00	7.28	0.00	0.36	0.36	24.00	0.00	
17.05.2025	15.96	15.74	54.61	0.22	0.00	0.00	7.01	0.00	0.35	0.35	24.00	0.00	
18.05.2025	15.78	15.60	55.12	0.18	0.00	0.00	7.58	0.00	0.38	0.38	24.00	0.00	
19.05.2025	15.80	15.62	53.01	0.18	0.00	0.00	6.49	0.00	0.31	0.31	24.00	0.00	
20.05.2025	15.81	15.60	52.87	0.21	0.00	0.00	6.56	0.00	0.31	0.31	24.00	0.00	
21.05.2025	15.77	15.58	54.33	0.19	0.00	0.00	7.86	0.00	0.39	0.39	24.00	0.00	
22.05.2025	15.65	15.45	54.65	0.20	0.00	0.00	7.45	0.00	0.37	0.37	24.00	0.00	
23.05.2025	15.42	15.24	54.50	0.18	0.00	0.00	7.14	0.00	0.35	0.35	24.00	0.00	
24.05.2025	15.20	15.03	53.76	0.17	0.00	0.00	6.83	0.00	0.33	0.33	24.00	0.00	
25.05.2025	15.02	14.87	53.30	0.15	0.00	0.00	6.63	0.00	0.32	0.32	24.00	0.00	
26.05.2025	15.06	14.92	53.85	0.14	0.00	0.00	7.28	0.00	0.36	0.36	24.00	0.00	
27.05.2025	15.28	15.08	53.72	0.20	0.00	0.00	7.30	0.00	0.36	0.36	24.00	0.00	
28.05.2025	15.64	15.32	54.21	0.32	0.00	0.00	7.28	0.00	0.36	0.36	24.00	0.00	
29.05.2025	16.00	15.58	55.03	0.42	0.00	0.00	7.33	0.00	0.37	0.37	24.00	0.00	
30.05.2025	16.42	15.89	55.06	0.53	0.00	0.00	7.20	0.00	0.36	0.36	24.00	0.00	
31.05.2025	16.89	16.25	54.85	0.64	0.00	0.00	6.61	0.00	0.33	0.33	24.00	0.00	
Средние:	25.83	22.64	54.77	3.19	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1941.28	1898.35	226.96	14.28	11.32	25.60	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	635069.35	608127.67	65780.46	8218.39	2323.74	10542.14	120276.63	2914.19
31.05.2025	637010.62	610026.02	66007.42	8232.68	2335.06	10567.74	121020.63	2914.19
Итого:	1941.28	1898.35	226.96	14.28	11.32	25.60	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации