Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 37 (2.1 МКД (УК "Профком") (Аварийный))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1114027
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	т	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.05.2025	68.27	44.17	0.00	24.10	13.14	12.73	0.00	3.18	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
02.05.2025	68.13	42.69	0.00	25.44	12.33	11.88	0.00	3.70	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
03.05.2025	68.74	44.86	0.00	23.88	13.57	13.07	0.00	3.79	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
04.05.2025	69.02	44.92	0.00	24.10	13.50	13.04	0.00	3.47	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
05.05.2025	69.29	46.61	0.00	22.68	14.49	14.08	0.00	2.88	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
06.05.2025	69.42	47.56	0.00	21.86	14.35	13.93	0.00	2.96	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
07.05.2025	68.85	44.83	0.00	24.02	12.77	12.26	0.00	4.13	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
08.05.2025	70.01	47.49	0.00	22.52	14.14	13.78	0.00	2.61	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
09.05.2025	68.80	45.15	0.00	23.65	12.28	11.87	0.00	3.35	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00	
10.05.2025	68.04	44.05	0.00	23.99	11.94	11.54	0.00	3.38	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00	
11.05.2025	68.05	44.10	0.00	23.95	12.09	11.51	0.00	4.91	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00	
12.05.2025	68.64	45.63	0.00	23.01	13.09	12.60	0.00	3.78	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00	
13.05.2025	68.76	46.03	0.00	22.73	8.35	8.13	0.00	2.68	0.19	0.19	0.19	24.00	0.00	
14.05.2025	23.13	22.73	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.05.2025	21.99	21.82	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.05.2025	20.75	20.52	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.05.2025	19.94	19.65	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.05.2025	19.54	19.31	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.05.2025	19.71	19.55	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.05.2025	19.80	19.67	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.05.2025	19.27	19.08	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.05.2025	19.08	18.88	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.05.2025	18.13	17.83	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.05.2025	17.48	17.20	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.05.2025	17.08	16.84	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.05.2025	17.85	17.64	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.05.2025	18.56	18.25	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.05.2025	19.12	18.68	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.05.2025	19.56	19.02	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.05.2025	20.10	19.49	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
31.05.2025	20.47	19.84	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	40.18	30.13	0.00	10.05	---	---	---	1.45	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	166.03	160.41	0.00	---	3.91	3.91	3.91	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	39056.10	37678.48	0.00	1218.09	1218.09	1218.09	110664.25	725.44
31.05.2025	39222.13	37838.88	0.00	1222.01	1222.01	1222.01	111408.25	725.44
Итого:	166.03	160.40	0.00	3.91	3.91	3.91	744.00	0.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____