Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 38 (НУ (ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123852
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 356165	КТСП-Н SN 46289г
Обратка:	ПРЭМ SN 360749	КТСП-Н SN 46289х

Подача, горячая вода:
Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	68.90	46.15	22.75	13.48	13.40	0.00	13.24	13.21	0.03	6.00	2.80	0.304	24.0	0.0	
02.05.2025	68.82	45.03	23.79	12.60	12.52	0.00	12.36	12.38	-0.02	6.00	2.80	0.293	24.0	0.0	
03.05.2025	69.40	46.85	22.55	13.96	13.87	0.00	13.72	13.64	0.08	6.00	2.80	0.311	24.0	0.0	
04.05.2025	69.63	46.88	22.75	13.91	13.82	0.00	13.67	13.58	0.09	6.00	2.80	0.309	24.0	0.0	
05.05.2025	69.84	48.58	21.26	15.01	14.91	0.00	14.77	14.67	0.10	6.00	2.80	0.314	24.0	0.0	
06.05.2025	69.97	49.46	20.51	14.86	14.76	0.00	14.57	14.52	0.05	6.00	2.80	0.299	24.0	0.0	
07.05.2025	69.52	47.40	22.12	13.13	13.06	0.00	12.89	12.86	0.03	6.00	2.80	0.286	24.0	0.0	
08.05.2025	70.58	49.64	20.94	14.67	14.57	0.00	14.43	14.33	0.10	6.00	2.80	0.304	24.0	0.0	
09.05.2025	69.38	47.18	22.20	12.60	12.52	0.00	12.35	12.40	-0.05	6.00	2.80	0.273	24.0	0.0	
10.05.2025	68.65	46.37	22.28	12.24	12.17	0.00	12.00	12.03	-0.03	6.00	2.80	0.270	24.0	0.0	
11.05.2025	68.67	46.58	22.09	12.40	12.33	0.00	12.16	12.23	-0.07	6.00	2.80	0.268	24.0	0.0	
12.05.2025	69.22	47.92	21.30	13.51	13.41	0.00	13.27	13.20	0.07	6.00	2.80	0.282	24.0	0.0	
13.05.2025	69.32	48.44	20.88	8.58	8.53	0.00	8.42	8.40	0.02	6.00	2.80	0.176	24.0	0.0	*
14.05.2025	25.20	22.73	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	23.02	21.79	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	21.37	20.66	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	20.59	19.92	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	20.36	19.85	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	20.09	19.89	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	20.00	19.84	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	19.48	19.37	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	19.16	19.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	18.76	18.61	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	18.40	18.23	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	18.24	17.83	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	19.63	19.28	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	20.65	20.23	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	21.71	21.16	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	22.28	21.70	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	23.02	22.40	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	23.66	22.92	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	41.21	31.68	9.53	---	---	---	---	---	---	6.00	2.80	---	---	---	
Итого:	---	---	---	170.95	169.87	0.00	167.85	167.45	0.40	---	---	3.689	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	1453.01	1433.86	0.00	1415.67	1411.97	3.70	37.476	2217.0	313.0
31.05.2025	1623.96	1603.73	0.00	1583.52	1579.42	4.10	41.165	2961.0	313.0
Итого:	170.95	169.87	0.00	167.85	167.45	0.40	3.689	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации