Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 33165	КТСП-Н SN 49416г
Обратка:	Питерфлоу PC SN 2331	КТСП-Н SN 49416х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2025	68.03	44.87	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2025	68.40	42.56	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2025	68.41	41.06	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2025	68.54	42.37	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2025	68.89	46.78	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2025	69.34	46.20	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2025	68.73	44.86	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2025	70.09	46.73	23.36	44.35	44.21	43.38	43.76	-0.88	-0.38	6.12	6.12	1.013	24.0	0.0	*
09.05.2025	68.49	45.11	23.38	51.87	51.82	50.77	51.33	-1.10	-0.56	6.12	6.12	1.187	24.0	0.0	
10.05.2025	68.08	43.60	24.48	50.53	50.59	49.48	50.15	-1.34	-0.67	6.12	6.12	1.211	24.0	0.0	
11.05.2025	68.15	42.46	25.68	51.30	51.27	50.23	50.85	-1.22	-0.62	6.12	6.12	1.290	24.0	0.0	
12.05.2025	68.73	45.44	23.30	56.46	56.35	55.26	55.82	-1.01	-0.56	6.12	6.12	1.287	24.0	0.0	
13.05.2025	71.27	46.20	25.08	55.74	55.32	54.47	54.78	-0.56	-0.30	6.12	6.12	1.366	24.0	0.0	
14.05.2025	72.27	60.38	11.89	50.89	50.62	49.70	49.76	-0.12	-0.06	6.12	6.12	0.589	24.0	0.0	
15.05.2025	65.52	55.00	10.51	35.96	36.50	35.26	35.99	-2.05	-0.73	6.12	6.12	0.371	24.0	0.0	
16.05.2025	67.14	57.32	9.83	37.86	38.60	37.09	38.02	-2.47	-0.93	6.12	6.12	0.364	24.0	0.0	
17.05.2025	67.57	57.24	10.33	39.17	40.16	38.37	39.56	-3.06	-1.19	6.12	6.12	0.396	24.0	0.0	
18.05.2025	68.06	56.48	11.58	39.58	40.63	38.75	40.03	-3.25	-1.28	6.12	6.12	0.449	24.0	0.0	
19.05.2025	67.98	57.69	10.29	41.30	42.36	40.43	41.71	-3.11	-1.28	6.12	6.12	0.416	24.0	0.0	
20.05.2025	69.22	61.49	7.73	49.93	51.09	48.86	50.20	-2.71	-1.34	6.12	6.12	0.378	24.0	0.0	
21.05.2025	68.54	60.03	8.51	51.16	52.29	50.08	51.42	-2.64	-1.34	6.12	6.12	0.426	24.0	0.0	
22.05.2025	67.90	58.75	9.15	46.62	47.51	45.65	46.75	-2.39	-1.10	6.12	6.12	0.418	24.0	0.0	
23.05.2025	68.17	58.44	9.74	41.39	42.12	40.52	41.45	-2.27	-0.93	6.12	6.12	0.395	24.0	0.0	
24.05.2025	68.80	58.71	10.09	38.30	37.99	37.49	37.39	0.26	0.10	6.12	6.12	0.399	24.0	0.0	*
25.05.2025	68.12	59.29	8.84	42.13	42.59	41.25	41.90	-1.57	-0.65	6.12	6.12	0.365	24.0	0.0	
26.05.2025	68.03	60.92	7.12	43.93	44.22	43.01	43.46	-1.03	-0.45	6.12	6.12	0.306	24.0	0.0	
27.05.2025	69.03	61.29	7.74	49.90	49.96	48.83	49.10	-0.55	-0.27	6.12	6.12	0.378	24.0	0.0	
28.05.2025	70.76	64.03	6.73	52.91	52.91	51.72	51.92	-0.39	-0.20	6.12	6.12	0.347	24.0	0.0	
29.05.2025	67.66	59.99	7.67	47.85	47.98	46.85	47.19	-0.70	-0.33	6.12	6.12	0.360	24.0	0.0	*
30.05.2025	69.33	63.44	5.89	50.87	50.97	49.77	50.03	-0.52	-0.26	6.12	6.12	0.293	24.0	0.0	
31.05.2025	68.58	62.38	6.20	50.09	50.07	49.03	49.18	-0.30	-0.15	6.12	6.12	0.304	24.0	0.0	
Средние:	68.64	53.26	15.38	---	---	---	---	-1.13	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1120.09	1128.14	1096.23	1111.73	---	-15.50	---	---	14.307	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	116674.20	116779.01	113469.88	115172.58	-1702.70	2782.245	0.000	0.000	979.0	842.0
31.05.2025	117794.29	117907.15	114566.11	116284.30	-1718.19	2796.552	0.000	0.000	1723.0	842.0
Итого:	1120.09	1128.14	1096.23	1111.73	-15.50	14.307	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____