Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 411294	КТСП-Н SN 32101г
Обратка:	ПРЭМ SN 334494	КТСП-Н SN 32101х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	67.04	38.16	28.88	26.87	26.27	2.23	26.31	26.09	0.86	0.23	0.00	0.00	0.759	24.0	0.0	
02.05.2025	67.29	36.78	30.51	25.31	24.73	2.32	24.79	24.57	0.89	0.22	0.00	0.00	0.755	24.0	0.0	
03.05.2025	67.42	38.54	28.88	26.97	26.37	2.23	26.41	26.18	0.86	0.23	0.00	0.00	0.762	24.0	0.0	
04.05.2025	67.58	37.90	29.68	26.57	25.97	2.27	26.01	25.79	0.86	0.22	0.00	0.00	0.771	24.0	0.0	
05.05.2025	67.99	39.09	28.90	27.93	27.31	2.24	27.34	27.11	0.86	0.24	0.00	0.00	0.789	24.0	0.0	
06.05.2025	68.53	40.45	28.08	27.77	27.17	2.20	27.18	26.95	0.84	0.23	0.00	0.00	0.762	24.0	0.0	
07.05.2025	67.71	38.00	29.71	25.17	24.61	2.25	24.65	24.44	0.85	0.21	0.00	0.00	0.732	24.0	0.0	
08.05.2025	69.03	40.90	28.13	28.27	27.66	2.21	27.66	27.43	0.84	0.23	0.00	0.00	0.777	24.0	0.0	
09.05.2025	67.47	38.01	29.46	23.52	23.00	2.21	23.03	22.84	0.82	0.19	0.00	0.00	0.678	24.0	0.0	
10.05.2025	66.99	36.24	30.75	22.91	22.40	2.24	22.44	22.26	0.81	0.18	0.00	0.00	0.689	24.0	0.0	
11.05.2025	67.09	37.46	29.63	23.23	22.73	2.18	22.75	22.57	0.80	0.18	0.00	0.00	0.673	24.0	0.0	
12.05.2025	67.73	38.45	29.28	25.55	25.00	2.21	25.02	24.82	0.82	0.20	0.00	0.00	0.731	24.0	0.0	
13.05.2025	70.29	38.95	31.34	24.99	24.41	2.36	24.43	24.23	0.83	0.20	0.00	0.00	0.765	24.0	0.0	
14.05.2025	71.63	57.36	14.27	22.98	22.63	1.53	22.45	22.28	0.74	0.17	0.00	0.00	0.320	24.0	0.0	
15.05.2025	64.76	52.90	11.86	16.45	16.24	1.30	16.13	16.02	0.70	0.11	0.00	0.00	0.191	24.0	0.0	
16.05.2025	66.32	54.31	12.01	17.37	17.13	1.41	17.02	16.89	0.79	0.13	0.00	0.00	0.204	24.0	0.0	
17.05.2025	66.74	56.81	9.93	18.06	17.83	1.32	17.69	17.56	0.78	0.14	0.00	0.00	0.176	24.0	0.0	
18.05.2025	67.23	56.44	10.79	18.22	17.98	1.35	17.85	17.71	0.78	0.14	0.00	0.00	0.193	24.0	0.0	
19.05.2025	67.16	57.36	9.80	18.89	18.65	1.27	18.50	18.36	0.75	0.14	0.00	0.00	0.181	24.0	0.0	
20.05.2025	68.46	60.39	8.07	22.65	22.39	1.16	22.17	22.01	0.73	0.16	0.00	0.00	0.179	24.0	0.0	
21.05.2025	67.78	59.69	8.09	23.19	22.94	1.10	22.71	22.56	0.67	0.15	0.00	0.00	0.184	24.0	0.0	
22.05.2025	67.08	56.47	10.61	21.10	20.85	1.19	20.66	20.53	0.63	0.13	0.00	0.00	0.219	24.0	0.0	
23.05.2025	67.22	56.34	10.88	18.71	18.49	1.18	18.32	18.22	0.60	0.11	0.00	0.00	0.199	24.0	0.0	
24.05.2025	67.76	57.97	9.79	19.25	19.03	1.13	18.85	18.73	0.62	0.12	0.00	0.00	0.185	24.0	0.0	
25.05.2025	66.91	56.41	10.50	17.47	17.27	1.16	17.11	17.01	0.62	0.11	0.00	0.00	0.180	24.0	0.0	
26.05.2025	66.91	56.91	10.00	18.08	17.88	1.12	17.71	17.60	0.58	0.10	0.00	0.00	0.177	24.0	0.0	
27.05.2025	68.06	58.88	9.18	20.59	20.37	1.07	20.16	20.04	0.57	0.11	0.00	0.00	0.185	24.0	0.0	
28.05.2025	69.83	60.06	9.77	21.79	21.55	1.13	21.31	21.18	0.57	0.12	0.00	0.00	0.208	24.0	0.0	
29.05.2025	66.74	56.62	10.12	19.91	19.70	1.07	19.51	19.40	0.53	0.10	0.00	0.00	0.198	24.0	0.0	
30.05.2025	68.43	57.05	11.38	21.23	20.99	1.17	20.78	20.66	0.55	0.11	0.00	0.00	0.237	24.0	0.0	
31.05.2025	67.75	58.21	9.54	21.07	20.86	1.04	20.63	20.52	0.52	0.11	0.00	0.00	0.197	24.0	0.0	
Средние:	67.71	49.33	18.38	---	---	1.64	---	---	0.73	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	692.09	680.39	---	677.55	672.53	---	5.02	---	---	13.255	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	17033.77	16730.22	16596.97	16557.59	39.38	493.284	18510.0	31.0
31.05.2025	17725.86	17410.61	17274.52	17230.12	44.40	506.539	19254.0	31.0
Итого:	692.09	680.39	677.55	672.53	5.02	13.255	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____