Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.05.2025	67.83	44.60	67.48	40.16	23.23	2.53	2.48	59.55	58.90	0.43	1.365	1.631	-0.266	24.0	24.0
02.05.2025	67.88	45.44	67.55	41.11	22.44	2.85	2.79	67.06	66.25	0.46	1.468	1.773	-0.305	24.0	24.0
03.05.2025	67.69	45.90	67.39	42.40	21.79	3.01	2.94	70.77	69.85	0.44	1.528	1.767	-0.238	24.0	24.0
04.05.2025	66.73	46.56	66.39	39.09	20.17	2.76	2.71	64.90	64.30	0.46	1.269	1.784	-0.514	24.0	24.0
05.05.2025	66.48	47.44	66.09	39.02	19.04	2.86	2.80	67.25	66.57	0.45	1.272	1.827	-0.555	24.0	24.0
06.05.2025	65.34	49.56	54.91	37.16	15.78	2.25	2.22	52.98	52.65	0.46	0.861	1.058	-0.197	24.0	24.0
07.05.2025	65.44	53.13	48.69	35.27	12.31	2.46	2.42	57.99	57.37	0.44	0.798	1.071	-0.273	24.0	24.0
08.05.2025	66.31	47.37	65.78	38.12	18.94	2.64	2.59	62.15	61.40	0.44	1.166	1.717	-0.551	24.0	24.0
09.05.2025	65.97	49.63	59.74	36.43	16.34	2.38	2.33	56.06	55.39	0.44	0.937	1.424	-0.488	24.0	24.0
10.05.2025	66.40	46.56	66.05	38.84	19.84	2.68	2.62	63.01	62.29	0.42	1.226	1.717	-0.491	24.0	24.0
11.05.2025	66.18	48.31	61.24	37.83	17.87	2.34	2.29	55.16	54.46	0.41	1.008	1.368	-0.359	24.0	24.0
12.05.2025	66.96	46.39	66.59	37.91	20.56	2.59	2.54	60.98	60.42	0.41	1.206	1.763	-0.557	24.0	24.0
13.05.2025	66.09	51.18	56.95	38.97	14.91	2.41	2.37	56.64	56.14	0.43	0.881	1.246	-0.365	24.0	24.0
14.05.2025	64.32	57.32	37.08	60.08	7.00	1.64	1.62	38.70	38.19	0.43	0.275	0.000	0.275	24.0	24.0
15.05.2025	64.48	57.53	35.84	60.26	6.96	1.71	1.68	40.20	39.65	0.46	0.287	0.000	0.287	24.0	24.0
16.05.2025	64.77	57.55	35.79	60.36	7.22	1.66	1.64	39.15	38.66	0.50	0.290	0.000	0.290	24.0	24.0
17.05.2025	64.76	57.21	35.68	59.92	7.54	1.40	1.37	32.91	32.46	0.51	0.248	0.000	0.248	24.0	24.0
18.05.2025	65.30	56.33	35.41	59.82	8.96	1.35	1.33	31.75	31.35	0.50	0.294	0.000	0.294	24.0	24.0
19.05.2025	65.39	56.80	35.85	60.11	8.59	1.46	1.44	34.47	33.98	0.49	0.302	0.000	0.302	24.0	24.0
20.05.2025	64.65	57.37	35.94	60.21	7.28	1.63	1.60	38.29	37.80	0.46	0.281	0.000	0.281	24.0	24.0
21.05.2025	65.26	57.17	36.24	60.26	8.09	1.49	1.47	34.99	34.71	0.47	0.288	0.000	0.288	24.0	24.0
22.05.2025	64.38	56.50	35.72	59.38	7.88	1.43	1.40	33.66	33.16	0.49	0.271	0.000	0.271	24.0	24.0
23.05.2025	63.23	52.86	36.32	57.01	10.37	1.39	1.35	33.11	32.30	0.44	0.295	0.005	0.290	24.0	24.0
24.05.2025	36.00	32.05	29.75	32.25	3.95	0.66	0.58	18.63	13.82	0.16	0.129	0.016	0.112	12.8	24.0
25.05.2025	60.61	57.93	58.68	58.07	2.68	1.52	1.48	36.60	35.01	0.42	0.176	0.024	0.152	18.6	24.0
26.05.2025	68.92	62.79	68.49	67.99	6.13	2.00	1.99	47.09	46.81	0.54	0.295	0.024	0.271	24.0	24.0
27.05.2025	66.46	59.04	52.90	63.03	7.42	1.53	1.53	36.06	36.03	0.54	0.244	0.011	0.233	24.0	24.0
28.05.2025	64.34	57.20	35.66	59.80	7.14	1.58	1.56	37.27	36.93	0.51	0.271	0.000	0.271	24.0	24.0
29.05.2025	64.82	57.90	36.07	60.17	6.92	1.50	1.49	35.27	35.30	0.49	0.249	0.000	0.249	24.0	24.0
30.05.2025	64.28	57.36	36.19	59.69	6.92	1.48	1.49	34.93	35.27	0.47	0.242	0.000	0.242	24.0	24.0
31.05.2025	63.36	57.27	36.15	59.27	6.09	1.56	1.56	36.76	36.97	0.45	0.220	0.000	0.220	24.0	24.0
Средние:	64.54	52.59	49.31	50.32	11.95	1.96	1.93	---	---	0.45	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1434.31	1414.41	---	19.641	20.227	-0.585	727.4	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	151356.75	176128.80	5058.471	3985.851	1072.619	70218.6	72726.0
31.05.2025	152791.06	177543.20	5078.112	4006.078	1072.034	70946.0	73470.0
Итого:	1434.31	1414.41	19.641	20.227	-0.585	727.4	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации