Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 8А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16036268
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2025	68.10	43.72	24.38	99.18	45.39	97.10	44.99	73.35	4.71	3.17	2.370	24.0	0.0	
02.05.2025	68.75	43.98	24.77	92.68	42.68	90.71	42.28	72.83	4.52	3.17	2.250	24.0	0.0	
03.05.2025	68.35	45.13	23.22	99.99	45.55	97.88	45.12	73.80	4.71	3.14	2.276	24.0	0.0	
04.05.2025	68.32	43.31	25.01	98.52	46.29	96.45	45.89	71.04	4.65	3.12	2.415	24.0	0.0	
05.05.2025	68.64	46.78	21.87	104.33	43.51	102.11	43.07	81.33	4.80	3.10	2.237	24.0	0.0	
06.05.2025	69.10	49.28	19.83	104.40	43.92	102.15	43.43	80.66	4.78	3.06	2.029	24.0	0.0	
07.05.2025	68.46	46.85	21.61	93.78	45.36	91.80	44.89	68.63	4.47	3.08	1.987	24.0	0.0	
08.05.2025	69.34	47.73	21.61	106.25	45.84	103.95	45.35	78.50	4.84	3.07	2.250	24.0	0.0	
09.05.2025	68.67	44.18	24.49	87.81	44.53	85.93	44.12	64.29	4.29	3.05	2.107	24.0	0.0	
10.05.2025	67.84	43.37	24.47	85.20	40.51	83.43	40.16	70.01	4.21	3.05	2.044	24.0	0.0	
11.05.2025	67.97	43.71	24.26	86.45	39.87	84.64	39.52	72.68	4.25	3.05	2.055	24.0	0.0	
12.05.2025	68.29	46.67	21.62	95.82	42.76	93.80	42.33	75.62	4.52	3.06	2.031	24.0	0.0	
13.05.2025	68.95	45.72	23.23	90.62	40.18	88.67	39.80	76.09	4.32	2.88	2.062	24.0	0.0	
14.05.2025	69.88	25.59	44.29	13.42	34.64	13.12	34.56	-89.90	4.33	2.80	0.581	24.0	0.0	*
15.05.2025	68.12	48.49	19.63	37.36	36.67	36.58	36.26	0.88	4.00	3.15	0.719	24.0	0.0	
16.05.2025	69.33	48.92	20.41	39.00	37.24	38.15	36.83	3.54	4.21	3.28	0.780	24.0	0.0	
17.05.2025	69.72	47.16	22.57	40.32	34.40	39.43	34.04	14.68	4.32	3.33	0.891	24.0	0.0	
18.05.2025	70.14	46.00	24.14	40.74	35.32	39.84	34.97	13.02	4.46	3.46	0.962	24.0	0.0	
19.05.2025	69.80	47.81	21.99	41.65	36.11	40.73	35.72	13.10	4.47	3.42	0.897	24.0	0.0	
20.05.2025	70.74	55.77	14.97	47.63	36.00	46.56	35.49	27.00	4.76	3.39	0.699	24.0	0.0	
21.05.2025	70.04	53.98	16.06	47.70	35.16	46.64	34.69	29.40	4.78	3.41	0.751	24.0	0.0	
22.05.2025	69.46	54.30	15.16	44.52	35.04	43.55	34.57	23.00	4.74	3.53	0.661	24.0	0.0	
23.05.2025	69.99	49.44	20.55	40.75	35.74	39.85	35.34	11.98	4.70	3.68	0.820	24.0	0.0	
24.05.2025	70.69	50.24	20.46	41.43	35.80	40.51	35.39	13.48	4.71	3.66	0.830	24.0	0.0	
25.05.2025	69.97	45.07	24.90	38.07	33.96	37.23	33.64	10.12	4.61	3.71	0.928	24.0	0.0	
26.05.2025	69.82	53.65	16.17	39.33	35.53	38.47	35.06	9.27	4.66	3.70	0.623	24.0	0.0	
27.05.2025	70.61	55.50	15.11	44.12	35.09	43.13	34.59	21.98	4.71	3.51	0.653	24.0	0.0	
28.05.2025	72.24	57.23	15.01	46.01	30.04	44.94	29.60	41.15	4.96	3.66	0.676	24.0	0.0	
29.05.2025	69.27	48.23	21.04	41.98	35.04	41.08	34.66	16.93	4.94	3.87	0.865	24.0	0.0	
30.05.2025	70.98	55.05	15.94	44.26	35.28	43.26	34.78	21.73	5.06	3.87	0.691	24.0	0.0	
31.05.2025	70.34	51.11	19.23	44.03	34.32	43.05	33.90	23.78	5.10	3.93	0.829	24.0	0.0	
Средние:	69.42	47.87	21.55	---	---	---	---	37.55	4.60	3.33	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1977.33	1197.73	1934.75	1185.05	---	---	---	41.966	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	16541.90	15487.94	16073.06	15305.83	0.00	488.958	0.000	0.000	3997.0	0.0
31.05.2025	18519.23	16685.67	18007.81	16490.88	0.00	530.924	0.000	0.000	4741.0	0.0
Итого:	1977.33	1197.74	1934.75	1185.05	0.00	41.966	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____