Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 306775 | КТСП-Н SN 12083г |
| Обратка: | ПРЭМ SN 307822 | КТСП-Н SN 12083х |

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.05.2025 | 67.58 | 39.88 | 27.70 | 98.73 | 94.90 | 3.96 | 96.66 | 94.15 | 2.63 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 2.675 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.05.2025 | 67.98 | 40.78 | 27.20 | 95.54 | 91.83 | 3.96 | 93.55 | 91.08 | 2.68 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 2.539 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.05.2025 | 67.91 | 42.13 | 25.78 | 103.53 | 99.56 | 3.91 | 101.36 | 98.73 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 2.611 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.05.2025 | 68.08 | 41.57 | 26.51 | 101.60 | 97.75 | 3.86 | 99.48 | 96.92 | 2.61 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 2.635 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.05.2025 | 68.41 | 42.58 | 25.83 | 101.50 | 97.65 | 3.87 | 99.33 | 96.77 | 2.61 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 2.560 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.05.2025 | 68.81 | 42.69 | 26.12 | 99.35 | 95.56 | 3.89 | 97.20 | 94.70 | 2.61 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.535 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.05.2025 | 68.42 | 42.68 | 25.74 | 101.26 | 97.36 | 3.93 | 99.14 | 96.46 | 2.74 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 2.549 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.05.2025 | 69.38 | 43.44 | 25.94 | 103.36 | 99.46 | 3.85 | 101.07 | 98.59 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 2.618 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.05.2025 | 68.34 | 42.84 | 25.50 | 95.14 | 91.66 | 3.73 | 93.11 | 90.83 | 2.48 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 2.373 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.05.2025 | 67.87 | 42.39 | 25.48 | 97.36 | 93.76 | 3.77 | 95.33 | 92.94 | 2.54 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 2.425 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.05.2025 | 68.04 | 41.50 | 26.54 | 101.56 | 97.78 | 3.79 | 99.39 | 96.95 | 2.49 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 2.634 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.05.2025 | 68.28 | 42.59 | 25.69 | 99.55 | 95.76 | 3.88 | 97.41 | 94.92 | 2.59 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 2.499 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.05.2025 | 69.93 | 42.20 | 27.73 | 94.73 | 91.00 | 4.02 | 92.64 | 90.23 | 2.64 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 2.564 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.05.2025 | 71.77 | 62.29 | 9.48 | 68.77 | 67.10 | 2.46 | 67.16 | 65.88 | 1.92 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.640 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.05.2025 | 64.13 | 53.65 | 10.48 | 50.30 | 49.01 | 2.60 | 49.35 | 48.34 | 2.07 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.517 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.05.2025 | 65.29 | 53.87 | 11.42 | 52.59 | 51.17 | 2.74 | 51.55 | 50.45 | 2.16 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.590 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.05.2025 | 65.79 | 54.29 | 11.50 | 54.93 | 53.44 | 2.75 | 53.84 | 52.71 | 2.12 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.620 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.05.2025 | 66.15 | 55.11 | 11.04 | 55.48 | 53.98 | 2.74 | 54.36 | 53.19 | 2.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.603 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.05.2025 | 66.08 | 56.10 | 9.98 | 56.70 | 55.19 | 2.70 | 55.56 | 54.37 | 2.17 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.556 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.05.2025 | 67.50 | 57.96 | 9.54 | 65.69 | 64.05 | 2.53 | 64.30 | 63.00 | 2.04 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.614 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.05.2025 | 66.88 | 57.72 | 9.16 | 65.46 | 63.80 | 2.57 | 64.12 | 62.80 | 2.08 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.589 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.05.2025 | 66.20 | 56.53 | 9.67 | 60.35 | 58.87 | 2.48 | 59.15 | 57.99 | 1.98 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.574 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.05.2025 | 66.26 | 55.45 | 10.81 | 54.63 | 53.23 | 2.60 | 53.54 | 52.44 | 2.08 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.580 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.05.2025 | 66.93 | 56.73 | 10.20 | 56.13 | 54.76 | 2.47 | 54.99 | 53.91 | 1.98 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.561 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.05.2025 | 65.85 | 53.12 | 12.73 | 50.99 | 49.62 | 2.72 | 49.98 | 48.96 | 2.06 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.639 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.05.2025 | 65.84 | 54.86 | 10.98 | 52.39 | 51.06 | 2.57 | 51.32 | 50.30 | 2.01 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.565 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.05.2025 | 67.24 | 57.51 | 9.73 | 59.39 | 57.90 | 2.54 | 58.16 | 57.00 | 2.01 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.570 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.05.2025 | 68.90 | 59.18 | 9.72 | 62.20 | 60.65 | 2.52 | 60.86 | 59.63 | 2.04 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.592 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.05.2025 | 65.87 | 55.67 | 10.20 | 54.23 | 52.93 | 2.43 | 53.14 | 52.15 | 1.88 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.543 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.05.2025 | 67.59 | 58.85 | 8.74 | 57.94 | 56.58 | 2.38 | 56.73 | 55.65 | 1.92 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.496 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.05.2025 | 66.98 | 58.49 | 8.49 | 58.95 | 57.57 | 2.37 | 57.74 | 56.65 | 1.91 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.492 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 67.43 | 50.47 | 16.96 | --- | --- | 3.11 | --- | --- | 2.27 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 2330.33 | 2254.94 | --- | 2281.52 | 2228.69 | --- | 52.83 | --- | --- | 43.558 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.04.2025 | 79867.45 | 77259.01 | 77899.13 | 76454.47 | 1444.66 | 2173.482 | 25989.0 | 2561.0 |
| 31.05.2025 | 82197.78 | 79513.95 | 80180.65 | 78683.16 | 1497.49 | 2217.040 | 26733.0 | 2561.0 |
| Итого: | 2330.33 | 2254.94 | 2281.52 | 2228.69 | 52.83 | 43.558 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации