

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Архитектора Связьева ул, д. 46/1 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-024 (узел 1) Заводской номер: 1101097
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1023493
Обратка: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1025792
Схема измерений: Пользовательская

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1163805
ВЗЛЕТ ТПС SN 1163672

Дата	тнв	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Мтс	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	txв	Тнар	НС	NSCodes
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	°C	ч		
01.06.2025	0.00	21.92	21.80	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
02.06.2025	0.00	22.72	22.53	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
03.06.2025	0.00	22.70	22.53	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
04.06.2025	0.00	22.25	22.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
05.06.2025	0.00	21.94	21.79	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
06.06.2025	0.00	21.58	21.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
07.06.2025	0.00	21.35	21.26	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
08.06.2025	0.00	21.31	21.24	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
09.06.2025	0.00	21.48	21.42	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
10.06.2025	0.00	21.84	21.77	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
11.06.2025	0.00	22.25	22.16	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
12.06.2025	0.00	22.55	22.43	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
13.06.2025	0.00	22.64	22.50	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
14.06.2025	0.00	22.90	22.76	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
15.06.2025	0.00	23.51	23.28	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
16.06.2025	0.00	23.83	23.55	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
17.06.2025	0.00	23.67	23.40	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
18.06.2025	0.00	23.00	22.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
19.06.2025	0.00	22.85	22.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
20.06.2025	0.00	22.26	22.21	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
21.06.2025	0.00	21.99	21.94	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
22.06.2025	0.00	21.73	21.64	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
23.06.2025	0.00	21.16	21.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
24.06.2025	0.00	20.37	20.51	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	23.62	*	2, 3, 26
25.06.2025	0.00	20.49	20.36	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
26.06.2025	0.00	20.73	20.61	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
27.06.2025	0.00	20.96	20.84	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
28.06.2025	0.00	21.19	21.06	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
29.06.2025	0.00	21.25	21.12	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	23.98	*	0, 3
30.06.2025	0.00	21.23	21.10	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.000	0.00	5.00	24.00	*	3
Средние:	0.00	21.99	21.86	0.12	---	---	---	---	0.00	---	0.90	0.50	---	---	---	---	5.00	---		
Итого:	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	0.00	0.000	0.00	---	719.60		

Дата	V1	V2	M1	M2	Мтс	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.05.2025	385535.72	388043.84	379831.15	384827.27	-4996.33	21394.39	15845.54	5548.296	0.00	83535.52
30.06.2025	385535.72	388043.84	379831.15	384827.27	-4996.33	21394.39	15845.54	5548.296	0.00	84255.12
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	719.60

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Архитектора Связьева ул, д. 46/1 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-024 (узел 1) Заводской номер: 1101097
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1029693
Схема измерений: Пользовательская

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1149706

Дата	tnv	t1	V1	M1	Mтс	P1	W1	Wтс	Wгв	txv	Tнар	НС	NSCodes
	°C	°C	м3	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	°C	ч		
01.06.2025	0.00	60.19	2.53	2.49	2.49	0.70	0.14	0.139	0.00	5.00	23.98	*	4
02.06.2025	0.00	59.57	2.43	2.39	2.39	0.70	0.13	0.132	0.00	5.00	24.00		
03.06.2025	0.00	59.56	1.55	1.52	1.52	0.70	0.09	0.086	0.00	5.00	23.88	*	4
04.06.2025	0.00	59.00	1.31	1.29	1.29	0.70	0.07	0.072	0.00	5.00	23.73	*	4
05.06.2025	0.00	59.08	1.30	1.28	1.28	0.70	0.07	0.071	0.00	5.00	23.85	*	4
06.06.2025	0.00	59.76	1.30	1.28	1.28	0.70	0.07	0.071	0.00	5.00	23.92	*	4
07.06.2025	0.00	58.33	1.36	1.34	1.34	0.70	0.07	0.073	0.00	5.00	23.85	*	4
08.06.2025	0.00	54.47	1.56	1.54	1.54	0.70	0.08	0.079	0.00	5.00	23.87	*	4
09.06.2025	0.00	58.42	1.46	1.43	1.43	0.70	0.08	0.080	0.00	5.00	23.88	*	4
10.06.2025	0.00	53.05	1.52	1.49	1.49	0.70	0.07	0.074	0.00	5.00	23.77	*	4
11.06.2025	0.00	60.71	1.22	1.20	1.20	0.70	0.07	0.070	0.00	5.00	23.88	*	4
12.06.2025	0.00	60.87	1.14	1.12	1.12	0.70	0.06	0.065	0.00	5.00	23.75	*	4
13.06.2025	0.00	60.95	1.15	1.13	1.13	0.70	0.06	0.065	0.00	5.00	23.85	*	4
14.06.2025	0.00	62.23	2.42	2.38	2.38	0.70	0.14	0.137	0.00	5.00	23.93	*	4
15.06.2025	0.00	62.56	2.98	2.92	2.92	0.70	0.17	0.169	0.00	5.00	24.00		
16.06.2025	0.00	62.28	2.96	2.91	2.91	0.70	0.17	0.167	0.00	5.00	24.00		
17.06.2025	0.00	62.62	2.80	2.75	2.75	0.70	0.16	0.159	0.00	5.00	24.00		
18.06.2025	0.00	62.56	2.64	2.59	2.59	0.70	0.15	0.150	0.00	5.00	24.00		
19.06.2025	0.00	61.95	1.89	1.85	1.85	0.70	0.11	0.107	0.00	5.00	23.98	*	4
20.06.2025	0.00	61.34	1.36	1.33	1.33	0.70	0.08	0.077	0.00	5.00	23.70	*	4
21.06.2025	0.00	61.65	1.19	1.17	1.17	0.70	0.07	0.067	0.00	5.00	23.85	*	4
22.06.2025	0.00	60.34	1.09	1.07	1.07	0.70	0.06	0.062	0.00	5.00	23.77	*	4
23.06.2025	0.00	60.91	1.30	1.27	1.27	0.70	0.07	0.074	0.00	5.00	23.90	*	4
24.06.2025	0.00	61.21	1.45	1.42	1.42	0.70	0.08	0.084	0.00	5.00	23.83	*	4
25.06.2025	0.00	61.96	1.29	1.27	1.27	0.70	0.07	0.075	0.00	5.00	23.83	*	4
26.06.2025	0.00	61.53	1.32	1.29	1.29	0.70	0.08	0.076	0.00	5.00	23.88	*	4
27.06.2025	0.00	60.87	1.21	1.19	1.19	0.70	0.07	0.070	0.00	5.00	23.80	*	4
28.06.2025	0.00	62.41	1.10	1.08	1.08	0.70	0.06	0.064	0.00	5.00	23.87	*	4
29.06.2025	0.00	62.09	1.36	1.33	1.33	0.70	0.08	0.079	0.00	5.00	23.75	*	0, 4
30.06.2025	0.00	61.78	1.13	1.11	1.11	0.70	0.07	0.065	0.00	5.00	23.90	*	4
Средние:	0.00	60.48	---	---	---	0.70	---	---	---	5.00	---		
Итого:	---	---	49.31	48.45	48.45	---	2.76	2.758	0.00	---	716.22		

Дата	V1	M1	Mтс	W1	Wтс	Wгв	Tнар
	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.05.2025	55679.52	55010.92	55015.65	2498.51	2498.752	0.00	82690.82
30.06.2025	55728.83	55059.37	55064.09	2501.27	2501.510	0.00	83407.03
Итого:	49.31	48.45	48.45	2.76	2.758	0.00	716.22

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации