Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Снайперов ул, д. 9 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 905607
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1019300
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1024147
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.06.2025	69.13	60.84	8.29	63.80	63.10	1.10	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
02.06.2025	68.48	59.00	9.48	54.06	53.48	1.08	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00		
03.06.2025	67.14	54.43	12.71	38.84	38.45	1.01	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
04.06.2025	68.82	59.55	9.27	52.39	51.84	1.05	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
05.06.2025	68.03	59.31	8.72	54.61	54.00	1.11	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
06.06.2025	68.70	61.34	7.36	67.99	67.20	1.17	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00		
07.06.2025	69.38	61.85	7.53	69.34	68.49	1.24	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
08.06.2025	69.86	61.89	7.97	70.68	69.82	1.23	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00		
09.06.2025	71.67	64.15	7.52	77.08	76.19	1.16	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00		
10.06.2025	78.59	74.87	3.72	21.32	21.01	1.46	0.09	0.09	0.09	23.90	0.10	*	2
11.06.2025	26.16	20.22	5.94	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
12.06.2025	23.79	22.54	1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
13.06.2025	61.62	47.22	14.40	12.04	11.86	1.51	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00		
14.06.2025	67.80	58.17	9.63	44.73	44.05	1.53	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
15.06.2025	65.90	51.70	14.20	36.48	35.94	1.51	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00		
16.06.2025	65.79	52.58	13.21	39.01	38.45	1.45	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00		
17.06.2025	68.02	55.04	12.98	45.06	44.45	1.36	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00		
18.06.2025	68.47	57.73	10.74	46.19	45.57	1.36	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
19.06.2025	66.10	52.53	13.57	34.95	34.46	1.42	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
20.06.2025	65.44	52.32	13.12	34.69	34.21	1.39	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
21.06.2025	65.52	52.64	12.88	35.64	35.16	1.36	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
22.06.2025	65.60	51.95	13.65	36.43	35.96	1.30	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
23.06.2025	65.63	56.00	9.63	14.77	14.56	1.39	0.14	0.14	0.14	24.00	0.00		
24.06.2025	64.33	50.79	13.54	20.08	19.69	1.98	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
25.06.2025	68.26	57.36	10.90	51.77	51.12	1.25	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00		
26.06.2025	68.24	59.01	9.23	56.97	56.28	1.23	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
27.06.2025	68.49	60.75	7.74	62.99	62.26	1.16	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
28.06.2025	68.19	61.14	7.05	61.51	60.79	1.17	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
29.06.2025	68.20	60.25	7.95	60.74	60.04	1.15	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
30.06.2025	68.54	61.59	6.95	67.56	66.79	1.14	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
Средние:	65.00	55.29	9.70	---	---	1.21	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1331.70	1315.22	---	12.82	12.82	12.82	719.90	0.10		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	298430.48	296986.55	9961.81	9961.81	9961.81	116200.73	7895.78
30.06.2025	299762.18	298301.77	9974.63	9974.63	9974.63	116920.64	7895.88
Итого:	1331.70	1315.22	12.82	12.82	12.82	719.90	0.10

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации