Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.06.2025	21.58	20.99	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	22.06	21.48	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	22.30	21.73	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	22.31	21.76	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2025	22.12	21.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2025	22.02	21.48	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	22.02	21.49	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	22.13	21.64	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	22.28	21.79	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	22.90	22.35	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	23.17	22.66	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	23.54	22.99	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	23.61	23.08	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	23.91	23.36	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	23.15	22.43	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	23.27	22.69	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	23.04	22.46	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	22.33	21.81	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	22.04	21.51	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	22.19	21.64	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	22.24	21.65	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	21.55	20.98	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	21.17	20.61	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	20.96	20.46	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	21.32	20.73	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2025	21.84	21.24	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2025	22.02	21.44	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2025	22.14	21.55	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2025	22.25	21.66	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2025	22.43	21.84	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	22.33	21.77	0.56	---	---	---	---	0.00	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	126114.60	128173.69	124592.95	127070.18	0.00	944.542	0.000	0.000	10112.0	3.0
30.06.2025	126114.60	128173.69	124592.95	127070.18	0.00	944.542	0.000	0.000	10832.0	3.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	ч	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2025	61.34	56.76	4.57	50.01	34.76	0.00	49.15	34.24	0.00	35.76	14.91	6.12	5.12	3.00	0.998	24.0	0.0	5.00	
02.06.2025	61.34	56.71	4.63	48.96	34.59	0.00	48.12	34.07	0.00	34.18	14.05	6.12	5.12	3.00	0.950	24.0	0.0	5.00	
03.06.2025	61.02	56.42	4.61	49.19	34.27	0.00	48.35	33.76	0.00	35.52	14.58	6.12	5.12	3.00	0.974	24.0	0.0	5.00	
04.06.2025	61.07	56.44	4.63	47.55	34.26	0.00	46.74	33.75	0.00	32.28	12.99	6.12	5.12	3.00	0.886	24.0	0.0	5.00	
05.06.2025	55.87	52.42	3.45	51.97	33.93	0.00	51.21	33.49	0.00	41.84	17.72	6.12	5.12	3.00	1.018	24.0	0.0	5.00	*
06.06.2025	60.93	56.19	4.74	48.44	34.75	0.00	47.62	34.24	0.00	32.69	13.38	6.12	5.12	3.00	0.912	24.0	0.0	5.00	
07.06.2025	56.77	52.75	4.02	49.83	34.60	0.00	49.09	34.16	0.00	35.87	14.93	6.12	5.12	3.00	0.911	24.0	0.0	5.00	
08.06.2025	53.51	50.12	3.39	51.50	35.02	0.00	50.82	34.61	0.00	37.93	16.20	6.12	5.12	3.00	0.904	24.0	0.0	5.00	
09.06.2025	56.19	52.09	4.10	51.76	34.99	0.00	51.01	34.55	0.00	38.46	16.45	6.12	5.12	3.00	0.985	24.0	0.0	5.00	
10.06.2025	59.44	55.22	4.22	50.26	34.94	0.00	49.44	34.44	0.00	35.76	15.00	6.12	5.12	3.00	0.963	24.0	0.0	5.00	
11.06.2025	58.69	54.58	4.11	50.61	35.58	0.00	49.81	35.09	0.00	34.67	14.72	6.12	5.12	3.00	0.935	24.0	0.0	5.00	
12.06.2025	62.01	57.49	4.52	48.18	35.61	0.00	47.33	35.06	0.00	29.77	12.26	6.12	5.12	3.00	0.859	24.0	0.0	5.00	
13.06.2025	61.87	57.30	4.57	46.44	35.39	0.00	45.63	34.85	0.00	26.77	10.77	6.12	5.12	3.00	0.773	24.0	0.0	5.00	
14.06.2025	61.86	57.30	4.56	46.03	35.53	0.00	45.22	34.99	0.00	25.52	10.23	6.12	5.12	3.00	0.742	24.0	0.0	5.00	
15.06.2025	58.55	54.61	3.93	50.11	35.56	0.00	49.32	35.07	0.00	33.77	14.25	6.12	5.12	3.00	0.902	24.0	0.0	5.00	
16.06.2025	61.20	56.83	4.37	50.17	35.44	0.00	49.31	34.91	0.00	34.19	14.39	6.12	5.12	3.00	0.963	24.0	0.0	5.00	
17.06.2025	58.89	54.85	4.04	48.64	35.42	0.00	47.86	34.93	0.00	31.25	12.94	6.12	5.12	3.00	0.839	24.0	0.0	5.00	
18.06.2025	58.59	54.37	4.22	49.07	35.34	0.00	48.30	34.86	0.00	32.32	13.44	6.12	5.12	3.00	0.868	24.0	0.0	5.00	
19.06.2025	57.69	53.65	4.04	49.28	35.38	0.00	48.53	34.91	0.00	32.64	13.62	6.12	5.12	3.00	0.860	24.0	0.0	5.00	
20.06.2025	59.33	54.87	4.46	48.25	35.55	0.00	47.47	35.06	0.00	30.08	12.41	6.12	5.12	3.00	0.832	24.0	0.0	5.00	
21.06.2025	60.08	55.69	4.39	48.53	35.49	0.00	47.73	34.98	0.00	30.83	12.75	6.12	5.12	3.00	0.857	24.0	0.0	5.00	
22.06.2025	57.56	53.37	4.19	51.57	35.70	0.00	50.78	35.22	0.00	36.18	15.56	6.12	5.12	3.00	0.966	24.0	0.0	5.00	
23.06.2025	58.49	54.21	4.28	50.18	35.56	0.00	49.39	35.07	0.00	33.90	14.31	6.12	5.12	3.00	0.917	24.0	0.0	5.00	
24.06.2025	54.08	50.62	3.46	50.85	35.29	0.00	50.16	34.87	0.00	35.95	15.28	6.12	5.12	3.00	0.872	24.0	0.0	5.00	*
25.06.2025	60.19	55.58	4.61	50.99	35.61	0.00	50.14	35.10	0.00	35.28	15.04	6.12	5.12	3.00	0.993	24.0	0.0	5.00	
26.06.2025	60.24	55.69	4.56	49.56	35.39	0.00	48.74	34.88	0.00	33.14	13.86	6.12	5.12	3.00	0.925	24.0	0.0	5.00	
27.06.2025	60.11	55.61	4.50	49.77	35.68	0.00	48.94	35.17	0.00	32.75	13.77	6.12	5.12	3.00	0.918	24.0	0.0	5.00	
28.06.2025	59.06	54.72	4.34	49.31	35.35	0.00	48.52	34.86	0.00	32.76	13.66	6.12	5.12	3.00	0.890	24.0	0.0	5.00	
29.06.2025	60.64	55.94	4.70	49.99	35.54	0.00	49.15	35.02	0.00	33.56	14.12	6.12	5.12	3.00	0.952	24.0	0.0	5.00	
30.06.2025	60.80	56.33	4.46	49.11	35.92	0.00	48.28	35.39	0.00	30.80	12.88	6.12	5.12	3.00	0.878	24.0	0.0	5.00	
Средние:	59.25	54.96	4.29	---	---	---	---	---	---	33.55	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1486.11	1056.44	0.00	1462.12	1041.62	0.00	---	420.50	---	---	---	27.242	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	22540.46	11393.47	0.00	22198.30	11233.87	0.00	10964.44	549.831	0.000	0.000	10115.0	0.0
30.06.2025	24026.57	12449.91	0.00	23660.43	12275.49	0.00	11384.94	577.073	0.000	0.000	10835.0	0.0
Итого:	1486.11	1056.44	0.00	1462.12	1041.62	0.00	420.50	27.242	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____