Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 411294	КТСП-Н SN 32101г
Обратка:	ПРЭМ SN 334494	КТСП-Н SN 32101х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	67.67	58.83	8.84	21.35	21.14	0.99	20.90	20.79	0.54	0.11	0.00	0.00	0.185	24.0	0.0	
02.06.2025	66.89	54.31	12.58	18.26	18.05	1.13	17.88	17.80	0.47	0.08	0.00	0.00	0.225	24.0	0.0	
03.06.2025	65.42	47.57	17.85	13.38	13.20	1.31	13.11	13.06	0.42	0.06	0.00	0.00	0.234	24.0	0.0	
04.06.2025	67.48	55.64	11.84	17.88	17.67	1.15	17.51	17.41	0.53	0.09	0.00	0.00	0.207	24.0	0.0	
05.06.2025	66.70	54.91	11.79	18.64	18.42	1.16	18.26	18.16	0.54	0.10	0.00	0.00	0.215	24.0	0.0	
06.06.2025	67.64	58.61	9.03	22.98	22.74	1.08	22.50	22.37	0.58	0.13	0.00	0.00	0.203	24.0	0.0	
07.06.2025	68.32	58.84	9.48	23.19	22.93	1.13	22.69	22.55	0.63	0.14	0.00	0.00	0.215	24.0	0.0	
08.06.2025	68.81	59.98	8.83	23.53	23.28	1.08	23.02	22.88	0.60	0.14	0.00	0.00	0.203	24.0	0.0	
09.06.2025	71.14	64.20	6.94	25.76	25.52	0.96	25.17	25.03	0.56	0.14	0.00	0.00	0.175	24.0	0.0	
10.06.2025	68.93	69.17	-0.24	10.27	9.95	3.23	10.05	9.73	3.19	0.32	0.00	0.00	0.036	24.0	0.0	*
11.06.2025	22.86	27.67	-4.81	1.15	0.27	123.37	1.15	0.27	123.37	0.88	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	21.68	22.46	-0.78	0.14	0.00	200.00	0.14	0.00	200.00	0.14	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	60.29	48.20	12.09	4.26	4.23	0.78	4.19	4.18	0.19	0.01	0.00	0.00	0.051	24.0	0.0	*
14.06.2025	66.67	56.79	9.88	14.44	14.31	0.93	14.15	14.09	0.41	0.06	0.00	0.00	0.140	24.0	0.0	
15.06.2025	64.99	56.70	8.29	11.89	11.81	0.75	11.66	11.63	0.33	0.04	0.00	0.00	0.097	24.0	0.0	
16.06.2025	64.61	56.11	8.50	12.76	12.66	0.76	12.51	12.47	0.30	0.04	0.00	0.00	0.106	24.0	0.0	
17.06.2025	66.92	58.49	8.43	14.60	14.47	0.88	14.30	14.24	0.42	0.06	0.00	0.00	0.120	24.0	0.0	
18.06.2025	67.18	59.08	8.10	14.93	14.80	0.88	14.62	14.56	0.46	0.07	0.00	0.00	0.119	24.0	0.0	
19.06.2025	63.93	53.80	10.13	11.38	11.29	0.84	11.17	11.13	0.34	0.04	0.00	0.00	0.113	24.0	0.0	
20.06.2025	63.25	53.30	9.95	11.17	11.08	0.82	10.96	10.93	0.34	0.04	0.00	0.00	0.109	24.0	0.0	
21.06.2025	63.41	55.05	8.36	11.57	11.47	0.83	11.35	11.30	0.43	0.05	0.00	0.00	0.095	24.0	0.0	
22.06.2025	63.84	54.96	8.88	11.94	11.84	0.86	11.71	11.67	0.41	0.05	0.00	0.00	0.104	24.0	0.0	
23.06.2025	61.91	54.44	7.47	5.12	4.88	4.86	5.03	4.81	4.49	0.22	0.00	0.00	0.044	24.0	0.0	*
24.06.2025	62.87	54.16	8.71	6.49	6.43	0.91	6.37	6.34	0.49	0.03	0.00	0.00	0.056	24.0	0.0	*
25.06.2025	66.75	55.75	11.00	16.37	16.19	1.12	16.03	15.95	0.54	0.09	0.00	0.00	0.176	24.0	0.0	
26.06.2025	66.89	56.81	10.08	18.07	17.86	1.15	17.69	17.59	0.61	0.11	0.00	0.00	0.178	24.0	0.0	
27.06.2025	67.27	58.22	9.05	20.09	19.86	1.14	19.67	19.55	0.64	0.13	0.00	0.00	0.178	24.0	0.0	
28.06.2025	66.94	58.06	8.88	19.55	19.33	1.12	19.14	19.02	0.63	0.12	0.00	0.00	0.170	24.0	0.0	
29.06.2025	66.95	58.52	8.43	19.38	19.16	1.10	18.98	18.85	0.66	0.12	0.00	0.00	0.160	24.0	0.0	
30.06.2025	67.39	58.84	8.55	21.55	21.31	1.10	21.10	20.97	0.63	0.13	0.00	0.00	0.180	24.0	0.0	
Средние:	63.19	54.65	8.54	---	---	11.91	---	---	11.46	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	442.06	436.11	---	433.04	429.31	---	3.72	---	---	4.092	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	17725.86	17410.61	17274.52	17230.12	44.40	506.539	19254.0	31.0
30.06.2025	18167.92	17846.72	17707.55	17659.43	48.12	510.631	19974.0	31.0
Итого:	442.06	436.11	433.04	429.31	3.72	4.092	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации