Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 60 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169115
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 416539	КТС-Б SN 1218234г
Обратка:	ПРЭМ SN 431437	КТС-Б SN 1218234х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	66.47	57.99	8.48	23.82	23.62	0.84	23.35	23.27	0.34	0.08	7.00	7.00	0.197	24.0	0.0	
02.06.2025	66.66	58.14	8.52	25.06	24.83	0.92	24.55	24.45	0.41	0.10	7.00	7.00	0.207	24.0	0.0	
03.06.2025	67.03	57.19	9.84	26.46	26.20	0.99	25.96	25.80	0.62	0.16	7.00	7.00	0.255	24.0	0.0	
04.06.2025	68.06	59.86	8.20	28.14	27.91	0.82	27.53	27.45	0.29	0.08	7.00	7.00	0.226	24.0	0.0	
05.06.2025	67.17	58.37	8.80	29.71	29.47	0.81	29.06	29.00	0.21	0.06	7.00	7.00	0.253	24.0	0.0	
06.06.2025	67.87	61.71	6.16	34.47	34.27	0.58	33.77	33.69	0.24	0.08	7.00	7.00	0.206	24.0	0.0	
07.06.2025	68.50	61.75	6.75	33.95	33.75	0.59	33.23	33.15	0.24	0.08	7.00	7.00	0.225	24.0	0.0	
08.06.2025	68.85	62.61	6.24	34.12	33.92	0.59	33.42	33.29	0.39	0.13	7.00	7.00	0.210	24.0	0.0	
09.06.2025	71.47	64.50	6.97	35.92	35.66	0.73	35.10	34.99	0.31	0.11	7.00	7.00	0.244	24.0	0.0	
10.06.2025	74.35	68.32	6.03	34.53	34.32	0.61	33.70	33.60	0.30	0.10	7.00	7.00	0.201	24.0	0.0	
11.06.2025	72.48	66.79	5.69	36.94	36.73	0.57	36.07	35.98	0.25	0.09	7.00	7.00	0.204	24.0	0.0	
12.06.2025	69.70	64.60	5.10	34.31	34.14	0.50	33.57	33.47	0.30	0.10	7.00	7.00	0.171	24.0	0.0	
13.06.2025	68.71	63.88	4.83	34.66	34.49	0.49	33.94	33.85	0.27	0.09	7.00	7.00	0.163	24.0	0.0	
14.06.2025	68.56	63.64	4.92	33.59	33.42	0.51	32.87	32.79	0.24	0.08	7.00	7.00	0.163	24.0	0.0	
15.06.2025	67.78	62.18	5.60	31.43	31.21	0.70	30.75	30.69	0.20	0.06	7.00	7.00	0.173	24.0	0.0	
16.06.2025	67.06	61.26	5.80	32.59	32.38	0.65	31.91	31.83	0.25	0.08	7.00	7.00	0.186	24.0	0.0	
17.06.2025	69.16	62.52	6.64	35.38	35.12	0.74	34.66	34.49	0.49	0.17	7.00	7.00	0.230	24.0	0.0	
18.06.2025	69.42	62.88	6.54	36.38	36.12	0.72	35.63	35.47	0.45	0.16	7.00	7.00	0.234	24.0	0.0	
19.06.2025	67.49	60.31	7.18	33.17	32.92	0.76	32.45	32.38	0.22	0.07	7.00	7.00	0.232	24.0	0.0	
20.06.2025	66.97	59.44	7.53	32.63	32.38	0.77	31.91	31.87	0.13	0.04	7.00	7.00	0.240	24.0	0.0	
21.06.2025	67.08	59.24	7.84	33.76	33.48	0.83	33.04	32.92	0.36	0.12	7.00	7.00	0.257	24.0	0.0	
22.06.2025	67.66	61.52	6.14	34.46	34.20	0.76	33.74	33.58	0.48	0.16	7.00	7.00	0.207	24.0	0.0	
23.06.2025	67.50	59.35	8.15	34.15	33.85	0.88	33.43	33.34	0.27	0.09	7.00	7.00	0.273	24.0	0.0	
24.06.2025	66.43	59.10	7.33	28.04	27.83	0.75	27.47	27.38	0.33	0.09	7.00	7.00	0.202	24.0	0.0	
25.06.2025	65.20	55.48	9.72	22.13	21.93	0.91	21.65	21.62	0.14	0.03	7.00	7.00	0.210	24.0	0.0	
26.06.2025	65.21	56.97	8.24	23.35	23.15	0.86	22.87	22.81	0.26	0.06	7.00	7.00	0.187	24.0	0.0	
27.06.2025	65.44	57.31	8.13	24.28	24.07	0.87	23.80	23.71	0.38	0.09	7.00	7.00	0.195	24.0	0.0	
28.06.2025	65.02	57.82	7.20	23.62	23.43	0.81	23.14	23.05	0.39	0.09	7.00	7.00	0.170	24.0	0.0	
29.06.2025	64.98	55.18	9.80	23.66	23.42	1.02	23.18	23.10	0.35	0.08	7.00	7.00	0.226	24.0	0.0	
30.06.2025	65.69	58.63	7.06	26.26	26.05	0.80	25.78	25.62	0.62	0.16	7.00	7.00	0.184	24.0	0.0	
Средние:	67.80	60.62	7.18	---	---	0.75	---	---	0.32	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	920.97	914.27	---	901.53	898.64	---	2.89	---	---	6.331	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	3018.22	2943.18	2942.16	2920.25	21.91	110.965	2818.0	3604.0
30.06.2025	3939.19	3857.45	3843.69	3818.89	24.80	117.296	3538.0	3604.0
Итого:	920.97	914.27	901.53	898.64	2.89	6.331	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации