Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 8А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16036268
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.06.2025	70.17	50.11	20.05	44.63	33.41	43.64	33.02	27.70	5.18	3.96	0.876	24.0	0.0	
02.06.2025	70.08	54.49	15.59	44.70	35.82	43.71	35.33	21.21	5.20	3.99	0.683	24.0	0.0	
03.06.2025	70.39	56.96	13.43	44.04	34.60	43.06	34.08	23.28	5.02	3.85	0.580	24.0	0.0	
04.06.2025	71.38	57.11	14.27	48.73	35.15	47.61	34.62	31.61	5.12	3.70	0.681	24.0	0.0	
05.06.2025	70.22	55.69	14.53	51.11	36.94	49.98	36.41	31.42	5.28	3.72	0.728	24.0	0.0	
06.06.2025	70.66	57.91	12.75	60.21	33.48	58.87	32.96	56.42	6.01	3.87	0.753	24.0	0.0	
07.06.2025	71.39	57.10	14.29	59.78	37.62	58.42	37.05	44.78	5.91	3.80	0.837	24.0	0.0	
08.06.2025	71.62	57.64	13.98	60.50	31.49	59.12	31.00	62.41	6.00	3.83	0.829	24.0	0.0	
09.06.2025	74.75	64.38	10.37	64.27	37.48	62.68	36.77	52.11	6.39	3.98	0.653	24.0	0.0	
10.06.2025	77.19	55.96	21.23	66.27	35.95	64.53	35.42	58.25	6.15	3.33	1.374	24.0	0.0	
11.06.2025	74.90	64.66	10.24	69.23	37.85	67.52	37.13	58.08	6.61	3.81	0.696	24.0	0.0	
12.06.2025	72.45	59.38	13.07	59.95	36.99	58.55	36.40	46.67	6.21	4.10	0.768	24.0	0.0	
13.06.2025	71.46	59.36	12.10	59.56	33.89	58.20	33.34	54.31	6.46	4.37	0.707	24.0	0.0	
14.06.2025	71.37	60.31	11.06	56.55	33.87	55.26	33.31	49.58	6.10	4.22	0.613	24.0	0.0	
15.06.2025	70.73	58.41	12.32	51.94	35.98	50.78	35.41	35.67	5.62	4.02	0.628	24.0	0.0	
16.06.2025	69.73	59.00	10.72	53.79	33.70	52.62	33.16	45.37	5.95	4.24	0.566	24.0	0.0	
17.06.2025	71.82	60.81	11.02	59.27	33.56	57.91	32.99	54.82	6.32	4.27	0.641	24.0	0.0	
18.06.2025	71.95	60.84	11.11	60.62	36.96	59.22	36.33	47.93	6.39	4.23	0.661	24.0	0.0	
19.06.2025	70.10	55.46	14.64	53.91	34.70	52.72	34.20	42.61	5.68	3.96	0.774	24.0	0.0	
20.06.2025	69.69	56.62	13.07	53.09	35.64	51.94	35.11	38.65	5.75	4.09	0.681	24.0	0.0	
21.06.2025	69.75	54.82	14.93	54.74	33.01	53.55	32.55	48.78	5.96	4.20	0.802	24.0	0.0	
22.06.2025	70.32	58.12	12.20	55.81	35.26	54.57	34.70	44.51	6.15	4.32	0.668	24.0	0.0	
23.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
24.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
25.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
26.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
27.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
Средние:	71.46	57.96	13.50	---	---	---	---	44.37	5.88	3.99	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1232.70	773.34	1204.47	761.28	---	---	---	16.200	528.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	18519.23	16685.67	18007.81	16490.88	0.00	530.924	0.000	0.000	4741.0	0.0
22.06.2025	19751.92	17459.01	19212.28	17252.17	0.00	547.124	0.000	0.000	5269.0	0.0
Итого:	1232.70	773.34	1204.47	761.28	0.00	16.200	0.000	0.000	528.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____