

Отчет о суточных параметрах  
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатауллина ул, д. 30 (ООО "Профком")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00111772  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:  
ПРЭМ SN 333686  
ПРЭМ SN 303312

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 14647  
КТПТР-01 SN 14647a

| Дата       | t1    | t2    | dt   | V1   | V2   | %      | M1   | M2   | %      | Mг   | P1     | P2     | Qo    | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|------|------|--------|------|------|--------|------|--------|--------|-------|-------|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C   | м3   | м3   |        | Т    | Т    |        | Т    | кг/см2 | кг/см2 | Гкал  | ч     | ч   |    |
| 01.07.2025 | 20.08 | 19.31 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 02.07.2025 | 20.06 | 19.36 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 03.07.2025 | 19.96 | 19.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 04.07.2025 | 19.97 | 19.29 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 05.07.2025 | 20.23 | 19.46 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 06.07.2025 | 20.30 | 19.49 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 07.07.2025 | 19.85 | 19.19 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 08.07.2025 | 20.00 | 19.27 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 09.07.2025 | 20.40 | 19.59 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 10.07.2025 | 21.00 | 20.08 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 11.07.2025 | 21.02 | 20.10 | 0.92 | 0.01 | 0.00 | 200.00 | 0.01 | 0.00 | 200.00 | 0.01 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 12.07.2025 | 20.67 | 19.85 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 13.07.2025 | 20.53 | 19.74 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 14.07.2025 | 20.60 | 19.89 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | 200.00 | 0.01 | 0.00 | 200.00 | 0.01 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 15.07.2025 | 20.83 | 19.97 | 0.86 | 0.01 | 0.00 | 200.00 | 0.01 | 0.00 | 200.00 | 0.01 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 21.0  | 3.0 | *  |
| 16.07.2025 | 20.44 | 19.62 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 200.00 | 0.01 | 0.00 | 200.00 | 0.01 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 17.07.2025 | 20.15 | 19.50 | 0.65 | 0.03 | 0.00 | 200.00 | 0.03 | 0.00 | 200.00 | 0.03 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 18.07.2025 | 20.01 | 19.42 | 0.59 | 0.02 | 0.00 | 200.00 | 0.02 | 0.00 | 200.00 | 0.02 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 19.07.2025 | 19.39 | 18.92 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 20.07.2025 | 19.62 | 19.07 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 21.07.2025 | 20.13 | 19.46 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 22.07.2025 | 20.73 | 19.97 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 23.07.2025 | 20.97 | 20.21 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 24.07.2025 | 21.30 | 20.48 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 25.07.2025 | 21.25 | 20.53 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 26.07.2025 | 20.64 | 20.17 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 27.07.2025 | 20.38 | 19.92 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 28.07.2025 | 20.58 | 20.01 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 29.07.2025 | 20.90 | 20.20 | 0.70 | 0.02 | 0.00 | 200.00 | 0.02 | 0.00 | 200.00 | 0.02 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 30.07.2025 | 21.05 | 20.33 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| 31.07.2025 | 21.00 | 20.31 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 0.00 | ---    | 0.00 | 9.00   | 5.00   | 0.000 | 24.0  | 0.0 | *  |
| Средние:   | 20.45 | 19.74 | 0.71 | ---  | ---  | 45.16  | ---  | ---  | 45.16  | ---  | 9.00   | 5.00   | ---   | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---  | 0.11 | 0.00 | ---    | 0.11 | 0.00 | ---    | 0.11 | ---    | ---    | 0.000 | 741.0 | 3.0 |    |

| Дата       | V1      | V2      | M1      | M2      | Mг     | Qo     | ВНР    | ВОС  |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------|
|            | м3      | м3      | Т       | Т       | Т      | Гкал   | ч      | ч    |
| 30.06.2025 | 3676.41 | 3698.67 | 3561.13 | 3629.26 | -68.13 | 45.270 | 3111.0 | 21.0 |
| 31.07.2025 | 3676.52 | 3698.67 | 3561.24 | 3629.26 | -68.02 | 45.270 | 3852.0 | 24.0 |
| Итого:     | 0.11    | 0.00    | 0.11    | 0.00    | 0.11   | 0.000  | 741.0  | 3.0  |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации