

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Кавалерийская ул, д. 51 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00104501
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 350095

ПРЭМ SN 290672

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9262

КТСП-Н SN 9262a

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	16.14	15.96	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2025	16.12	15.95	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2025	16.10	15.94	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2025	16.16	16.00	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2025	16.36	16.16	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2025	16.21	16.03	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2025	15.91	15.77	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2025	16.18	16.01	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2025	16.42	16.21	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2025	16.93	16.63	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2025	16.87	16.62	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2025	16.43	16.25	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2025	16.28	16.13	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2025	16.42	16.27	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2025	16.48	16.32	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2025	16.09	15.98	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2025	16.18	16.06	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2025	15.79	15.68	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2025	15.41	15.36	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2025	15.74	15.65	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2025	16.02	15.89	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2025	16.30	16.12	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2025	16.50	16.30	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2025	16.71	16.49	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2025	16.79	16.57	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2025	16.11	16.00	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2025	16.15	16.06	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2025	16.46	16.34	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2025	16.66	16.51	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2025	16.81	16.65	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2025	16.87	16.72	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	16.31	16.15	0.16	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2025	106049.43	101624.93	104522.29	100449.42	4072.87	615.065	22524.0	2444.0
31.07.2025	106049.43	101624.93	104522.29	100449.42	4072.87	615.065	23268.0	2444.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации