

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавта Леонова ул, д. 66 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1102750
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1105652
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1105636
Подача, горячая вода: ВЗЛЕТ ТПС SN 1110480
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.07.2025	21.70	21.06	63.74	0.64	0.00	0.00	9.55	0.00	0.56	0.56	24.00	0.00	
02.07.2025	21.89	21.23	63.74	0.66	0.00	0.00	9.21	0.00	0.54	0.54	24.00	0.00	
03.07.2025	21.66	21.03	63.60	0.63	0.00	0.00	10.08	0.00	0.59	0.59	24.00	0.00	
04.07.2025	21.86	21.29	63.70	0.57	0.00	0.00	8.72	0.00	0.51	0.51	24.00	0.00	
05.07.2025	21.97	21.62	61.87	0.35	0.00	0.00	5.06	0.00	0.29	0.29	24.00	0.00	
06.07.2025	21.98	21.60	63.53	0.38	0.00	0.00	8.73	0.00	0.51	0.51	24.00	0.00	
07.07.2025	21.73	21.32	63.27	0.41	0.00	0.00	8.16	0.00	0.48	0.48	24.00	0.00	
08.07.2025	21.94	21.50	63.51	0.44	0.00	0.00	9.17	0.00	0.54	0.54	24.00	0.00	
09.07.2025	22.40	21.95	63.48	0.45	0.00	0.00	8.88	0.00	0.52	0.52	24.00	0.00	
10.07.2025	23.01	22.61	63.63	0.40	0.00	0.00	8.52	0.00	0.50	0.50	24.00	0.00	
11.07.2025	22.94	22.44	63.52	0.50	0.00	0.00	8.19	0.00	0.48	0.48	24.00	0.00	
12.07.2025	22.52	21.98	63.32	0.54	0.00	0.00	7.68	0.00	0.45	0.45	24.00	0.00	
13.07.2025	22.14	21.62	63.27	0.52	0.00	0.00	8.90	0.00	0.52	0.52	24.00	0.00	
14.07.2025	22.07	21.59	58.42	0.48	0.00	0.00	3.47	0.00	0.19	0.19	24.00	0.00	
15.07.2025	21.33	21.07	30.67	0.26	0.00	0.00	0.48	0.00	0.01	0.01	24.00	0.00	
16.07.2025	20.40	20.25	20.33	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.07.2025	19.76	19.68	19.79	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.07.2025	19.51	19.44	19.44	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.07.2025	18.87	18.83	18.77	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.07.2025	18.79	18.76	19.24	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.07.2025	19.15	19.10	21.30	0.05	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.07.2025	19.52	19.46	19.98	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.07.2025	19.63	19.58	20.03	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.07.2025	19.92	19.87	21.05	0.05	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.07.2025	19.86	19.81	20.23	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.07.2025	19.19	19.13	18.99	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.07.2025	18.61	18.58	18.96	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.07.2025	18.72	18.70	18.92	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.07.2025	19.10	19.06	19.57	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.07.2025	19.44	19.39	19.83	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
31.07.2025	19.28	19.24	19.52	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	20.67	20.41	39.65	0.26	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	0.00	0.00	115.18	0.00	6.69	6.69	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2025	814344.04	804898.56	76535.91	11606.67	3953.83	15560.50	119138.73	3355.52
31.07.2025	814344.04	804898.56	76651.08	11606.67	3960.52	15567.19	119882.73	3355.52
Итого:	0.00	0.00	115.18	0.00	6.69	6.69	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации