Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.07.2025	64.33	58.04	36.22	59.72	6.29	1.34	1.35	31.61	31.78	0.44	0.197	0.000	0.197	24.0	24.0
02.07.2025	64.28	57.43	36.30	59.61	6.85	1.40	1.41	33.07	33.28	0.44	0.217	0.000	0.217	24.0	24.0
03.07.2025	64.38	58.02	36.47	59.66	6.36	1.26	1.27	29.71	30.10	0.46	0.185	0.000	0.185	24.0	24.0
04.07.2025	64.70	56.62	36.45	59.12	8.08	1.12	1.13	26.25	26.62	0.46	0.213	0.000	0.213	24.0	24.0
05.07.2025	65.19	56.35	36.54	58.99	8.84	0.97	0.99	22.91	23.32	0.47	0.210	0.000	0.210	24.0	24.0
06.07.2025	65.25	55.49	36.52	58.45	9.76	0.82	0.84	19.29	19.78	0.47	0.195	0.000	0.195	24.0	24.0
07.07.2025	65.31	56.20	36.37	58.72	9.11	0.87	0.88	20.52	20.72	0.48	0.192	0.000	0.192	24.0	24.0
08.07.2025	64.81	57.18	36.49	59.33	7.63	1.09	1.10	25.70	26.06	0.47	0.193	0.000	0.193	24.0	24.0
09.07.2025	65.19	56.91	36.90	59.30	8.28	1.01	1.03	23.69	24.42	0.48	0.199	0.000	0.199	24.0	24.0
10.07.2025	64.92	56.33	37.14	59.01	8.59	0.95	0.98	22.44	23.27	0.48	0.189	0.000	0.189	24.0	24.0
11.07.2025	65.14	55.70	37.24	58.58	9.45	0.76	0.78	17.82	18.56	0.49	0.171	0.000	0.171	24.0	24.0
12.07.2025	64.77	57.04	37.22	59.01	7.73	0.91	0.93	21.46	22.10	0.49	0.169	0.000	0.169	24.0	24.0
13.07.2025	64.86	57.13	37.09	59.20	7.73	0.98	1.00	23.07	23.69	0.48	0.181	0.000	0.181	24.0	24.0
14.07.2025	65.37	56.12	37.23	58.99	9.25	0.91	0.94	21.43	22.16	0.48	0.207	0.000	0.207	24.0	24.0
15.07.2025	64.49	56.93	37.54	59.10	7.56	0.99	1.02	23.35	24.08	0.46	0.173	0.000	0.173	24.0	24.0
16.07.2025	64.73	57.48	37.61	59.43	7.25	1.06	1.08	24.93	25.45	0.46	0.185	0.000	0.185	24.0	24.0
17.07.2025	65.31	56.45	37.60	59.13	8.85	0.90	0.93	21.20	21.91	0.49	0.195	0.000	0.195	24.0	24.0
18.07.2025	65.15	56.75	37.61	58.96	8.40	0.85	0.87	20.00	20.59	0.50	0.174	0.000	0.174	24.0	24.0
19.07.2025	65.35	57.17	38.63	59.50	8.18	0.99	1.01	23.37	23.79	0.49	0.195	0.001	0.194	24.0	24.0
20.07.2025	67.07	60.69	56.64	63.75	6.37	1.46	1.46	34.44	34.37	0.51	0.177	0.012	0.165	24.0	24.0
21.07.2025	64.92	58.79	38.13	59.78	6.12	1.06	1.05	25.02	24.91	0.39	0.151	0.000	0.151	24.0	24.0
22.07.2025	64.73	56.93	38.28	59.24	7.80	1.02	1.01	23.91	23.86	0.38	0.186	0.000	0.186	24.0	24.0
23.07.2025	64.61	56.99	38.36	59.30	7.62	1.02	1.01	23.97	23.99	0.37	0.190	0.000	0.190	24.0	24.0
24.07.2025	64.58	57.38	38.45	59.10	7.19	0.90	0.89	21.09	21.07	0.37	0.157	0.000	0.157	24.0	24.0
25.07.2025	64.85	57.07	38.90	59.08	7.78	0.89	0.88	20.97	20.79	0.37	0.171	0.000	0.171	24.0	24.0
26.07.2025	64.82	57.03	38.75	59.08	7.79	0.88	0.89	20.78	21.00	0.35	0.168	0.000	0.168	24.0	24.0
27.07.2025	55.28	52.47	35.09	45.42	2.81	0.45	0.39	12.93	9.23	0.17	0.068	0.002	0.066	13.9	24.0
28.07.2025	36.96	38.57	26.66	26.18	-1.61	0.11	0.00	7.15	0.00	0.00	0.000	0.003	-0.003	0.0	24.0
29.07.2025	29.90	36.87	26.36	28.06	-6.98	0.54	0.04	13.73	0.94	0.01	0.010	0.002	0.008	0.6	24.0
30.07.2025	26.43	32.62	25.14	24.91	-6.19	1.16	0.00	27.75	0.01	0.00	0.000	0.006	-0.006	0.0	24.0
31.07.2025	35.03	36.86	25.56	32.90	-1.84	1.03	0.27	24.50	6.37	0.12	0.060	0.005	0.055	3.5	24.0
Средние:	60.41	54.25	36.44	54.86	6.16	0.96	0.88	---	---	0.39	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	708.05	648.21	---	4.979	0.031	4.948	642.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2025	153256.97	177857.19	5080.085	4006.229	1073.857	71174.0	74190.0
31.07.2025	153965.03	178505.39	5085.064	4006.260	1078.805	71816.0	74934.0
Итого:	708.06	648.20	4.979	0.031	4.948	642.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации