

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Архитектора Связьева ул, д. 50/1 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-026М (узел 2) Заводской номер: 1203515
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1505602
Обратка: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1435388
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7120431
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7120408

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1717071
ВЗЛЕТ ТПС SN 1717014

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Мтс	Мгв	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.08.2025	19.31	18.87	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
02.08.2025	19.53	19.06	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
03.08.2025	19.51	19.17	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
04.08.2025	19.37	19.05	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
05.08.2025	19.42	19.11	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
06.08.2025	19.77	19.40	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
07.08.2025	20.32	19.85	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
08.08.2025	20.01	19.72	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
09.08.2025	19.62	19.34	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
10.08.2025	19.56	19.29	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
11.08.2025	19.78	19.48	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
12.08.2025	19.92	19.55	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
13.08.2025	20.03	19.65	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
14.08.2025	19.93	19.53	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
15.08.2025	19.82	19.44	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
16.08.2025	19.56	19.04	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
17.08.2025	19.63	19.26	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
18.08.2025	19.69	19.37	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
19.08.2025	19.80	19.47	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
20.08.2025	19.79	19.44	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
21.08.2025	19.84	19.52	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
22.08.2025	19.90	19.54	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
23.08.2025	19.59	19.09	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
24.08.2025	19.69	19.26	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
25.08.2025	20.24	19.94	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
26.08.2025	20.24	19.91	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
27.08.2025	20.02	19.60	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
28.08.2025	19.55	19.13	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
29.08.2025	18.92	18.54	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
30.08.2025	18.60	18.27	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
31.08.2025	18.55	18.15	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
Средние:	19.66	19.29	0.37	---	---	---	---	0.00	---	---	0.00	0.01	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мтс	Мгв	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.07.2025	241192.50	240098.89	237719.38	238361.64	-637.04	0.00	13086.41	9267.91	3818.41	0.00	63718.78
31.08.2025	241192.50	240098.89	237719.38	238361.64	-637.04	0.00	13086.41	9267.91	3818.41	0.00	64462.78
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Архитектора Связьева ул, д. 50/1 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-026М (узел 1) Заводской номер: 1203716
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t1 С°	t2 С°	t3 С°	dt С°	V1 М³	V2 М³	V3 М³	M1 т	M2 т	M3 т	% т	Мтс т	Мгв т	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	W1 Гкал	W2 Гкал	W3 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	ta С°	Vхв М³	Тнар ч	НС
01.08.2025	19.55	19.24	19.12	0.31	0.00	0.00	35.07	0.00	0.00	35.02	---	0.00	35.02	0.90	0.08	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	24.00	*
02.08.2025	19.78	19.44	19.46	0.34	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	4.07	---	0.00	4.07	0.90	0.08	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	24.00	*
03.08.2025	19.86	19.62	19.67	0.24	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	7.58	---	0.00	7.58	0.90	0.07	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	24.00	*
04.08.2025	19.71	19.46	19.55	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
05.08.2025	19.87	19.57	19.66	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
06.08.2025	20.18	19.90	20.08	0.28	0.00	0.00	18.09	0.00	0.00	18.06	---	0.00	18.06	0.90	0.10	0.01	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	24.00	*
07.08.2025	20.60	20.31	20.53	0.29	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	---	0.00	0.01	0.90	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
08.08.2025	20.39	20.18	20.30	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
09.08.2025	19.68	19.46	19.52	0.22	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	4.97	---	0.00	4.97	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	24.00	*
10.08.2025	19.60	19.39	54.34	0.21	0.00	0.00	30.82	0.00	0.00	30.60	---	0.00	30.60	0.90	0.27	0.01	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	24.00	*
11.08.2025	20.01	19.78	57.73	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
12.08.2025	20.34	20.02	57.34	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
13.08.2025	20.58	20.22	58.09	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.87	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
14.08.2025	20.60	20.22	57.59	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.78	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
15.08.2025	20.50	20.10	57.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.66	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
16.08.2025	20.15	19.62	57.68	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.77	0.41	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
17.08.2025	20.11	19.68	57.88	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.81	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
18.08.2025	20.25	19.98	58.29	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.80	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
19.08.2025	20.39	20.16	58.30	0.23	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.13	---	0.00	0.13	0.32	0.08	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	24.00	*
20.08.2025	20.24	19.89	60.24	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.24	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
21.08.2025	20.27	19.79	63.41	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.50	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
22.08.2025	20.27	20.00	63.34	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.69	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
23.08.2025	20.20	19.75	63.03	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.87	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
24.08.2025	20.20	19.88	63.43	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.47	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
25.08.2025	20.91	20.65	63.53	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.06	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
26.08.2025	20.89	20.51	63.33	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.11	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
27.08.2025	20.53	20.27	63.35	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.59	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
28.08.2025	20.26	19.80	63.13	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.51	0.49	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
29.08.2025	19.86	19.33	58.98	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.74	0.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
30.08.2025	19.26	18.57	63.71	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.41	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
31.08.2025	19.04	18.84	63.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.89	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*
Средние:	20.13	19.79	48.58	0.34	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.72	0.18	0.01	---	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	0.00	0.00	100.79	0.00	0.00	100.44	---	0.00	100.44	---	---	---	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	---	0.00	744.00	

Дата	V1 М³	V2 М³	V3 М³	M1 т	M2 т	M3 т	Мтс т	Мгв т	W1 Гкал	W2 Гкал	W3 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	Тнар ч
31.07.2025	284960.06	285197.48	21541.23	280842.22	282794.09	21288.51	-1949.02	21269.51	15505.44	11801.07	952.23	3704.37	951.45	62609.03
31.08.2025	284960.06	285197.48	21642.02	280842.22	282794.09	21388.94	-1949.02	21369.94	15505.44	11801.07	954.28	3704.37	953.50	63353.03
Итого:	0.00	0.00	100.79	0.00	0.00	100.44	0.00	100.44	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации