

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 149Б (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137631
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 427154

ПРЭМ SN 427447

Датчик температуры:

КТС-Б SN 5024г

КТС-Б SN 5024х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	23.79	23.11	0.68	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.08.2025	23.99	23.31	0.68	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.08.2025	24.23	23.47	0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.08.2025	24.36	23.54	0.82	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.08.2025	24.52	23.77	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.08.2025	24.88	24.18	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.08.2025	25.20	24.55	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.08.2025	25.02	24.16	0.86	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.08.2025	24.41	23.27	1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.08.2025	24.37	23.40	0.97	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.08.2025	24.58	23.67	0.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.08.2025	24.91	24.09	0.82	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.08.2025	25.12	24.34	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.08.2025	24.24	23.53	0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.08.2025	22.91	22.49	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.08.2025	21.92	21.61	0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.08.2025	21.37	21.05	0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.08.2025	21.11	20.85	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.08.2025	20.91	20.67	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.08.2025	20.63	20.38	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.08.2025	20.47	20.30	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.08.2025	20.31	20.11	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.08.2025	19.89	19.58	0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.08.2025	19.71	19.49	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.08.2025	19.93	19.85	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.08.2025	19.90	19.75	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.08.2025	19.61	19.34	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.08.2025	19.40	19.06	0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.08.2025	20.04	19.36	0.68	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.08.2025	20.10	19.28	0.82	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.08.2025	20.52	19.70	0.82	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	22.33	21.78	0.55	---	---	0.00	---	---	0.00	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.07.2025	450748.22	443111.26	443375.83	437671.12	5704.71	3928.249	8177.0	4227.0
31.08.2025	450748.22	443111.26	443375.83	437671.12	5704.71	3928.249	8921.0	4227.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 149Б (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137631
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 427154
Обратка: ПРЭМ SN 427447
Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Датчик температуры: КТС-Б SN 5024г
КТС-Б SN 5024х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	62.76	61.26	1.50	112.19	110.42	110.18	108.51	1.66	7.00	5.00	0.277	0.107	24.0	0.0	*
02.08.2025	62.22	60.73	1.49	112.19	110.27	110.21	108.39	1.81	7.00	5.00	0.289	0.124	24.0	0.0	*
03.08.2025	63.01	61.48	1.53	111.92	110.34	109.89	108.42	1.47	7.00	5.00	0.283	0.111	24.0	0.0	*
04.08.2025	63.84	62.05	1.79	111.85	110.46	109.78	108.50	1.27	7.00	5.00	0.295	0.098	24.0	0.0	*
05.08.2025	63.62	61.94	1.68	111.59	110.27	109.53	108.32	1.21	7.00	5.00	0.277	0.091	24.0	0.0	*
06.08.2025	63.49	61.95	1.54	111.94	110.09	109.88	108.15	1.74	7.00	5.00	0.288	0.118	24.0	0.0	*
07.08.2025	63.65	62.11	1.54	111.72	110.06	109.66	108.11	1.56	7.00	5.00	0.280	0.111	24.0	0.0	*
08.08.2025	63.15	61.61	1.54	111.74	109.83	109.71	107.91	1.80	7.00	5.00	0.297	0.127	24.0	0.0	*
09.08.2025	62.85	61.25	1.60	111.02	109.66	109.02	107.77	1.26	7.00	5.00	0.269	0.091	24.0	0.0	*
10.08.2025	63.62	61.76	1.86	111.32	109.42	109.27	107.50	1.77	7.00	5.00	0.337	0.137	24.0	0.0	*
11.08.2025	63.12	61.34	1.78	109.72	108.62	107.73	106.74	0.99	7.00	5.00	0.284	0.090	24.0	0.0	*
12.08.2025	62.88	61.15	1.73	112.25	110.55	110.23	108.65	1.58	7.00	5.00	0.307	0.117	24.0	0.0	*
13.08.2025	63.28	61.56	1.72	111.57	110.48	109.54	108.56	0.98	7.00	5.00	0.276	0.084	24.0	0.0	*
14.08.2025	61.36	60.21	1.15	54.95	54.07	54.00	53.16	0.84	7.00	5.00	0.130	0.042	24.0	0.0	*
15.08.2025	21.95	25.94	-3.99	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	7.00	5.00	0.013	0.013	24.0	0.0	*
16.08.2025	21.88	21.57	0.31	1.56	1.58	1.56	1.58	-0.02	7.00	5.00	0.005	0.004	24.0	0.0	*
17.08.2025	21.62	21.56	0.06	1.36	0.93	1.36	0.93	0.43	7.00	5.00	0.010	0.009	24.0	0.0	*
18.08.2025	21.02	22.04	-1.02	1.31	0.71	1.31	0.71	0.60	7.00	5.00	0.011	0.011	24.0	0.0	*
19.08.2025	20.99	21.73	-0.74	1.16	0.56	1.16	0.56	0.60	7.00	5.00	0.010	0.010	24.0	0.0	*
20.08.2025	20.71	21.49	-0.78	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	7.00	5.00	0.010	0.010	24.0	0.0	*
21.08.2025	20.49	20.99	-0.50	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	7.00	5.00	0.008	0.008	24.0	0.0	*
22.08.2025	20.28	20.63	-0.35	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	7.00	5.00	0.008	0.008	24.0	0.0	*
23.08.2025	19.99	20.68	-0.69	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	7.00	5.00	0.007	0.007	24.0	0.0	*
24.08.2025	19.93	20.83	-0.90	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	7.00	5.00	0.007	0.007	24.0	0.0	*
25.08.2025	20.13	19.99	0.14	0.50	0.02	0.50	0.02	0.48	7.00	5.00	0.007	0.007	24.0	0.0	*
26.08.2025	20.08	20.33	-0.25	0.48	0.00	0.48	0.00	0.47	7.00	5.00	0.008	0.008	24.0	0.0	*
27.08.2025	19.62	20.13	-0.51	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	7.00	5.00	0.007	0.007	24.0	0.0	*
28.08.2025	49.26	48.04	1.22	58.20	54.81	57.53	54.20	3.33	7.00	5.00	0.215	0.142	24.0	0.0	*
29.08.2025	55.68	54.15	1.53	114.97	113.00	113.32	111.46	1.86	7.00	5.00	0.287	0.110	24.0	0.0	*
30.08.2025	59.85	58.15	1.70	115.28	113.75	113.39	111.97	1.42	7.00	5.00	0.296	0.101	24.0	0.0	*
31.08.2025	59.00	57.49	1.51	117.32	113.14	115.44	111.41	4.04	7.00	5.00	0.418	0.240	24.0	0.0	*
Средние:	44.37	43.75	0.62	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1921.72	1883.02	1888.31	1851.55	36.76	---	---	5.213	2.150	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2025	79299.84	69019.04	75408.66	65556.05	9852.61	1363.715	866.437	9395.0	3009.0
31.08.2025	81221.56	70902.06	77296.97	67407.60	9889.37	1368.928	868.586	10139.0	3009.0
Итого:	1921.72	1883.02	1888.31	1851.55	36.76	5.213	2.149	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации