Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 33165	КТСП-Н SN 49416г
Обратка:	Питерфлоу РС SN 2331	КТСП-Н SN 49416х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.08.2025	68.92	67.15	1.78	158.12	159.33	154.74	156.09	-0.87	-1.35	6.12	6.12	0.275	24.0	0.0	*
02.08.2025	69.05	67.60	1.45	166.88	166.19	163.30	162.75	0.34	0.55	6.12	6.12	0.237	24.0	0.0	*
03.08.2025	69.25	67.59	1.66	160.37	158.23	156.91	154.96	1.25	1.95	6.12	6.12	0.260	24.0	0.0	*
04.08.2025	69.68	67.95	1.73	173.77	170.48	169.98	166.94	1.81	3.04	6.12	6.12	0.294	24.0	0.0	*
05.08.2025	70.04	68.64	1.40	193.35	189.38	189.10	185.36	2.00	3.74	6.12	6.12	0.265	24.0	0.0	*
06.08.2025	69.77	68.25	1.53	182.97	179.79	178.97	176.02	1.66	2.95	6.12	6.12	0.271	24.0	0.0	*
07.08.2025	69.22	67.62	1.59	155.37	154.80	152.01	151.60	0.27	0.41	6.12	6.12	0.243	24.0	0.0	*
08.08.2025	68.78	67.18	1.60	154.60	151.68	151.31	148.59	1.81	2.71	6.12	6.12	0.242	24.0	0.0	*
09.08.2025	69.02	67.19	1.83	161.91	158.47	158.43	155.23	2.04	3.20	6.12	6.12	0.290	24.0	0.0	*
10.08.2025	69.04	66.89	2.14	156.96	153.29	153.60	150.19	2.25	3.41	6.12	6.12	0.329	24.0	0.0	*
11.08.2025	69.24	67.34	1.89	156.91	153.15	153.53	150.01	2.32	3.52	6.12	6.12	0.291	24.0	0.0	*
12.08.2025	69.22	67.39	1.83	143.50	140.21	140.41	137.34	2.21	3.07	6.12	6.12	0.256	24.0	0.0	*
13.08.2025	68.51	66.55	1.96	75.66	74.05	74.05	72.56	2.03	1.49	6.12	6.12	0.146	24.0	0.0	*
14.08.2025	23.70	22.44	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
15.08.2025	22.16	21.04	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
16.08.2025	20.76	19.65	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
17.08.2025	20.29	19.38	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
18.08.2025	20.11	19.41	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
19.08.2025	19.83	19.20	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
20.08.2025	19.39	18.68	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
21.08.2025	19.60	19.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
22.08.2025	19.24	18.61	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
23.08.2025	17.81	16.92	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
24.08.2025	18.62	18.08	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
25.08.2025	19.58	19.16	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
26.08.2025	19.07	18.52	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
27.08.2025	17.89	17.10	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
28.08.2025	17.22	16.27	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
29.08.2025	16.43	15.56	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
30.08.2025	16.00	15.21	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
31.08.2025	16.01	14.97	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	40.11	38.92	1.19	---	---	---	---	-5.84	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2040.37	2009.05	1996.34	1967.65	---	28.69	---	---	3.400	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	123890.10	123947.71	120530.07	122200.98	-1670.91	2808.374	0.000	0.000	3187.0	842.0
31.08.2025	125930.46	125956.76	122526.42	124168.64	-1642.22	2811.774	0.000	0.000	3931.0	842.0
Итого:	2040.37	2009.05	1996.34	1967.65	28.69	3.400	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____