

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 157 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00160313
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 368408
ПРЭМ SN 362276

Датчик температуры:
КТС-Б SN 5033г
КТС-Б SN 5033х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	42.94	37.88	5.06	360.46	357.06	0.95	357.34	354.66	0.75	2.68	7.00	7.00	1.804	24.0	0.0	
02.10.2025	44.00	38.85	5.15	363.01	338.94	6.86	359.71	336.54	6.66	23.17	7.00	7.00	1.829	24.0	0.0	
03.10.2025	44.16	38.77	5.39	361.60	358.21	0.94	358.28	355.70	0.72	2.58	7.00	7.00	1.930	24.0	0.0	
04.10.2025	43.76	38.00	5.76	267.99	265.97	0.76	265.60	264.15	0.55	1.45	7.00	7.00	1.524	24.0	0.0	*
05.10.2025	43.01	37.86	5.15	359.21	356.18	0.85	356.14	353.81	0.66	2.33	7.00	7.00	1.830	24.0	0.0	
06.10.2025	43.15	38.01	5.14	359.21	356.21	0.84	356.09	353.80	0.65	2.29	7.00	7.00	1.826	24.0	0.0	
07.10.2025	43.07	38.03	5.04	359.24	356.28	0.83	356.14	353.88	0.64	2.26	7.00	7.00	1.788	24.0	0.0	
08.10.2025	43.04	37.88	5.16	358.86	355.62	0.91	355.75	353.25	0.71	2.50	7.00	7.00	1.828	24.0	0.0	
09.10.2025	42.98	37.91	5.07	358.59	353.24	1.50	355.49	350.88	1.31	4.61	7.00	7.00	1.804	24.0	0.0	
10.10.2025	40.00	35.79	4.21	358.10	355.24	0.80	355.40	353.14	0.64	2.26	7.00	7.00	1.492	24.0	0.0	
11.10.2025	44.15	38.41	5.74	358.46	355.36	0.87	355.21	352.91	0.65	2.30	7.00	7.00	2.032	24.0	0.0	
12.10.2025	46.60	39.94	6.66	358.85	355.59	0.91	355.21	352.94	0.64	2.27	7.00	7.00	2.361	24.0	0.0	
13.10.2025	48.32	40.99	7.33	358.22	354.85	0.95	354.31	352.03	0.65	2.28	7.00	7.00	2.592	24.0	0.0	
14.10.2025	45.85	39.33	6.52	357.85	354.63	0.90	354.32	352.06	0.64	2.26	7.00	7.00	2.306	24.0	0.0	
15.10.2025	43.53	37.89	5.64	358.46	355.22	0.91	355.27	352.85	0.68	2.42	7.00	7.00	1.998	24.0	0.0	
16.10.2025	45.01	38.86	6.15	358.65	355.54	0.87	355.22	353.03	0.62	2.19	7.00	7.00	2.183	24.0	0.0	
17.10.2025	45.94	39.56	6.38	358.72	355.58	0.88	355.20	353.00	0.62	2.20	7.00	7.00	2.263	24.0	0.0	
18.10.2025	47.62	40.61	7.01	359.01	355.76	0.91	355.20	353.02	0.62	2.18	7.00	7.00	2.480	24.0	0.0	
19.10.2025	46.65	40.02	6.63	358.91	355.71	0.90	355.26	353.07	0.62	2.19	7.00	7.00	2.348	24.0	0.0	
20.10.2025	47.61	40.56	7.05	359.00	355.77	0.90	355.19	353.05	0.60	2.14	7.00	7.00	2.497	24.0	0.0	
21.10.2025	48.69	41.29	7.40	359.18	355.86	0.93	355.21	353.05	0.61	2.16	7.00	7.00	2.622	24.0	0.0	
22.10.2025	46.54	39.96	6.58	358.85	355.69	0.88	355.23	353.05	0.62	2.18	7.00	7.00	2.332	24.0	0.0	
23.10.2025	45.76	39.48	6.28	358.75	355.62	0.88	355.27	353.04	0.63	2.23	7.00	7.00	2.228	24.0	0.0	
24.10.2025	45.97	39.63	6.34	360.83	357.70	0.87	357.27	355.07	0.62	2.20	7.00	7.00	2.262	24.0	0.0	
25.10.2025	46.09	39.69	6.40	360.20	357.07	0.87	356.63	354.45	0.61	2.18	7.00	7.00	2.280	24.0	0.0	
26.10.2025	45.86	39.59	6.27	360.15	357.05	0.86	356.61	354.42	0.62	2.19	7.00	7.00	2.232	24.0	0.0	
27.10.2025	46.72	40.15	6.57	360.24	357.08	0.88	356.56	354.36	0.62	2.20	7.00	7.00	2.338	24.0	0.0	
28.10.2025	43.80	38.19	5.61	359.86	356.82	0.85	356.61	354.40	0.62	2.21	7.00	7.00	1.995	24.0	0.0	
29.10.2025	41.77	36.76	5.01	359.59	356.69	0.81	356.64	354.43	0.62	2.21	7.00	7.00	1.782	24.0	0.0	
30.10.2025	43.61	38.00	5.61	359.91	356.89	0.84	356.70	354.48	0.62	2.22	7.00	7.00	1.995	24.0	0.0	
31.10.2025	46.43	39.92	6.51	360.26	357.11	0.88	356.62	354.47	0.60	2.15	7.00	7.00	2.313	24.0	0.0	
Средние:	44.92	38.96	5.96	---	---	1.09	---	---	0.85	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11050.22	10930.54	---	10945.68	10852.99	---	92.69	---	---	65.094	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	76474.54	75499.17	75448.04	74796.62	651.42	674.021	8311.0	27.0
31.10.2025	87524.76	86429.71	86393.72	85649.61	744.11	739.115	9055.0	27.0
Итого:	11050.22	10930.54	10945.68	10852.99	92.69	65.094	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации