Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 16 (1.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 110394
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 334523	КТСП-Н SN 28802г
Обратка:	ПРЭМ SN 342299	КТСП-Н SN 28802х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	72.09	43.89	28.20	0.00	28.64	-200.00	0.00	28.40	-200.00	-28.40	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.10.2025	72.46	44.32	28.14	0.00	28.26	-200.00	0.00	28.02	-200.00	-28.02	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.10.2025	72.96	45.04	27.92	0.00	29.25	-200.00	0.00	29.01	-200.00	-29.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.10.2025	72.42	45.40	27.02	0.00	29.83	-200.00	0.00	29.59	-200.00	-29.59	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.10.2025	73.32	46.20	27.12	0.00	29.96	-200.00	0.00	29.72	-200.00	-29.72	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.10.2025	73.16	46.80	26.36	0.00	31.40	-200.00	0.00	31.08	-200.00	-31.08	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.10.2025	73.08	46.28	26.80	0.00	30.00	-200.00	0.00	29.76	-200.00	-29.76	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.10.2025	72.47	45.62	26.85	0.00	28.82	-200.00	0.00	28.58	-200.00	-28.58	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.10.2025	69.54	43.91	25.63	0.00	26.78	-200.00	0.00	26.54	-200.00	-26.54	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.10.2025	71.63	45.96	25.67	0.00	29.74	-200.00	0.00	29.50	-200.00	-29.50	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.10.2025	71.71	44.62	27.09	0.00	27.28	-200.00	0.00	27.04	-200.00	-27.04	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.10.2025	71.90	43.81	28.09	0.00	26.08	-200.00	0.00	25.84	-200.00	-25.84	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.10.2025	73.60	45.12	28.48	0.00	27.33	-200.00	0.00	27.09	-200.00	-27.09	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.10.2025	72.95	45.19	27.76	0.00	27.60	-200.00	0.00	27.36	-200.00	-27.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.10.2025	71.36	44.44	26.92	0.00	26.77	-200.00	0.00	26.53	-200.00	-26.53	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.10.2025	71.39	44.27	27.12	0.00	26.42	-200.00	0.00	26.18	-200.00	-26.18	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.10.2025	71.04	43.94	27.10	0.00	25.78	-200.00	0.00	25.54	-200.00	-25.54	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.10.2025	69.95	41.58	28.37	0.00	22.63	-200.00	0.00	22.39	-200.00	-22.39	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.10.2025	69.97	42.03	27.94	0.00	23.89	-200.00	0.00	23.65	-200.00	-23.65	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.10.2025	69.18	42.07	27.11	0.00	24.62	-200.00	0.00	24.38	-200.00	-24.38	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.10.2025	69.20	41.17	28.03	0.00	23.54	-200.00	0.00	23.30	-200.00	-23.30	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.10.2025	69.83	42.79	27.04	0.00	25.76	-200.00	0.00	25.52	-200.00	-25.52	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.10.2025	69.76	43.00	26.76	0.00	26.00	-200.00	0.00	25.76	-200.00	-25.76	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.10.2025	70.46	43.29	27.17	0.00	25.80	-200.00	0.00	25.56	-200.00	-25.56	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.10.2025	69.78	42.34	27.44	0.00	24.59	-200.00	0.00	24.35	-200.00	-24.35	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.10.2025	70.00	42.74	27.26	0.00	24.98	-200.00	0.00	24.74	-200.00	-24.74	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.10.2025	69.52	42.14	27.38	0.00	24.18	-200.00	0.00	23.94	-200.00	-23.94	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.10.2025	70.31	44.17	26.14	0.00	27.47	-200.00	0.00	27.23	-200.00	-27.23	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.10.2025	69.72	43.87	25.85	0.00	26.78	-200.00	0.00	26.54	-200.00	-26.54	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.10.2025	69.06	42.62	26.44	0.00	24.71	-200.00	0.00	24.47	-200.00	-24.47	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
31.10.2025	68.80	41.65	27.15	0.00	23.52	-200.00	0.00	23.28	-200.00	-23.28	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	71.05	43.88	27.17	---	---	-200.00	---	---	-200.00	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	828.41	---	0.00	820.89	---	-820.89	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	82108.13	42344.00	80273.04	41920.09	38352.95	2366.613	18893.0	5638.0
31.10.2025	82108.13	43172.41	80273.04	42740.98	37532.06	2366.613	19637.0	5638.0
Итого:	0.00	828.41	0.00	820.89	-820.89	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____