Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
04.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
05.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
07.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
08.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
09.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
10.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
11.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
12.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
13.10.2025	75.51	55.02	20.49	29.73	28.66	3.67	27.71	28.25	-1.93	-0.54	0.00	0.00	0.568	12.0	13.0	*
14.10.2025	73.44	55.06	18.38	58.91	59.47	-0.95	57.48	58.62	-1.96	-1.14	0.00	0.00	1.056	24.0	0.0	
15.10.2025	72.55	55.53	17.02	63.05	63.63	-0.91	61.55	62.70	-1.85	-1.15	0.00	0.00	1.047	24.0	0.0	
16.10.2025	73.15	56.08	17.07	62.94	63.70	-1.21	61.42	62.76	-2.15	-1.33	0.00	0.00	1.048	24.0	0.0	
17.10.2025	71.95	55.14	16.81	61.04	61.81	-1.26	59.61	60.92	-2.18	-1.31	0.00	0.00	1.001	24.0	0.0	
18.10.2025	72.15	52.98	19.17	52.45	53.04	-1.12	51.22	52.33	-2.16	-1.12	0.00	0.00	0.982	24.0	0.0	
19.10.2025	71.76	52.31	19.45	53.57	54.07	-0.93	52.32	53.36	-1.97	-1.04	0.00	0.00	1.018	24.0	0.0	
20.10.2025	70.85	51.97	18.88	54.41	55.00	-1.07	53.18	54.29	-2.08	-1.12	0.00	0.00	1.003	24.0	0.0	
21.10.2025	71.38	52.68	18.70	55.63	56.28	-1.16	54.35	55.54	-2.17	-1.19	0.00	0.00	1.016	24.0	0.0	
22.10.2025	71.03	53.98	17.05	61.63	62.38	-1.21	60.22	61.52	-2.13	-1.30	0.00	0.00	1.026	24.0	0.0	
23.10.2025	70.62	54.17	16.45	62.85	63.60	-1.18	61.43	62.71	-2.06	-1.28	0.00	0.00	1.010	24.0	0.0	
24.10.2025	71.59	54.24	17.35	61.13	61.75	-1.00	59.72	60.89	-1.94	-1.17	0.00	0.00	1.036	24.0	0.0	
25.10.2025	70.99	52.84	18.15	58.51	59.02	-0.87	57.17	58.23	-1.83	-1.06	0.00	0.00	1.037	24.0	0.0	
26.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	72.07	54.00	18.07	---	---	-0.71	---	---	-2.03	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	735.85	742.40	---	717.38	732.13	---	-14.74	---	---	12.847	300.0	13.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
12.10.2025	13808.57	286.86	13421.73	282.56	13139.17	249.905	5945.0	1195.0
25.10.2025	14544.42	1029.26	14139.11	1014.69	13124.43	262.752	6245.0	1208.0
Итого:	735.84	742.40	717.38	732.13	-14.74	12.847	300.0	13.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации