Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.10.2025	39.03	33.79	5.24	381.22	387.21	378.62	385.33	-1.76	6.12	5.12	1.989	24.0	0.0	
02.10.2025	38.87	33.69	5.18	381.05	387.07	378.48	385.21	-1.76	6.12	5.12	1.964	24.0	0.0	
03.10.2025	38.36	33.34	5.02	380.86	386.75	378.37	384.93	-1.72	6.12	5.12	1.903	24.0	0.0	
04.10.2025	39.09	33.89	5.19	381.10	387.05	378.51	385.16	-1.74	6.12	5.12	1.971	24.0	0.0	
05.10.2025	38.53	33.57	4.97	381.20	387.30	378.69	385.46	-1.77	6.12	5.12	1.886	24.0	0.0	
06.10.2025	38.79	33.76	5.03	380.89	387.37	378.36	385.48	-1.86	6.12	5.12	1.908	24.0	0.0	
07.10.2025	38.84	33.90	4.94	381.30	388.32	378.74	386.42	-2.01	6.12	5.12	1.876	24.0	0.0	
08.10.2025	39.57	34.46	5.11	381.39	388.81	378.71	386.81	-2.11	6.12	5.12	1.941	24.0	0.0	
09.10.2025	41.75	35.97	5.79	381.35	389.36	378.33	387.16	-2.31	6.12	5.12	2.195	24.0	0.0	
10.10.2025	40.71	35.47	5.24	381.34	389.99	378.50	387.87	-2.45	6.12	5.12	1.990	24.0	0.0	
11.10.2025	40.76	35.22	5.54	381.15	390.00	378.29	387.89	-2.51	6.12	5.12	2.100	24.0	0.0	
12.10.2025	40.55	34.88	5.67	381.08	389.96	378.25	387.91	-2.52	6.12	5.12	2.150	24.0	0.0	
13.10.2025	41.06	35.10	5.96	381.28	390.06	378.36	387.97	-2.51	6.12	5.12	2.261	24.0	0.0	
14.10.2025	41.61	35.45	6.16	381.09	390.20	378.10	388.07	-2.60	6.12	5.12	2.333	24.0	0.0	
15.10.2025	43.02	36.58	6.44	380.90	386.13	377.68	383.84	-1.62	6.12	5.12	2.436	24.0	0.0	
16.10.2025	44.60	37.78	6.82	380.99	385.12	377.52	382.67	-1.35	6.12	5.12	2.580	24.0	0.0	
17.10.2025	45.68	38.58	7.09	380.71	384.75	377.06	382.20	-1.35	6.12	5.12	2.679	24.0	0.0	
18.10.2025	47.83	39.99	7.84	380.73	384.81	376.70	382.04	-1.41	6.12	5.12	2.959	24.0	0.0	
19.10.2025	46.36	39.14	7.22	380.86	384.33	377.10	381.69	-1.21	6.12	5.12	2.729	24.0	0.0	
20.10.2025	49.89	41.33	8.56	328.29	331.60	324.52	329.02	-1.37	6.12	5.12	2.782	24.0	0.0	*
21.10.2025	48.25	41.02	7.24	414.74	418.21	410.27	415.02	-1.15	6.12	5.12	2.975	24.0	0.0	
22.10.2025	45.86	39.33	6.53	408.21	413.27	404.27	410.39	-1.50	6.12	5.12	2.645	24.0	0.0	
23.10.2025	45.74	39.22	6.52	406.60	412.21	402.68	409.37	-1.65	6.12	5.12	2.632	24.0	0.0	
24.10.2025	45.66	39.16	6.50	405.33	411.30	401.45	408.48	-1.74	6.12	5.12	2.614	24.0	0.0	
25.10.2025	45.80	39.25	6.55	404.78	410.80	400.89	407.97	-1.75	6.12	5.12	2.631	24.0	0.0	
26.10.2025	45.65	39.19	6.46	404.32	410.70	400.44	407.87	-1.84	6.12	5.12	2.592	24.0	0.0	
27.10.2025	46.62	39.78	6.84	404.28	412.38	400.23	409.43	-2.27	6.12	5.12	2.743	24.0	0.0	
28.10.2025	43.44	37.70	5.73	403.99	412.34	400.50	409.72	-2.28	6.12	5.12	2.301	24.0	0.0	
29.10.2025	42.47	36.94	5.53	403.52	411.49	400.22	409.01	-2.17	6.12	5.12	2.220	24.0	0.0	
30.10.2025	44.19	38.15	6.04	403.52	408.37	399.91	405.73	-1.44	6.12	5.12	2.421	24.0	0.0	
31.10.2025	46.84	39.75	7.09	401.33	405.16	397.26	402.26	-1.25	6.12	5.12	2.823	24.0	0.0	
Средние:	43.08	36.95	6.13	---	---	---	---	-1.84	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12029.38	12222.40	11927.03	12148.35	---	---	---	73.232	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	129048.33	131156.78	127506.08	130037.71	0.00	958.641	0.000	0.000	13037.0	6.0
31.10.2025	141077.72	143379.17	139433.11	142186.06	0.00	1031.873	0.000	0.000	13781.0	6.0
Итого:	12029.38	12222.40	11927.03	12148.35	0.00	73.232	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.10.2025	60.99	56.42	4.57	51.20	38.17	0.00	50.33	37.61	0.00	28.93	12.72	6.12	5.12	3.00	0.885	24.0	0.0	5.00	
02.10.2025	60.84	56.29	4.55	50.94	38.19	0.00	50.08	37.62	0.00	28.40	12.45	6.12	5.12	3.00	0.867	24.0	0.0	5.00	
03.10.2025	60.73	56.17	4.56	49.54	37.76	0.00	48.70	37.21	0.00	26.74	11.48	6.12	5.12	3.00	0.811	24.0	0.0	5.00	
04.10.2025	60.78	56.24	4.54	50.30	38.12	0.00	49.45	37.56	0.00	27.33	11.89	6.12	5.12	3.00	0.835	24.0	0.0	5.00	
05.10.2025	60.76	56.27	4.49	52.32	38.40	0.00	51.43	37.84	0.00	30.45	13.59	6.12	5.12	3.00	0.929	24.0	0.0	5.00	
06.10.2025	60.44	56.00	4.44	51.13	37.92	0.00	50.27	37.37	0.00	29.44	12.90	6.12	5.12	3.00	0.882	24.0	0.0	5.00	
07.10.2025	60.27	55.90	4.37	51.30	37.97	0.00	50.44	37.42	0.00	29.65	13.03	6.12	5.12	3.00	0.885	24.0	0.0	5.00	
08.10.2025	60.17	55.82	4.34	51.98	37.75	0.00	51.12	37.20	0.00	31.51	13.92	6.12	5.12	3.00	0.930	24.0	0.0	5.00	
09.10.2025	59.36	55.18	4.17	50.64	37.89	0.00	49.82	37.36	0.00	28.59	12.46	6.12	5.12	3.00	0.834	24.0	0.0	5.00	
10.10.2025	59.83	55.60	4.24	49.65	37.73	0.00	48.84	37.19	0.00	27.08	11.65	6.12	5.12	3.00	0.797	24.0	0.0	5.00	
11.10.2025	59.83	55.46	4.37	50.47	38.11	0.00	49.64	37.56	0.00	27.70	12.08	6.12	5.12	3.00	0.828	24.0	0.0	5.00	
12.10.2025	59.85	55.33	4.52	52.65	38.34	0.00	51.79	37.79	0.00	31.25	14.00	6.12	5.12	3.00	0.940	24.0	0.0	5.00	
13.10.2025	59.65	55.10	4.55	52.31	38.01	0.00	51.46	37.48	0.00	31.44	13.98	6.12	5.12	3.00	0.936	24.0	0.0	5.00	
14.10.2025	59.42	54.88	4.54	50.56	37.69	0.00	49.74	37.17	0.00	28.94	12.57	6.12	5.12	3.00	0.854	24.0	0.0	5.00	
15.10.2025	60.38	55.79	4.59	51.65	37.81	0.00	50.79	37.27	0.00	30.71	13.52	6.12	5.12	3.00	0.921	24.0	0.0	5.00	
16.10.2025	62.17	57.50	4.68	50.72	37.71	0.00	49.82	37.13	0.00	29.18	12.69	6.12	5.12	3.00	0.900	24.0	0.0	5.00	
17.10.2025	62.05	57.41	4.64	49.55	37.73	0.00	48.68	37.16	0.00	26.84	11.52	6.12	5.12	3.00	0.831	24.0	0.0	5.00	
18.10.2025	61.90	57.33	4.57	50.84	37.84	0.00	49.95	37.27	0.00	29.08	12.68	6.12	5.12	3.00	0.893	24.0	0.0	5.00	
19.10.2025	62.27	57.62	4.64	53.88	38.32	0.00	52.92	37.73	0.00	33.52	15.19	6.12	5.12	3.00	1.046	24.0	0.0	5.00	
20.10.2025	62.17	57.50	4.67	52.34	37.64	0.00	51.42	37.06	0.00	32.45	14.36	6.12	5.12	3.00	0.995	24.0	0.0	5.00	
21.10.2025	62.20	57.52	4.68	52.54	37.60	0.00	51.62	37.03	0.00	32.92	14.59	6.12	5.12	3.00	1.009	24.0	0.0	5.00	
22.10.2025	62.13	57.46	4.67	51.03	37.32	0.00	50.13	36.75	0.00	30.80	13.38	6.12	5.12	3.00	0.937	24.0	0.0	5.00	
23.10.2025	62.13	57.49	4.64	51.28	37.57	0.00	50.37	37.00	0.00	30.62	13.38	6.12	5.12	3.00	0.937	24.0	0.0	5.00	
24.10.2025	62.06	57.43	4.63	50.78	37.35	0.00	49.89	36.78	0.00	30.25	13.11	6.12	5.12	3.00	0.919	24.0	0.0	5.00	
25.10.2025	62.08	57.47	4.61	50.79	37.70	0.00	49.89	37.13	0.00	29.33	12.76	6.12	5.12	3.00	0.901	24.0	0.0	5.00	
26.10.2025	62.24	57.63	4.61	53.63	37.78	0.00	52.68	37.20	0.00	34.46	15.49	6.12	5.12	3.00	1.059	24.0	0.0	5.00	
27.10.2025	62.10	57.47	4.64	50.81	37.38	0.00	49.91	36.81	0.00	30.21	13.10	6.12	5.12	3.00	0.920	24.0	0.0	5.00	
28.10.2025	62.09	57.48	4.61	50.96	37.50	0.00	50.06	36.93	0.00	30.19	13.13	6.12	5.12	3.00	0.921	24.0	0.0	5.00	
29.10.2025	62.03	57.44	4.59	50.37	37.50	0.00	49.48	36.92	0.00	29.07	12.56	6.12	5.12	3.00	0.887	24.0	0.0	5.00	
30.10.2025	62.03	57.48	4.55	50.45	37.60	0.00	49.56	37.02	0.00	28.96	12.54	6.12	5.12	3.00	0.885	24.0	0.0	5.00	
31.10.2025	62.04	57.42	4.62	50.99	37.33	0.00	50.09	36.76	0.00	30.68	13.32	6.12	5.12	3.00	0.931	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.19	56.65	4.55	---	---	---	---	---	---	29.89	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1587.61	1171.74	0.00	1560.37	1154.34	0.00	---	406.03	---	---	---	28.105	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	28878.82	15994.48	0.00	28433.60	15769.40	0.00	12664.20	660.867	0.000	0.000	13043.0	0.0
31.10.2025	30466.43	17166.23	0.00	29993.97	16923.74	0.00	13070.24	688.971	0.000	0.000	13787.0	0.0
Итого:	1587.61	1171.74	0.00	1560.37	1154.34	0.00	406.03	28.105	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____