Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 60 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169115
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 416539 | КТС-Б SN 1218234г |
| Обратка: | ПРЭМ SN 431437 | КТС-Б SN 1218234х |

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.10.2025 | 68.45 | 28.73 | 39.72 | 16.48 | 16.09 | 2.39 | 16.16 | 16.09 | 0.43 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.641 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.10.2025 | 68.91 | 27.52 | 41.39 | 15.69 | 15.31 | 2.45 | 15.38 | 15.31 | 0.46 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.634 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.10.2025 | 70.04 | 29.12 | 40.92 | 17.97 | 17.54 | 2.42 | 17.59 | 17.54 | 0.28 | 0.05 | 7.00 | 7.00 | 0.719 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.10.2025 | 69.77 | 31.23 | 38.54 | 19.75 | 19.29 | 2.36 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.742 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.10.2025 | 70.59 | 30.20 | 40.39 | 19.66 | 19.17 | 2.52 | 19.18 | 19.13 | 0.26 | 0.05 | 7.00 | 7.00 | 0.774 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.10.2025 | 70.94 | 32.84 | 38.10 | 23.07 | 22.52 | 2.41 | 22.51 | 22.46 | 0.22 | 0.05 | 7.00 | 7.00 | 0.854 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.10.2025 | 70.50 | 30.71 | 39.79 | 20.64 | 20.13 | 2.50 | 20.16 | 20.10 | 0.30 | 0.06 | 7.00 | 7.00 | 0.804 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.10.2025 | 69.61 | 30.32 | 39.29 | 18.48 | 18.03 | 2.47 | 18.05 | 18.03 | 0.11 | 0.02 | 7.00 | 7.00 | 0.706 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.10.2025 | 66.64 | 26.73 | 39.91 | 15.61 | 15.27 | 2.20 | 15.32 | 15.27 | 0.33 | 0.05 | 7.00 | 7.00 | 0.613 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.10.2025 | 68.91 | 30.38 | 38.53 | 19.65 | 19.18 | 2.42 | 19.20 | 19.18 | 0.10 | 0.02 | 7.00 | 7.00 | 0.738 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.10.2025 | 67.80 | 26.98 | 40.82 | 14.72 | 14.39 | 2.27 | 14.44 | 14.39 | 0.35 | 0.05 | 7.00 | 7.00 | 0.586 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.10.2025 | 67.01 | 23.21 | 43.80 | 12.36 | 12.09 | 2.21 | 12.12 | 12.09 | 0.25 | 0.03 | 7.00 | 7.00 | 0.532 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.10.2025 | 69.58 | 25.30 | 44.28 | 15.13 | 14.75 | 2.54 | 14.81 | 14.75 | 0.41 | 0.06 | 7.00 | 7.00 | 0.654 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.10.2025 | 69.40 | 26.93 | 42.47 | 16.62 | 16.22 | 2.44 | 16.28 | 16.22 | 0.37 | 0.06 | 7.00 | 7.00 | 0.690 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.10.2025 | 68.33 | 27.33 | 41.00 | 17.12 | 16.71 | 2.42 | 16.80 | 16.71 | 0.54 | 0.09 | 7.00 | 7.00 | 0.688 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.10.2025 | 68.53 | 26.75 | 41.78 | 16.65 | 16.26 | 2.37 | 16.31 | 16.26 | 0.31 | 0.05 | 7.00 | 7.00 | 0.681 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.10.2025 | 66.91 | 27.36 | 39.55 | 16.58 | 16.19 | 2.38 | 16.25 | 16.19 | 0.37 | 0.06 | 7.00 | 7.00 | 0.643 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.10.2025 | 67.35 | 25.23 | 42.12 | 14.63 | 14.28 | 2.42 | 14.39 | 14.28 | 0.77 | 0.11 | 7.00 | 7.00 | 0.605 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.10.2025 | 67.87 | 27.20 | 40.67 | 18.13 | 17.68 | 2.51 | 17.81 | 17.68 | 0.73 | 0.13 | 7.00 | 7.00 | 0.723 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.10.2025 | 68.14 | 30.07 | 38.07 | 21.99 | 21.46 | 2.44 | 21.53 | 21.40 | 0.61 | 0.13 | 7.00 | 7.00 | 0.818 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.10.2025 | 68.94 | 30.00 | 38.94 | 21.56 | 21.03 | 2.49 | 21.08 | 21.01 | 0.33 | 0.07 | 7.00 | 7.00 | 0.820 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.10.2025 | 68.48 | 31.78 | 36.70 | 24.22 | 23.65 | 2.38 | 23.74 | 23.56 | 0.76 | 0.18 | 7.00 | 7.00 | 0.870 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.10.2025 | 68.02 | 32.42 | 35.60 | 24.80 | 24.24 | 2.28 | 24.32 | 24.15 | 0.70 | 0.17 | 7.00 | 7.00 | 0.866 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.10.2025 | 69.06 | 33.08 | 35.98 | 24.78 | 24.21 | 2.33 | 24.30 | 24.10 | 0.83 | 0.20 | 7.00 | 7.00 | 0.874 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.10.2025 | 68.40 | 31.92 | 36.48 | 23.42 | 22.89 | 2.29 | 22.94 | 22.81 | 0.57 | 0.13 | 7.00 | 7.00 | 0.835 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.10.2025 | 68.64 | 32.58 | 36.06 | 23.80 | 23.25 | 2.34 | 23.32 | 23.15 | 0.73 | 0.17 | 7.00 | 7.00 | 0.838 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.10.2025 | 68.38 | 29.98 | 38.40 | 22.67 | 22.13 | 2.41 | 22.19 | 22.10 | 0.41 | 0.09 | 7.00 | 7.00 | 0.850 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.10.2025 | 69.69 | 34.37 | 35.32 | 27.03 | 26.39 | 2.40 | 26.43 | 26.20 | 0.87 | 0.23 | 7.00 | 7.00 | 0.935 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.10.2025 | 69.40 | 33.93 | 35.47 | 26.35 | 25.72 | 2.42 | 25.81 | 25.53 | 1.09 | 0.28 | 7.00 | 7.00 | 0.913 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.10.2025 | 68.82 | 31.73 | 37.09 | 23.93 | 23.35 | 2.45 | 23.44 | 23.25 | 0.81 | 0.19 | 7.00 | 7.00 | 0.869 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.10.2025 | 68.29 | 30.65 | 37.64 | 21.89 | 21.36 | 2.45 | 21.41 | 21.33 | 0.37 | 0.08 | 7.00 | 7.00 | 0.806 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 68.75 | 29.57 | 39.19 | --- | --- | 2.40 | --- | --- | 0.47 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 615.38 | 600.78 | --- | 602.54 | 599.54 | --- | 3.00 | --- | --- | 23.321 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.09.2025 | 5497.99 | 5401.15 | 5373.52 | 5341.61 | 31.91 | 133.194 | 5745.0 | 3605.0 |
| 31.10.2025 | 6113.37 | 6001.93 | 5976.06 | 5941.15 | 34.91 | 156.515 | 6489.0 | 3605.0 |
| Итого: | 615.38 | 600.78 | 602.54 | 599.54 | 3.00 | 23.321 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации