Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 8А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16036268
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.10.2025	71.41	49.81	21.60	101.58	99.43	99.26	98.27	1.01	4.80	3.05	2.149	24.0	0.0	
02.10.2025	72.50	46.93	25.57	95.35	93.12	93.11	92.16	1.03	4.47	3.04	2.384	24.0	0.0	
03.10.2025	72.98	47.84	25.15	96.52	94.36	94.23	93.35	0.95	4.49	3.03	2.373	24.0	0.0	
04.10.2025	72.24	46.68	25.57	94.76	92.60	92.55	91.66	0.97	4.41	3.01	2.370	24.0	0.0	
05.10.2025	72.97	47.80	25.17	93.57	91.54	91.34	90.56	0.86	4.39	3.01	2.303	24.0	0.0	
06.10.2025	73.80	53.41	20.39	125.40	123.20	122.37	121.56	0.67	5.53	3.01	2.503	24.0	0.0	
07.10.2025	72.89	49.47	23.42	97.01	94.95	94.72	93.85	0.91	4.50	2.97	2.222	24.0	0.0	
08.10.2025	72.34	48.32	24.02	92.91	90.84	90.74	89.86	0.97	4.33	2.97	2.183	24.0	0.0	
09.10.2025	69.71	44.66	25.05	83.34	81.26	81.52	80.51	1.25	4.09	2.98	2.044	24.0	0.0	
10.10.2025	71.31	48.04	23.27	98.38	96.20	96.13	95.16	1.02	4.50	2.99	2.241	24.0	0.0	
11.10.2025	71.41	48.46	22.95	103.88	101.72	101.50	100.60	0.89	4.71	3.03	2.334	24.0	0.0	
12.10.2025	71.77	47.45	24.32	102.43	100.21	100.07	99.16	0.91	4.69	3.06	2.437	24.0	0.0	
13.10.2025	73.19	49.82	23.37	103.93	101.73	101.45	100.55	0.89	4.72	3.04	2.375	24.0	0.0	
14.10.2025	72.59	49.76	22.83	105.09	102.84	102.62	101.65	0.95	4.76	3.05	2.347	24.0	0.0	
15.10.2025	71.57	50.76	20.81	113.02	110.66	110.43	109.33	1.00	5.07	3.10	2.304	24.0	0.0	
16.10.2025	71.80	49.90	21.90	112.89	110.51	110.29	109.23	0.96	5.06	3.08	2.420	24.0	0.0	
17.10.2025	71.29	49.49	21.80	109.14	106.82	106.65	105.59	1.00	5.05	3.20	2.330	24.0	0.0	
18.10.2025	71.21	43.81	27.39	91.81	89.34	89.72	88.55	1.31	4.74	3.42	2.460	24.0	0.0	
19.10.2025	70.48	44.00	26.48	93.43	91.01	91.35	90.20	1.27	4.73	3.35	2.422	24.0	0.0	
20.10.2025	69.66	45.10	24.57	92.60	90.32	90.58	89.45	1.25	4.58	3.23	2.228	24.0	0.0	
21.10.2025	70.22	45.22	25.00	95.44	93.02	93.33	92.13	1.29	4.65	3.22	2.336	24.0	0.0	
22.10.2025	69.91	47.09	22.82	108.53	106.03	106.14	104.93	1.15	5.04	3.20	2.427	24.0	0.0	
23.10.2025	69.62	48.15	21.47	111.21	108.79	108.79	107.61	1.09	5.11	3.20	2.340	24.0	0.0	
24.10.2025	70.40	48.19	22.21	107.38	104.98	104.99	103.84	1.10	4.98	3.19	2.336	24.0	0.0	
25.10.2025	69.91	44.33	25.59	101.81	99.24	99.57	98.33	1.25	4.80	3.19	2.551	24.0	0.0	
26.10.2025	70.05	45.81	24.24	102.56	100.11	100.30	99.14	1.17	4.83	3.18	2.435	24.0	0.0	
27.10.2025	69.90	47.07	22.83	97.92	95.65	95.77	94.66	1.16	4.74	3.25	2.189	24.0	0.0	
28.10.2025	70.64	48.71	21.94	112.52	110.04	110.01	108.83	1.08	5.26	3.30	2.418	24.0	0.0	
29.10.2025	70.24	47.12	23.12	106.14	103.64	103.79	102.57	1.18	5.02	3.27	2.404	24.0	0.0	
30.10.2025	69.62	45.95	23.68	95.96	93.59	93.87	92.66	1.29	4.69	3.24	2.226	24.0	0.0	
31.10.2025	69.65	46.51	23.14	93.00	90.80	90.97	89.88	1.20	4.64	3.28	2.108	24.0	0.0	
Средние:	71.20	47.60	23.60	---	---	---	---	1.06	4.75	3.13	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3139.48	3068.54	3068.15	3035.85	---	---	---	72.196	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	20943.39	18624.48	20378.07	18404.21	0.00	570.414	0.000	0.000	5991.0	1678.0
31.10.2025	24082.87	21693.02	23446.22	21440.06	0.00	642.611	0.000	0.000	6735.0	1678.0
Итого:	3139.48	3068.54	3068.15	3035.85	0.00	72.196	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____