Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306775	КТСП-Н SN 12083г
Обратка:	ПРЭМ SN 307822	КТСП-Н SN 12083х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	70.03	38.17	31.86	110.53	70.14	44.71	108.08	69.64	43.26	38.44	0.00	0.00	3.438	24.0	0.0	
02.10.2025	70.43	37.57	32.86	107.15	68.00	44.70	104.74	67.54	43.19	37.20	0.00	0.00	3.437	24.0	0.0	
03.10.2025	70.63	37.10	33.53	104.48	65.73	45.53	102.12	65.28	44.01	36.84	0.00	0.00	3.420	24.0	0.0	
04.10.2025	69.88	36.06	33.82	103.30	64.09	46.85	101.05	63.69	45.36	37.36	0.00	0.00	3.414	24.0	0.0	
05.10.2025	70.79	37.07	33.72	104.66	65.69	45.75	102.26	65.24	44.20	37.02	0.00	0.00	3.450	24.0	0.0	
06.10.2025	70.54	37.83	32.71	75.64	46.76	47.19	73.92	46.42	45.70	27.50	0.00	0.00	2.419	24.0	0.0	*
07.10.2025	70.63	36.91	33.72	106.23	65.05	48.09	103.83	64.62	46.55	39.21	0.00	0.00	3.500	24.0	0.0	
08.10.2025	69.78	35.96	33.82	98.17	58.43	50.75	95.98	58.07	49.22	37.91	0.00	0.00	3.240	24.0	0.0	
09.10.2025	67.23	34.19	33.04	99.84	59.09	51.28	97.78	58.77	49.84	39.01	0.00	0.00	3.229	24.0	0.0	
10.10.2025	69.17	36.85	32.32	108.30	64.58	50.58	105.96	64.12	49.20	41.84	0.00	0.00	3.421	24.0	0.0	
11.10.2025	69.30	35.97	33.33	108.31	64.48	50.73	105.94	64.05	49.29	41.89	0.00	0.00	3.527	24.0	0.0	
12.10.2025	69.63	35.61	34.02	108.68	63.83	52.00	106.28	63.43	50.50	42.85	0.00	0.00	3.613	24.0	0.0	
13.10.2025	70.91	35.41	35.50	107.45	62.38	53.08	105.01	61.97	51.55	43.04	0.00	0.00	3.724	24.0	0.0	
14.10.2025	70.66	36.65	34.01	110.91	64.82	52.46	108.40	64.37	50.97	44.03	0.00	0.00	3.680	24.0	0.0	
15.10.2025	69.22	35.67	33.55	113.50	65.88	53.09	111.05	65.47	51.64	45.58	0.00	0.00	3.724	24.0	0.0	
16.10.2025	69.11	36.62	32.49	114.71	66.11	53.76	112.26	65.64	52.41	46.62	0.00	0.00	3.641	24.0	0.0	
17.10.2025	68.83	35.84	32.99	112.60	64.56	54.23	110.15	64.14	52.80	46.01	0.00	0.00	3.633	24.0	0.0	
18.10.2025	68.27	35.33	32.94	109.82	61.98	55.69	107.46	61.61	54.24	45.85	0.00	0.00	3.534	24.0	0.0	
19.10.2025	68.07	34.88	33.19	114.05	63.80	56.51	111.64	63.42	55.09	48.22	0.00	0.00	3.709	24.0	0.0	
20.10.2025	67.26	33.62	33.64	119.58	61.43	64.25	117.11	61.13	62.81	55.98	0.00	0.00	3.935	24.0	0.0	
21.10.2025	67.78	34.76	33.02	123.12	64.05	63.12	120.50	63.64	61.76	56.86	0.00	0.00	3.970	24.0	0.0	
22.10.2025	67.71	34.92	32.79	114.32	64.54	55.66	111.92	64.16	54.25	47.76	0.00	0.00	3.665	24.0	0.0	
23.10.2025	67.53	34.98	32.55	114.80	64.64	55.91	112.40	64.23	54.54	48.17	0.00	0.00	3.652	24.0	0.0	
24.10.2025	68.21	35.16	33.05	114.33	64.24	56.10	111.92	63.86	54.68	48.06	0.00	0.00	3.697	24.0	0.0	
25.10.2025	67.63	34.22	33.41	116.02	63.91	57.92	113.58	63.59	56.43	49.99	0.00	0.00	3.807	24.0	0.0	
26.10.2025	67.91	35.25	32.66	118.41	65.76	57.18	115.92	65.35	55.80	50.57	0.00	0.00	3.791	24.0	0.0	
27.10.2025	67.74	34.92	32.82	129.28	66.13	64.63	126.59	65.70	63.33	60.89	0.00	0.00	4.149	24.0	0.0	
28.10.2025	68.23	35.36	32.87	117.83	65.84	56.61	115.32	65.42	55.22	49.90	0.00	0.00	3.791	24.0	0.0	
29.10.2025	67.95	35.62	32.33	116.36	65.97	55.27	113.91	65.56	53.88	48.35	0.00	0.00	3.681	24.0	0.0	
30.10.2025	67.30	34.84	32.46	116.66	62.83	59.98	114.24	62.47	58.59	51.77	0.00	0.00	3.711	24.0	0.0	
31.10.2025	67.07	33.81	33.26	126.89	62.20	68.42	124.26	61.84	67.08	62.42	0.00	0.00	4.141	24.0	0.0	
Средние:	68.88	35.71	33.17	---	---	53.94	---	---	52.50	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3445.93	1976.94	---	3371.58	1964.44	---	1407.14	---	---	111.743	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	89520.52	86548.46	87353.35	85602.15	1751.20	2272.595	29661.0	2561.0
31.10.2025	92966.45	88525.40	90724.93	87566.59	3158.34	2384.338	30405.0	2561.0
Итого:	3445.93	1976.94	3371.58	1964.44	1407.14	111.743	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации