

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатауллина ул, д. 30 (ООО "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00111772
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 333686

Обратка: ПРЭМ SN 303312

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 14647

КТПТР-01 SN 14647a

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	66.93	43.58	23.35	22.21	22.38	-0.76	21.73	22.14	-1.87	-0.41	9.00	5.00	0.509	24.0	0.0	*
02.11.2025	66.89	41.42	25.47	13.63	13.62	0.07	13.34	13.49	-1.12	-0.15	9.00	5.00	0.340	24.0	0.0	
03.11.2025	70.60	43.61	26.99	21.61	21.68	-0.32	21.13	21.44	-1.46	-0.31	9.00	5.00	0.573	24.0	0.0	
04.11.2025	74.55	45.45	29.10	22.03	22.06	-0.14	21.55	21.82	-1.25	-0.27	9.00	5.00	0.628	24.0	0.0	
05.11.2025	69.64	45.08	24.56	23.57	23.70	-0.55	23.05	23.46	-1.76	-0.41	9.00	5.00	0.568	24.0	0.0	
06.11.2025	66.42	43.34	23.08	23.16	23.34	-0.77	22.68	23.10	-1.83	-0.42	9.00	5.00	0.524	24.0	0.0	
07.11.2025	66.90	44.99	21.91	25.24	25.43	-0.75	24.76	25.19	-1.72	-0.43	9.00	5.00	0.545	24.0	0.0	
08.11.2025	67.95	46.14	21.81	26.35	26.54	-0.72	25.87	26.30	-1.65	-0.43	9.00	5.00	0.565	24.0	0.0	
09.11.2025	66.73	43.60	23.13	22.69	22.90	-0.92	22.21	22.66	-2.01	-0.45	9.00	5.00	0.517	24.0	0.0	
10.11.2025	67.06	43.81	23.25	23.05	23.26	-0.91	22.57	23.02	-1.97	-0.45	9.00	5.00	0.526	24.0	0.0	
11.11.2025	67.77	43.06	24.71	21.66	21.85	-0.87	21.18	21.61	-2.01	-0.43	9.00	5.00	0.527	24.0	0.0	
12.11.2025	70.15	44.00	26.15	21.94	22.11	-0.77	21.46	21.87	-1.89	-0.41	9.00	5.00	0.563	24.0	0.0	
13.11.2025	69.81	43.85	25.96	21.90	22.10	-0.91	21.42	21.86	-2.03	-0.44	9.00	5.00	0.558	24.0	0.0	
14.11.2025	68.26	43.70	24.56	22.26	22.47	-0.94	21.78	22.23	-2.04	-0.45	9.00	5.00	0.535	24.0	0.0	
15.11.2025	68.03	45.49	22.54	25.07	25.30	-0.91	24.59	25.06	-1.89	-0.47	9.00	5.00	0.556	24.0	0.0	
16.11.2025	67.83	43.56	24.27	21.72	21.94	-1.01	21.24	21.70	-2.14	-0.46	9.00	5.00	0.516	24.0	0.0	
17.11.2025	73.15	45.88	27.27	22.97	23.12	-0.65	22.46	22.88	-1.85	-0.42	9.00	5.00	0.615	24.0	0.0	
18.11.2025	68.38	43.69	24.69	22.22	22.44	-0.99	21.74	22.20	-2.09	-0.46	9.00	5.00	0.538	24.0	0.0	
19.11.2025	67.89	45.03	22.86	24.73	24.97	-0.97	24.25	24.73	-1.96	-0.48	9.00	5.00	0.557	24.0	0.0	
20.11.2025	69.15	43.55	25.60	19.98	20.16	-0.90	19.55	19.96	-2.08	-0.41	9.00	5.00	0.502	24.0	0.0	*
21.11.2025	73.31	44.95	28.36	21.87	21.97	-0.46	21.39	21.73	-1.58	-0.34	9.00	5.00	0.608	24.0	0.0	
22.11.2025	69.26	42.82	26.44	20.54	20.71	-0.82	20.07	20.47	-1.97	-0.40	9.00	5.00	0.531	24.0	0.0	
23.11.2025	69.06	42.79	26.27	20.64	20.82	-0.87	20.16	20.58	-2.06	-0.42	9.00	5.00	0.531	24.0	0.0	
24.11.2025	71.46	43.70	27.76	20.98	21.15	-0.81	20.50	20.91	-1.98	-0.41	9.00	5.00	0.571	24.0	0.0	
25.11.2025	69.13	44.27	24.86	22.40	22.61	-0.93	21.91	22.37	-2.08	-0.46	9.00	5.00	0.544	24.0	0.0	
26.11.2025	67.88	41.95	25.93	20.21	20.43	-1.08	19.73	20.19	-2.30	-0.46	9.00	5.00	0.513	24.0	0.0	
27.11.2025	71.83	44.63	27.20	22.00	22.18	-0.81	21.52	21.94	-1.93	-0.42	9.00	5.00	0.586	24.0	0.0	
28.11.2025	69.24	42.66	26.58	20.62	20.83	-1.01	20.14	20.59	-2.21	-0.45	9.00	5.00	0.536	24.0	0.0	
29.11.2025	66.93	42.26	24.67	21.20	21.45	-1.17	20.72	21.21	-2.34	-0.49	9.00	5.00	0.512	24.0	0.0	
30.11.2025	65.78	41.66	24.12	20.71	20.97	-1.25	20.23	20.73	-2.44	-0.50	9.00	5.00	0.490	24.0	0.0	
Средние:	68.93	43.82	25.12	---	---	-0.80	---	---	-1.92	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	659.16	664.49	---	644.93	657.44	---	-12.51	---	---	16.184	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	4338.11	4362.43	4209.96	4286.83	-76.87	61.404	6060.0	24.0
30.11.2025	4997.27	5026.92	4854.89	4944.27	-89.38	77.588	6780.0	24.0
Итого:	659.16	664.49	644.93	657.44	-12.51	16.184	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации