

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 149Б (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137631
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 427154

ПРЭМ SN 427447

Датчик температуры:

КТС-Б SN 5024г

КТС-Б SN 5024х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	46.02	40.89	5.13	297.75	291.09	2.26	294.78	288.81	2.05	5.97	7.00	6.00	1.513	24.0	0.0	
02.11.2025	46.57	41.10	5.47	298.29	291.67	2.24	295.27	289.37	2.02	5.90	7.00	6.00	1.616	24.0	0.0	
03.11.2025	48.65	42.45	6.20	298.48	291.77	2.27	295.21	289.29	2.03	5.92	7.00	6.00	1.832	24.0	0.0	
04.11.2025	53.33	45.96	7.37	298.92	291.89	2.38	295.01	288.99	2.06	6.02	7.00	6.00	2.173	24.0	0.0	
05.11.2025	48.73	42.67	6.06	298.42	291.70	2.28	295.11	289.18	2.03	5.93	7.00	6.00	1.790	24.0	0.0	
06.11.2025	45.71	40.32	5.39	298.17	291.63	2.22	295.26	289.37	2.01	5.89	7.00	6.00	1.593	24.0	0.0	
07.11.2025	45.08	39.86	5.22	298.12	291.62	2.20	295.26	289.44	1.99	5.82	7.00	6.00	1.540	24.0	0.0	
08.11.2025	46.18	40.71	5.47	298.26	291.69	2.23	295.27	289.41	2.00	5.86	7.00	6.00	1.615	24.0	0.0	
09.11.2025	45.66	40.30	5.36	298.22	291.69	2.21	295.32	289.44	2.01	5.88	7.00	6.00	1.582	24.0	0.0	
10.11.2025	46.66	41.05	5.61	298.20	291.60	2.24	295.16	289.29	2.01	5.87	7.00	6.00	1.656	24.0	0.0	
11.11.2025	44.89	39.63	5.26	297.81	291.31	2.21	295.00	289.12	2.01	5.88	7.00	6.00	1.556	24.0	0.0	
12.11.2025	48.15	41.96	6.19	298.13	291.42	2.28	294.90	289.04	2.01	5.86	7.00	6.00	1.827	24.0	0.0	
13.11.2025	48.64	42.40	6.24	299.24	292.48	2.28	295.94	290.02	2.02	5.92	7.00	6.00	1.849	24.0	0.0	
14.11.2025	48.11	42.01	6.10	299.06	292.30	2.29	295.81	289.89	2.02	5.92	7.00	6.00	1.807	24.0	0.0	
15.11.2025	46.64	40.99	5.65	298.73	292.09	2.25	295.69	289.77	2.02	5.92	7.00	6.00	1.669	24.0	0.0	
16.11.2025	45.40	40.06	5.34	298.25	291.70	2.22	295.37	289.48	2.01	5.89	7.00	6.00	1.580	24.0	0.0	
17.11.2025	51.50	44.36	7.14	298.81	291.87	2.35	295.10	289.16	2.03	5.94	7.00	6.00	2.110	24.0	0.0	
18.11.2025	47.13	41.32	5.81	298.26	291.60	2.26	295.16	289.24	2.03	5.92	7.00	6.00	1.714	24.0	0.0	
19.11.2025	46.85	41.07	5.78	297.54	290.90	2.26	294.47	288.62	2.01	5.85	7.00	6.00	1.705	24.0	0.0	
20.11.2025	47.60	41.58	6.02	298.36	291.67	2.27	295.20	289.33	2.01	5.87	7.00	6.00	1.776	24.0	0.0	
21.11.2025	52.23	44.94	7.29	298.83	291.85	2.36	295.02	289.11	2.02	5.91	7.00	6.00	2.153	24.0	0.0	
22.11.2025	47.71	41.77	5.94	298.30	291.56	2.29	295.09	289.17	2.03	5.92	7.00	6.00	1.753	24.0	0.0	
23.11.2025	48.22	42.12	6.10	298.26	291.54	2.28	295.04	289.08	2.04	5.96	7.00	6.00	1.803	24.0	0.0	
24.11.2025	49.90	43.13	6.77	298.55	291.69	2.32	295.08	289.15	2.03	5.93	7.00	6.00	1.999	24.0	0.0	
25.11.2025	49.23	42.89	6.34	298.51	291.73	2.30	295.11	289.21	2.02	5.90	7.00	6.00	1.873	24.0	0.0	
26.11.2025	45.10	39.62	5.48	298.19	291.64	2.22	295.35	289.52	1.99	5.83	7.00	6.00	1.621	24.0	0.0	
27.11.2025	51.19	44.14	7.05	298.76	291.83	2.35	295.09	289.17	2.03	5.92	7.00	6.00	2.082	24.0	0.0	
28.11.2025	47.82	41.73	6.09	298.40	291.70	2.27	295.23	289.31	2.03	5.92	7.00	6.00	1.800	24.0	0.0	
29.11.2025	45.52	40.02	5.50	298.26	291.68	2.23	295.34	289.50	2.00	5.84	7.00	6.00	1.627	24.0	0.0	
30.11.2025	44.77	39.40	5.37	298.19	291.65	2.22	295.41	289.54	2.01	5.87	7.00	6.00	1.591	24.0	0.0	
Средние:	47.64	41.68	5.96	---	---	2.27	---	---	2.02	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8951.27	8750.56	---	8856.05	8679.02	---	177.03	---	---	52.805	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	461697.50	453823.21	454221.59	448302.04	5919.55	3980.554	10385.0	4227.0
30.11.2025	470648.77	462573.77	463077.64	456981.06	6096.58	4033.359	11105.0	4227.0
Итого:	8951.27	8750.56	8856.05	8679.02	177.03	52.805	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 149Б (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137631
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 427154
ПРЭМ SN 427447

Датчик температуры:
КТС-Б SN 5024г
КТС-Б SN 5024х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	62.30	60.60	1.70	113.92	110.24	111.90	108.38	3.52	7.00	5.00	0.400	0.208	24.0	0.0	*
02.11.2025	62.23	60.55	1.68	113.71	110.31	111.70	108.44	3.26	7.00	5.00	0.391	0.203	24.0	0.0	*
03.11.2025	62.70	60.95	1.75	114.38	110.31	112.33	108.42	3.91	7.00	5.00	0.437	0.240	24.0	0.0	*
04.11.2025	62.53	60.77	1.76	115.00	110.06	112.95	108.19	4.76	7.00	5.00	0.485	0.286	24.0	0.0	*
05.11.2025	62.04	60.33	1.71	113.90	110.23	111.90	108.39	3.51	7.00	5.00	0.401	0.207	24.0	0.0	*
06.11.2025	60.79	59.03	1.76	74.70	71.22	73.43	70.07	3.36	7.00	5.00	0.327	0.196	24.0	0.0	*
07.11.2025	61.71	59.94	1.77	90.47	86.42	88.90	84.99	3.91	7.00	5.00	0.387	0.219	24.0	0.0	*
08.11.2025	62.80	61.06	1.74	115.04	110.86	112.98	108.95	4.02	7.00	5.00	0.434	0.237	24.0	0.0	*
09.11.2025	61.60	59.95	1.65	115.55	110.03	113.54	108.21	5.34	7.00	5.00	0.501	0.312	24.0	0.0	*
10.11.2025	62.02	60.32	1.70	114.83	110.30	112.82	108.46	4.36	7.00	5.00	0.450	0.256	24.0	0.0	*
11.11.2025	62.83	61.02	1.81	114.60	110.50	112.54	108.61	3.93	7.00	5.00	0.435	0.231	24.0	0.0	*
12.11.2025	63.07	61.27	1.80	115.60	110.35	113.51	108.45	5.06	7.00	5.00	0.500	0.296	24.0	0.0	*
13.11.2025	62.57	60.76	1.81	114.71	110.40	112.66	108.52	4.14	7.00	5.00	0.447	0.243	24.0	0.0	*
14.11.2025	61.79	59.97	1.82	71.57	67.69	70.32	66.56	3.76	7.00	5.00	0.341	0.206	24.0	0.0	*
15.11.2025	62.69	60.93	1.76	117.11	110.95	115.02	109.06	5.96	7.00	5.00	0.544	0.341	24.0	0.0	*
16.11.2025	61.75	60.02	1.73	116.25	110.55	114.22	108.72	5.51	7.00	5.00	0.513	0.314	24.0	0.0	*
17.11.2025	63.27	61.42	1.85	116.22	110.98	114.10	109.05	5.05	7.00	5.00	0.505	0.295	24.0	0.0	*
18.11.2025	62.13	60.30	1.83	109.26	104.49	107.33	102.74	4.59	7.00	5.00	0.459	0.263	24.0	0.0	*
19.11.2025	62.60	60.84	1.76	115.00	111.34	112.95	109.44	3.50	7.00	5.00	0.418	0.217	24.0	0.0	*
20.11.2025	62.64	60.87	1.77	115.23	111.28	113.17	109.38	3.79	7.00	5.00	0.427	0.226	24.0	0.0	*
21.11.2025	63.51	61.64	1.87	115.41	110.81	113.29	108.88	4.42	7.00	5.00	0.482	0.273	24.0	0.0	*
22.11.2025	62.26	60.43	1.83	71.10	68.54	69.84	67.39	2.45	7.00	5.00	0.282	0.155	24.0	0.0	*
23.11.2025	21.27	24.18	-2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
24.11.2025	64.10	62.17	1.93	63.79	58.98	62.60	57.93	4.67	7.00	5.00	0.390	0.261	24.0	0.0	*
25.11.2025	62.58	60.79	1.79	114.90	111.06	112.84	109.17	3.68	7.00	5.00	0.420	0.215	24.0	0.0	*
26.11.2025	62.21	60.39	1.82	114.92	110.99	112.89	109.13	3.76	7.00	5.00	0.437	0.232	24.0	0.0	*
27.11.2025	63.25	61.36	1.89	115.78	111.04	113.67	109.12	4.56	7.00	5.00	0.481	0.270	24.0	0.0	*
28.11.2025	62.46	60.64	1.82	114.39	111.13	112.36	109.25	3.11	7.00	5.00	0.393	0.187	24.0	0.0	*
29.11.2025	61.95	60.17	1.78	114.21	110.91	112.21	109.06	3.14	7.00	5.00	0.391	0.189	24.0	0.0	*
30.11.2025	60.54	58.89	1.65	116.41	110.19	114.45	108.43	6.02	7.00	5.00	0.537	0.343	24.0	0.0	*
Средние:	61.01	59.39	1.62	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3127.94	3002.14	3072.41	2951.38	121.04	---	---	12.611	7.120	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	88141.38	77633.97	84096.55	74027.75	10068.80	1391.342	879.614	11603.0	3009.0
30.11.2025	91269.33	80636.11	87168.96	76979.13	10189.83	1403.954	886.734	12323.0	3009.0
Итого:	3127.94	3002.14	3072.41	2951.38	121.04	12.611	7.120	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации