

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 157 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00160313
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 368408
Обратка: ПРЭМ SN 362276
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТС-Б SN 5033г
КТС-Б SN 5033х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	45.87	39.48	6.39	360.18	357.04	0.88	356.65	354.41	0.63	2.24	7.00	7.00	2.272	24.0	0.0	
02.11.2025	46.41	39.80	6.61	360.22	357.04	0.89	356.58	354.41	0.61	2.17	7.00	7.00	2.352	24.0	0.0	
03.11.2025	48.39	40.94	7.45	360.53	357.22	0.92	356.57	354.44	0.60	2.13	7.00	7.00	2.651	24.0	0.0	
04.11.2025	53.11	44.09	9.02	361.28	357.63	1.02	356.53	354.39	0.60	2.14	7.00	7.00	3.209	24.0	0.0	
05.11.2025	48.66	41.22	7.44	360.54	357.16	0.94	356.54	354.31	0.63	2.23	7.00	7.00	2.643	24.0	0.0	
06.11.2025	45.57	39.04	6.53	360.09	356.90	0.89	356.55	354.36	0.62	2.19	7.00	7.00	2.320	24.0	0.0	
07.11.2025	44.92	38.64	6.28	359.98	356.84	0.88	356.58	354.33	0.63	2.25	7.00	7.00	2.236	24.0	0.0	
08.11.2025	46.04	39.45	6.59	360.17	356.99	0.89	356.62	354.41	0.62	2.21	7.00	7.00	2.341	24.0	0.0	
09.11.2025	45.55	39.09	6.46	360.12	356.94	0.89	356.60	354.40	0.62	2.20	7.00	7.00	2.297	24.0	0.0	
10.11.2025	46.55	39.71	6.84	360.21	356.96	0.91	356.55	354.32	0.63	2.23	7.00	7.00	2.433	24.0	0.0	
11.11.2025	44.76	38.43	6.33	359.78	356.65	0.87	356.39	354.22	0.61	2.17	7.00	7.00	2.253	24.0	0.0	
12.11.2025	47.97	40.48	7.49	360.27	356.93	0.93	356.37	354.17	0.62	2.20	7.00	7.00	2.660	24.0	0.0	
13.11.2025	48.52	40.94	7.58	361.73	358.36	0.94	357.75	355.55	0.62	2.20	7.00	7.00	2.703	24.0	0.0	
14.11.2025	47.95	40.50	7.45	361.31	358.00	0.92	357.42	355.26	0.61	2.16	7.00	7.00	2.660	24.0	0.0	
15.11.2025	46.47	39.59	6.88	360.82	357.60	0.90	357.18	354.98	0.62	2.20	7.00	7.00	2.454	24.0	0.0	
16.11.2025	45.28	38.76	6.52	360.13	356.98	0.88	356.64	354.47	0.61	2.17	7.00	7.00	2.322	24.0	0.0	
17.11.2025	51.25	42.65	8.60	361.00	357.44	0.99	356.58	354.38	0.62	2.20	7.00	7.00	3.062	24.0	0.0	
18.11.2025	47.04	39.90	7.14	360.20	356.90	0.92	356.44	354.26	0.61	2.18	7.00	7.00	2.537	24.0	0.0	
19.11.2025	46.71	39.60	7.11	359.41	356.14	0.91	355.75	353.55	0.62	2.20	7.00	7.00	2.521	24.0	0.0	
20.11.2025	47.44	40.14	7.30	360.35	357.05	0.92	356.53	354.34	0.62	2.19	7.00	7.00	2.599	24.0	0.0	
21.11.2025	52.02	43.18	8.84	361.06	357.47	1.00	356.52	354.34	0.61	2.18	7.00	7.00	3.142	24.0	0.0	
22.11.2025	47.61	40.32	7.29	360.48	357.13	0.93	356.62	354.40	0.62	2.22	7.00	7.00	2.592	24.0	0.0	
23.11.2025	48.07	40.64	7.43	360.51	357.19	0.93	356.62	354.44	0.61	2.18	7.00	7.00	2.647	24.0	0.0	
24.11.2025	49.68	41.56	8.12	360.79	357.34	0.96	356.65	354.45	0.62	2.20	7.00	7.00	2.886	24.0	0.0	
25.11.2025	49.16	41.39	7.77	360.66	357.24	0.95	356.57	354.38	0.62	2.19	7.00	7.00	2.760	24.0	0.0	
26.11.2025	44.93	38.41	6.52	360.13	356.96	0.88	356.73	354.48	0.63	2.25	7.00	7.00	2.320	24.0	0.0	
27.11.2025	51.01	42.48	8.53	361.00	357.45	0.99	356.62	354.44	0.61	2.18	7.00	7.00	3.035	24.0	0.0	
28.11.2025	47.70	40.33	7.37	360.49	357.16	0.93	356.65	354.45	0.62	2.20	7.00	7.00	2.625	24.0	0.0	
29.11.2025	45.42	38.83	6.59	360.23	357.02	0.90	356.77	354.52	0.63	2.25	7.00	7.00	2.344	24.0	0.0	
30.11.2025	44.61	38.21	6.40	360.14	356.99	0.88	356.79	354.50	0.64	2.29	7.00	7.00	2.277	24.0	0.0	
Средние:	47.49	40.26	7.23	---	---	0.92	---	---	0.62	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10813.81	10714.72	---	10699.36	10633.36	---	66.00	---	---	77.153	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	87524.76	86429.71	86393.72	85649.61	744.11	739.115	9055.0	27.0
30.11.2025	98338.57	97144.43	97093.08	96282.97	810.11	816.268	9775.0	27.0
Итого:	10813.81	10714.72	10699.36	10633.36	66.00	77.153	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации