

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 78 (2.2 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130392
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 357981

ПРЭМ SN 290553

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 3026x

КТСП-Н SN 3026г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	49.91	45.65	4.26	176.13	174.54	0.91	174.03	172.78	0.72	1.25	0.00	0.00	0.740	24.0	0.0	
02.11.2025	51.71	47.13	4.58	176.31	174.67	0.93	174.06	172.80	0.73	1.26	0.00	0.00	0.795	24.0	0.0	
03.11.2025	55.25	49.92	5.33	176.55	174.81	0.99	174.00	172.72	0.74	1.28	0.00	0.00	0.925	24.0	0.0	
04.11.2025	57.20	51.50	5.70	176.72	174.92	1.02	174.00	172.71	0.74	1.29	0.00	0.00	0.990	24.0	0.0	
05.11.2025	50.89	46.46	4.43	176.18	174.55	0.93	174.00	172.73	0.73	1.27	0.00	0.00	0.770	24.0	0.0	
06.11.2025	47.46	43.64	3.82	175.88	174.35	0.87	173.97	172.74	0.71	1.24	0.00	0.00	0.663	24.0	0.0	
07.11.2025	44.52	41.19	3.33	175.65	174.19	0.83	173.96	172.76	0.70	1.21	0.00	0.00	0.579	24.0	0.0	
08.11.2025	45.85	42.28	3.57	175.76	174.28	0.85	173.99	172.77	0.70	1.22	0.00	0.00	0.619	24.0	0.0	
09.11.2025	50.23	45.86	4.37	176.11	174.53	0.90	173.99	172.76	0.71	1.23	0.00	0.00	0.759	24.0	0.0	
10.11.2025	49.96	45.68	4.28	176.04	174.47	0.90	173.94	172.71	0.71	1.23	0.00	0.00	0.742	24.0	0.0	
11.11.2025	52.38	47.59	4.79	176.22	174.57	0.94	173.92	172.67	0.72	1.25	0.00	0.00	0.832	24.0	0.0	
12.11.2025	54.00	48.89	5.11	176.36	174.65	0.97	173.92	172.65	0.73	1.27	0.00	0.00	0.887	24.0	0.0	
13.11.2025	53.97	48.86	5.11	176.34	174.64	0.97	173.90	172.64	0.73	1.26	0.00	0.00	0.887	24.0	0.0	
14.11.2025	47.34	43.48	3.86	175.78	174.26	0.87	173.88	172.66	0.71	1.22	0.00	0.00	0.669	24.0	0.0	
15.11.2025	46.19	42.50	3.69	175.72	174.21	0.86	173.92	172.69	0.71	1.23	0.00	0.00	0.639	24.0	0.0	
16.11.2025	51.52	46.81	4.71	176.17	174.55	0.93	173.94	172.70	0.71	1.24	0.00	0.00	0.817	24.0	0.0	
17.11.2025	54.93	49.56	5.37	176.42	174.69	0.98	173.90	172.64	0.73	1.26	0.00	0.00	0.931	24.0	0.0	
18.11.2025	51.20	46.61	4.59	176.10	174.47	0.93	173.90	172.64	0.73	1.26	0.00	0.00	0.796	24.0	0.0	
19.11.2025	47.20	43.34	3.86	175.80	174.25	0.89	173.91	172.66	0.72	1.25	0.00	0.00	0.669	24.0	0.0	
20.11.2025	53.28	48.26	5.02	176.27	174.56	0.97	173.89	172.61	0.74	1.28	0.00	0.00	0.870	24.0	0.0	
21.11.2025	55.08	49.73	5.35	176.40	174.65	1.00	173.87	172.58	0.75	1.29	0.00	0.00	0.929	24.0	0.0	
22.11.2025	52.27	47.51	4.76	176.21	174.52	0.96	173.91	172.62	0.75	1.29	0.00	0.00	0.827	24.0	0.0	
23.11.2025	52.62	47.80	4.82	176.23	174.53	0.97	173.91	172.62	0.75	1.29	0.00	0.00	0.836	24.0	0.0	
24.11.2025	54.27	49.12	5.15	176.34	174.60	1.00	173.88	172.58	0.76	1.31	0.00	0.00	0.895	24.0	0.0	
25.11.2025	50.47	46.09	4.38	175.99	174.35	0.94	173.85	172.56	0.74	1.29	0.00	0.00	0.761	24.0	0.0	
26.11.2025	52.55	47.70	4.85	176.08	174.36	0.98	173.76	172.46	0.76	1.31	0.00	0.00	0.841	24.0	0.0	
27.11.2025	52.36	47.55	4.81	175.27	173.56	0.98	172.98	171.68	0.76	1.31	0.00	0.00	0.830	24.0	0.0	
28.11.2025	49.44	45.06	4.38	174.32	172.68	0.94	172.28	170.99	0.75	1.29	0.00	0.00	0.753	24.0	0.0	
29.11.2025	49.00	44.75	4.25	174.27	172.64	0.94	172.26	170.97	0.75	1.29	0.00	0.00	0.730	24.0	0.0	
30.11.2025	48.35	44.23	4.12	174.19	172.58	0.93	172.24	170.95	0.75	1.29	0.00	0.00	0.708	24.0	0.0	
Средние:	51.05	46.49	4.56	---	---	0.94	---	---	0.73	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5277.79	5228.60	---	5211.96	5174.02	---	37.94	---	---	23.689	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	17350.90	15982.69	15716.26	14666.46	1049.80	621.622	28754.0	60.0
30.11.2025	22628.69	21211.30	20928.22	19840.48	1087.74	645.311	29474.0	60.0
Итого:	5277.79	5228.60	5211.96	5174.02	37.94	23.689	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации