Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 18 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00110332
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 335086	КТС-Б SN 22755
Обратка:	ПРЭМ SN 334917	КТС-Б SN 22755а

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	63.74	34.63	29.11	7.10	7.45	-4.81	6.88	7.45	-7.96	-0.57	0.00	0.00	0.199	24.0	0.0	
02.11.2025	64.14	35.13	29.01	7.39	7.75	-4.76	7.15	7.75	-8.05	-0.60	0.00	0.00	0.209	24.0	0.0	
03.11.2025	67.89	35.46	32.43	7.35	7.67	-4.26	7.11	7.67	-7.58	-0.56	0.00	0.00	0.227	24.0	0.0	
04.11.2025	70.58	36.02	34.56	7.45	7.75	-3.95	7.21	7.75	-7.22	-0.54	0.00	0.00	0.249	24.0	0.0	
05.11.2025	66.47	36.25	30.22	8.11	8.46	-4.22	7.87	8.46	-7.23	-0.59	0.00	0.00	0.238	24.0	0.0	
06.11.2025	64.04	34.71	29.33	7.51	7.86	-4.55	7.27	7.86	-7.80	-0.59	0.00	0.00	0.215	24.0	0.0	
07.11.2025	64.73	35.91	28.82	7.89	8.27	-4.70	7.65	8.27	-7.79	-0.62	0.00	0.00	0.218	24.0	0.0	
08.11.2025	65.73	37.16	28.57	8.45	8.82	-4.28	8.21	8.82	-7.16	-0.61	0.00	0.00	0.235	24.0	0.0	
09.11.2025	63.86	34.47	29.39	7.14	7.48	-4.65	6.90	7.48	-8.07	-0.58	0.00	0.00	0.201	24.0	0.0	
10.11.2025	64.62	34.73	29.89	7.30	7.63	-4.42	7.06	7.63	-7.76	-0.57	0.00	0.00	0.210	24.0	0.0	
11.11.2025	65.24	33.99	31.25	6.97	7.28	-4.35	6.73	7.28	-7.85	-0.55	0.00	0.00	0.211	24.0	0.0	
12.11.2025	67.48	34.79	32.69	7.23	7.51	-3.80	6.99	7.51	-7.17	-0.52	0.00	0.00	0.229	24.0	0.0	
13.11.2025	66.95	34.77	32.18	7.38	7.67	-3.85	7.14	7.67	-7.16	-0.53	0.00	0.00	0.229	24.0	0.0	
14.11.2025	65.26	34.17	31.09	7.18	7.48	-4.09	6.96	7.48	-7.20	-0.52	0.00	0.00	0.213	24.0	0.0	
15.11.2025	65.03	35.64	29.39	7.99	8.32	-4.05	7.75	8.32	-7.09	-0.57	0.00	0.00	0.226	24.0	0.0	
16.11.2025	64.80	34.22	30.58	7.16	7.47	-4.24	6.92	7.47	-7.64	-0.55	0.00	0.00	0.212	24.0	0.0	
17.11.2025	69.12	35.58	33.54	7.72	7.98	-3.31	7.48	7.98	-6.47	-0.50	0.00	0.00	0.251	24.0	0.0	
18.11.2025	64.80	34.47	30.33	7.54	7.84	-3.90	7.30	7.84	-7.13	-0.54	0.00	0.00	0.220	24.0	0.0	
19.11.2025	64.80	35.77	29.03	8.20	8.51	-3.71	7.96	8.51	-6.68	-0.55	0.00	0.00	0.232	24.0	0.0	
20.11.2025	66.23	34.83	31.40	7.40	7.68	-3.71	7.16	7.68	-7.01	-0.52	0.00	0.00	0.227	24.0	0.0	
21.11.2025	69.87	35.77	34.10	7.57	7.80	-2.99	7.33	7.80	-6.21	-0.47	0.00	0.00	0.248	24.0	0.0	
22.11.2025	65.94	34.65	31.29	7.36	7.63	-3.60	7.12	7.63	-6.92	-0.51	0.00	0.00	0.222	24.0	0.0	
23.11.2025	66.41	35.04	31.37	7.45	7.75	-3.95	7.21	7.75	-7.22	-0.54	0.00	0.00	0.227	24.0	0.0	
24.11.2025	68.48	35.45	33.03	7.60	7.87	-3.49	7.36	7.87	-6.70	-0.51	0.00	0.00	0.244	24.0	0.0	
25.11.2025	65.46	35.56	29.90	7.89	8.18	-3.61	7.65	8.18	-6.70	-0.53	0.00	0.00	0.225	24.0	0.0	
26.11.2025	65.06	34.08	30.98	7.28	7.56	-3.77	7.04	7.56	-7.12	-0.52	0.00	0.00	0.217	24.0	0.0	
27.11.2025	68.55	35.95	32.60	7.71	7.98	-3.44	7.47	7.98	-6.60	-0.51	0.00	0.00	0.244	24.0	0.0	
28.11.2025	65.98	34.61	31.37	7.36	7.63	-3.60	7.12	7.63	-6.92	-0.51	0.00	0.00	0.220	24.0	0.0	
29.11.2025	63.86	34.03	29.83	7.34	7.62	-3.74	7.10	7.62	-7.07	-0.52	0.00	0.00	0.214	24.0	0.0	
30.11.2025	63.02	33.94	29.08	7.36	7.65	-3.86	7.12	7.65	-7.18	-0.53	0.00	0.00	0.206	24.0	0.0	
Средние:	65.94	35.06	30.88	---	---	-3.99	---	---	-7.22	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	225.38	234.55	---	218.22	234.55	---	-16.33	---	---	6.718	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	10489.57	11974.04	10194.10	11936.17	-1742.07	368.876	7274.0	3935.0
30.11.2025	10714.95	12208.59	10412.32	12170.72	-1758.40	375.594	7994.0	3935.0
Итого:	225.38	234.55	218.22	234.55	-16.33	6.718	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации