Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 4 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ" 2эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130482
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 281892	КТСП-Н SN 9227г
Обратка:	ПРЭМ SN 281830	КТСП-Н SN 9227х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	68.32	42.33	25.99	11.89	11.97	-0.69	11.64	11.87	-1.97	-0.23	0.00	0.00	0.302	24.0	0.0	
02.11.2025	68.76	43.03	25.73	12.43	12.51	-0.66	12.16	12.40	-1.91	-0.23	0.00	0.00	0.312	24.0	0.0	
03.11.2025	72.83	43.68	29.15	12.29	12.35	-0.45	12.00	12.23	-1.95	-0.24	0.00	0.00	0.349	24.0	0.0	
04.11.2025	76.21	44.97	31.24	12.43	12.45	-0.18	12.10	12.33	-1.85	-0.23	0.00	0.00	0.378	24.0	0.0	
05.11.2025	71.54	45.28	26.26	13.64	13.70	-0.49	13.32	13.56	-1.82	-0.25	0.00	0.00	0.349	24.0	0.0	
06.11.2025	68.62	42.95	25.67	12.61	12.71	-0.76	12.34	12.59	-2.03	-0.25	0.00	0.00	0.316	24.0	0.0	
07.11.2025	69.14	44.27	24.87	13.28	13.38	-0.72	12.99	13.25	-1.97	-0.26	0.00	0.00	0.323	24.0	0.0	
08.11.2025	70.02	45.80	24.22	14.18	14.27	-0.66	13.87	14.13	-1.90	-0.27	0.00	0.00	0.335	24.0	0.0	
09.11.2025	68.63	42.83	25.80	12.04	12.14	-0.81	11.78	12.03	-2.12	-0.25	0.00	0.00	0.304	24.0	0.0	
10.11.2025	69.37	43.03	26.34	12.25	12.35	-0.75	11.99	12.23	-2.05	-0.25	0.00	0.00	0.315	24.0	0.0	
11.11.2025	70.18	42.32	27.86	11.68	11.76	-0.71	11.42	11.67	-2.13	-0.25	0.00	0.00	0.318	24.0	0.0	
12.11.2025	72.68	43.41	29.27	12.06	12.12	-0.51	11.77	12.01	-1.99	-0.24	0.00	0.00	0.344	24.0	0.0	
13.11.2025	72.17	43.50	28.67	12.34	12.40	-0.53	12.05	12.29	-1.94	-0.24	0.00	0.00	0.345	24.0	0.0	
14.11.2025	70.33	42.72	27.61	12.00	12.08	-0.69	11.73	11.97	-2.08	-0.25	0.00	0.00	0.324	24.0	0.0	
15.11.2025	69.48	44.29	25.19	13.39	13.48	-0.74	13.09	13.36	-2.01	-0.27	0.00	0.00	0.330	24.0	0.0	
16.11.2025	69.74	42.84	26.90	12.02	12.12	-0.84	11.75	12.01	-2.21	-0.26	0.00	0.00	0.316	24.0	0.0	
17.11.2025	74.39	44.99	29.40	12.83	12.88	-0.42	12.51	12.76	-1.95	-0.25	0.00	0.00	0.367	24.0	0.0	
18.11.2025	69.79	43.12	26.67	12.59	12.68	-0.71	12.32	12.57	-2.01	-0.25	0.00	0.00	0.328	24.0	0.0	
19.11.2025	69.19	44.34	24.85	13.72	13.83	-0.78	13.42	13.70	-2.00	-0.27	0.00	0.00	0.333	24.0	0.0	
20.11.2025	71.14	43.35	27.79	12.37	12.46	-0.72	12.08	12.34	-2.11	-0.26	0.00	0.00	0.335	24.0	0.0	
21.11.2025	75.32	44.92	30.40	12.60	12.65	-0.36	12.28	12.53	-1.98	-0.25	0.00	0.00	0.373	24.0	0.0	
22.11.2025	71.31	43.12	28.19	12.27	12.34	-0.61	11.98	12.23	-2.06	-0.25	0.00	0.00	0.337	24.0	0.0	
23.11.2025	71.47	43.55	27.92	12.49	12.57	-0.64	12.21	12.46	-2.04	-0.25	0.00	0.00	0.341	24.0	0.0	
24.11.2025	73.70	44.19	29.51	12.65	12.70	-0.43	12.34	12.59	-1.99	-0.25	0.00	0.00	0.363	24.0	0.0	
25.11.2025	70.47	44.10	26.37	13.23	13.30	-0.55	12.93	13.18	-1.89	-0.25	0.00	0.00	0.340	24.0	0.0	
26.11.2025	69.94	42.22	27.72	12.11	12.19	-0.61	11.84	12.08	-2.00	-0.24	0.00	0.00	0.328	24.0	0.0	
27.11.2025	73.80	44.67	29.13	12.86	12.90	-0.30	12.55	12.78	-1.80	-0.23	0.00	0.00	0.366	24.0	0.0	
28.11.2025	71.13	43.02	28.11	12.29	12.35	-0.50	12.01	12.23	-1.86	-0.23	0.00	0.00	0.337	24.0	0.0	
29.11.2025	68.80	42.18	26.62	12.23	12.32	-0.69	11.97	12.22	-2.03	-0.25	0.00	0.00	0.318	24.0	0.0	
30.11.2025	67.69	41.89	25.80	12.28	12.38	-0.82	12.02	12.28	-2.11	-0.26	0.00	0.00	0.310	24.0	0.0	
Средние:	70.87	43.56	27.31	---	---	-0.61	---	---	-1.99	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	377.02	379.33	---	368.44	375.84	---	-7.41	---	---	10.036	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	7139.84	7163.92	6951.16	7092.87	-141.71	217.441	23938.0	0.0
30.11.2025	7516.87	7543.25	7319.60	7468.72	-149.12	227.477	24658.0	0.0
Итого:	377.02	379.33	368.44	375.84	-7.41	10.036	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации