Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 38 (НУ (ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123852
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 356165	КТСП-Н SN 46289г
Обратка:	ПРЭМ SN 360749	КТСП-Н SN 46289х

Подача, горячая вода:
Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	68.78	45.96	22.82	14.10	14.02	0.00	13.86	13.78	0.08	6.00	2.80	0.316	24.0	0.0	
02.11.2025	69.16	46.70	22.46	14.73	14.66	0.00	14.49	14.42	0.07	6.00	2.80	0.326	24.0	0.0	
03.11.2025	73.33	48.01	25.32	14.63	14.51	0.00	14.32	14.27	0.05	6.00	2.80	0.362	24.0	0.0	
04.11.2025	76.69	49.50	27.19	14.80	14.63	0.00	14.33	14.39	-0.06	6.00	2.80	0.391	24.0	0.0	
05.11.2025	71.94	49.21	22.73	16.17	16.08	0.00	15.82	15.84	-0.02	6.00	2.80	0.360	24.0	0.0	
06.11.2025	69.06	46.70	22.36	14.96	14.88	0.00	14.72	14.64	0.08	6.00	2.80	0.331	24.0	0.0	
07.11.2025	69.57	47.89	21.68	15.73	15.64	0.00	15.45	15.40	0.05	6.00	2.80	0.334	24.0	0.0	
08.11.2025	70.39	49.35	21.04	16.79	16.70	0.00	16.35	16.46	-0.11	6.00	2.80	0.344	24.0	0.0	
09.11.2025	69.07	46.58	22.49	14.31	14.23	0.00	14.07	13.99	0.08	6.00	2.80	0.319	24.0	0.0	
10.11.2025	69.85	47.00	22.85	14.53	14.45	0.00	14.29	14.21	0.08	6.00	2.80	0.325	24.0	0.0	
11.11.2025	70.71	46.53	24.18	13.88	13.78	0.00	13.64	13.54	0.10	6.00	2.80	0.332	24.0	0.0	
12.11.2025	73.23	47.92	25.31	14.32	14.20	0.00	14.07	13.96	0.11	6.00	2.80	0.355	24.0	0.0	
13.11.2025	72.65	48.06	24.59	14.63	14.54	0.00	14.36	14.30	0.06	6.00	2.80	0.353	24.0	0.0	
14.11.2025	70.82	47.09	23.73	14.22	14.13	0.00	13.96	13.91	0.05	6.00	2.80	0.329	24.0	0.0	
15.11.2025	69.93	48.30	21.63	15.83	15.76	0.00	15.53	15.52	0.01	6.00	2.80	0.335	24.0	0.0	
16.11.2025	70.20	46.66	23.54	14.28	14.20	0.00	14.04	13.96	0.08	6.00	2.80	0.332	24.0	0.0	
17.11.2025	74.89	49.04	25.85	15.21	15.09	0.00	14.81	14.85	-0.04	6.00	2.80	0.383	24.0	0.0	
18.11.2025	70.22	47.19	23.03	14.93	14.83	0.00	14.64	14.59	0.05	6.00	2.80	0.337	24.0	0.0	
19.11.2025	69.61	48.01	21.60	16.24	16.15	0.00	15.90	15.91	-0.01	6.00	2.80	0.343	24.0	0.0	
20.11.2025	71.63	47.31	24.32	14.68	14.58	0.00	14.43	14.34	0.09	6.00	2.80	0.352	24.0	0.0	
21.11.2025	75.85	49.33	26.52	14.98	14.83	0.00	14.53	14.59	-0.06	6.00	2.80	0.388	24.0	0.0	
22.11.2025	71.78	47.40	24.38	14.57	14.45	0.00	14.25	14.21	0.04	6.00	2.80	0.349	24.0	0.0	
23.11.2025	71.97	47.69	24.28	14.83	14.71	0.00	14.54	14.47	0.07	6.00	2.80	0.355	24.0	0.0	
24.11.2025	74.24	48.85	25.39	15.01	14.88	0.00	14.61	14.64	-0.03	6.00	2.80	0.372	24.0	0.0	
25.11.2025	70.91	48.45	22.46	15.68	15.58	0.00	15.33	15.34	-0.01	6.00	2.80	0.346	24.0	0.0	
26.11.2025	70.47	46.61	23.86	14.37	14.28	0.00	14.13	14.04	0.09	6.00	2.80	0.340	24.0	0.0	
27.11.2025	74.31	49.25	25.06	15.26	15.14	0.00	14.87	14.90	-0.03	6.00	2.80	0.372	24.0	0.0	
28.11.2025	71.62	47.27	24.35	14.58	14.48	0.00	14.34	14.24	0.10	6.00	2.80	0.352	24.0	0.0	
29.11.2025	69.25	45.99	23.26	14.52	14.42	0.00	14.28	14.18	0.10	6.00	2.80	0.333	24.0	0.0	
30.11.2025	68.18	45.75	22.43	14.56	14.47	0.00	14.32	14.23	0.09	6.00	2.80	0.320	24.0	0.0	
Средние:	71.34	47.65	23.69	---	---	---	---	---	---	6.00	2.80	---	---	---	
Итого:	---	---	---	447.33	444.30	0.00	438.28	437.12	1.16	---	---	10.386	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	2142.95	2100.76	0.00	2091.83	2068.78	23.05	52.344	6628.0	318.0
30.11.2025	2590.28	2545.06	0.00	2530.11	2505.90	24.21	62.730	7348.0	318.0
Итого:	447.33	444.30	0.00	438.28	437.12	1.16	10.386	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации