Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 33165	КТСП-Н SN 49416г
Обратка:	Питерфлоу РС SN 2331	КТСП-Н SN 49416х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	69.26	46.05	23.22	65.04	64.42	63.63	63.79	-0.25	-0.16	6.12	6.12	1.478	24.0	0.0	
02.11.2025	69.63	46.27	23.36	65.36	64.65	63.93	64.01	-0.12	-0.08	6.12	6.12	1.493	24.0	0.0	
03.11.2025	73.22	46.35	26.87	63.87	62.86	62.35	62.24	0.19	0.12	6.12	6.12	1.676	24.0	0.0	
04.11.2025	77.29	48.66	28.63	65.02	63.71	63.30	63.01	0.47	0.30	6.12	6.12	1.813	24.0	0.0	
05.11.2025	71.66	48.12	23.54	69.82	68.88	68.22	68.15	0.10	0.07	6.12	6.12	1.606	24.0	0.0	
06.11.2025	68.42	45.41	23.01	65.16	64.46	63.79	63.85	-0.09	-0.06	6.12	6.12	1.468	24.0	0.0	
07.11.2025	68.50	46.08	22.41	68.18	67.41	66.73	66.75	-0.03	-0.02	6.12	6.12	1.496	24.0	0.0	
08.11.2025	70.06	49.49	20.57	80.19	79.16	78.42	78.26	0.21	0.16	6.12	6.12	1.614	24.0	0.0	
09.11.2025	68.68	44.34	24.34	64.10	63.17	62.74	62.60	0.22	0.14	6.12	6.12	1.527	24.0	0.0	
10.11.2025	68.95	45.41	23.54	65.67	64.79	64.27	64.17	0.15	0.10	6.12	6.12	1.513	24.0	0.0	
11.11.2025	70.04	44.91	25.12	63.93	62.93	62.52	62.35	0.27	0.17	6.12	6.12	1.571	24.0	0.0	
12.11.2025	72.60	49.17	23.43	64.68	63.62	63.16	62.91	0.40	0.25	6.12	6.12	1.480	24.0	0.0	
13.11.2025	72.21	51.39	20.81	63.84	62.93	62.36	62.16	0.32	0.20	6.12	6.12	1.298	24.0	0.0	
14.11.2025	70.10	49.04	21.06	55.82	55.12	54.58	54.50	0.15	0.08	6.12	6.12	1.150	24.0	0.0	
15.11.2025	70.12	51.90	18.22	70.98	70.27	69.42	69.40	0.03	0.02	6.12	6.12	1.265	24.0	0.0	
16.11.2025	70.30	50.21	20.09	62.58	61.86	61.19	61.14	0.08	0.05	6.12	6.12	1.230	24.0	0.0	
17.11.2025	75.78	53.70	22.07	67.77	66.64	66.05	65.75	0.45	0.30	6.12	6.12	1.459	24.0	0.0	
18.11.2025	70.71	51.29	19.42	67.91	67.15	66.39	66.33	0.08	0.05	6.12	6.12	1.290	24.0	0.0	
19.11.2025	69.96	51.96	18.01	72.63	71.97	71.04	71.07	-0.05	-0.03	6.12	6.12	1.280	24.0	0.0	
20.11.2025	71.92	46.73	25.19	64.45	63.55	62.96	62.91	0.08	0.05	6.12	6.12	1.587	24.0	0.0	
21.11.2025	76.22	50.05	26.17	65.69	64.50	64.01	63.75	0.40	0.25	6.12	6.12	1.676	24.0	0.0	
22.11.2025	71.91	46.94	24.98	63.57	62.74	62.10	62.10	0.01	0.01	6.12	6.12	1.551	24.0	0.0	
23.11.2025	71.95	46.60	25.34	65.16	64.27	63.65	63.63	0.04	0.02	6.12	6.12	1.613	24.0	0.0	
24.11.2025	74.47	48.71	25.76	66.72	65.61	65.08	64.88	0.30	0.19	6.12	6.12	1.677	24.0	0.0	
25.11.2025	71.56	48.30	23.26	68.80	67.83	67.22	67.09	0.19	0.13	6.12	6.12	1.564	24.0	0.0	
26.11.2025	70.72	46.07	24.65	63.78	62.89	62.35	62.28	0.11	0.07	6.12	6.12	1.537	24.0	0.0	
27.11.2025	74.58	49.36	25.22	67.54	66.33	65.88	65.58	0.45	0.30	6.12	6.12	1.662	24.0	0.0	
28.11.2025	71.99	47.53	24.46	64.80	63.80	63.30	63.13	0.27	0.17	6.12	6.12	1.549	24.0	0.0	
29.11.2025	69.49	46.30	23.20	64.47	63.67	63.07	63.04	0.04	0.03	6.12	6.12	1.463	24.0	0.0	
30.11.2025	68.39	44.46	23.92	64.39	63.65	63.03	63.08	-0.07	-0.04	6.12	6.12	1.508	24.0	0.0	
Средние:	71.36	48.03	23.33	---	---	---	---	0.15	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1981.91	1954.83	1936.74	1933.91	---	2.82	---	---	45.091	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	129086.69	129122.37	125614.35	127297.57	-1683.22	2871.882	0.000	0.000	5395.0	842.0
30.11.2025	131068.60	131077.20	127551.08	129231.48	-1680.39	2916.973	0.000	0.000	6115.0	842.0
Итого:	1981.91	1954.83	1936.74	1933.91	2.82	45.091	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации