Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	70.82	52.60	18.22	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
02.11.2025	71.19	53.31	17.88	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
03.11.2025	75.13	55.52	19.61	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
04.11.2025	79.31	58.93	20.38	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
05.11.2025	72.98	54.35	18.63	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
06.11.2025	69.98	52.04	17.94	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
07.11.2025	69.99	52.52	17.47	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
08.11.2025	71.34	54.89	16.45	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
09.11.2025	70.35	51.93	18.42	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
10.11.2025	70.55	52.81	17.74	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
11.11.2025	71.79	53.39	18.40	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
12.11.2025	74.44	54.54	19.90	0.00	---		---	---		---	0.00	0.00	---	0.0	24.0	*
13.11.2025	73.95	53.76	20.19	28.21	26.96	4.53	26.15	26.59	-1.66	-0.44	0.00	0.00	0.528	11.0	13.0	*
14.11.2025	71.92	51.35	20.57	52.04	52.32	-0.55	50.82	51.66	-1.65	-0.84	0.00	0.00	1.045	24.0	0.0	
15.11.2025	71.52	53.97	17.55	65.08	65.55	-0.73	63.57	64.65	-1.68	-1.08	0.00	0.00	1.116	24.0	0.0	
16.11.2025	72.02	53.81	18.21	63.05	63.46	-0.65	61.57	62.59	-1.63	-1.02	0.00	0.00	1.120	24.0	0.0	
17.11.2025	77.44	57.64	19.80	65.01	65.34	-0.51	63.28	64.32	-1.64	-1.05	0.00	0.00	1.253	24.0	0.0	
18.11.2025	72.26	54.33	17.93	63.88	64.31	-0.67	62.38	63.41	-1.65	-1.04	0.00	0.00	1.118	24.0	0.0	
19.11.2025	71.38	54.72	16.66	68.03	68.53	-0.72	66.47	67.56	-1.62	-1.09	0.00	0.00	1.107	24.0	0.0	
20.11.2025	73.60	54.50	19.10	62.38	62.73	-0.55	60.86	61.85	-1.61	-0.99	0.00	0.00	1.162	24.0	0.0	
21.11.2025	78.04	58.08	19.96	63.12	63.41	-0.45	61.42	62.40	-1.59	-0.98	0.00	0.00	1.226	24.0	0.0	
22.11.2025	73.57	54.72	18.85	61.30	61.65	-0.56	59.82	60.77	-1.59	-0.96	0.00	0.00	1.127	24.0	0.0	
23.11.2025	73.61	54.76	18.85	62.90	63.24	-0.54	61.37	62.34	-1.57	-0.97	0.00	0.00	1.157	24.0	0.0	
24.11.2025	76.22	56.90	19.32	63.95	64.28	-0.51	62.30	63.30	-1.60	-1.00	0.00	0.00	1.203	24.0	0.0	
25.11.2025	73.06	55.67	17.39	65.75	66.22	-0.70	64.17	65.25	-1.66	-1.08	0.00	0.00	1.116	24.0	0.0	
26.11.2025	72.39	53.64	18.75	61.27	61.66	-0.64	59.82	60.82	-1.66	-1.00	0.00	0.00	1.121	24.0	0.0	
27.11.2025	76.29	57.35	18.94	64.48	64.87	-0.59	62.81	63.87	-1.67	-1.06	0.00	0.00	1.190	24.0	0.0	
28.11.2025	73.67	55.26	18.41	62.34	62.73	-0.63	60.82	61.83	-1.64	-1.01	0.00	0.00	1.120	24.0	0.0	
29.11.2025	71.07	53.62	17.45	62.19	62.64	-0.72	60.77	61.79	-1.66	-1.02	0.00	0.00	1.060	24.0	0.0	
30.11.2025	69.95	52.52	17.43	62.29	62.73	-0.71	60.90	61.91	-1.64	-1.01	0.00	0.00	1.061	24.0	0.0	
Средние:	72.99	54.45	18.55	---	---	-0.33	---	---	-1.63	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1097.27	1102.62	---	1069.29	1086.90	---	-17.61	---	---	19.827	419.0	301.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	14581.60	1064.25	14173.03	1049.20	13123.82	263.348	6259.0	1338.0
30.11.2025	15678.87	2166.88	15242.32	2136.10	13106.22	283.175	6678.0	1639.0
Итого:	1097.27	1102.62	1069.29	1086.90	-17.60	19.827	419.0	301.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации