Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Советской Армии ул, д. 93 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130474
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275806	КТСП-Н SN 9234г
Обратка:	ПРЭМ SN 278230	КТСП-Н SN 9234х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	65.36	37.91	27.45	29.40	29.05	1.19	28.83	28.85	-0.09	-0.03	5.00	4.00	0.791	24.0	0.0	
02.11.2025	65.91	38.10	27.81	29.99	29.62	1.25	29.40	29.41	-0.03	-0.01	5.00	4.00	0.817	24.0	0.0	
03.11.2025	68.45	37.99	30.46	29.36	28.93	1.47	28.74	28.73	0.02	0.01	5.00	4.00	0.875	24.0	0.0	
04.11.2025	73.00	39.46	33.54	30.22	29.68	1.78	29.50	29.46	0.12	0.04	5.00	4.00	0.989	24.0	0.0	
05.11.2025	69.36	42.05	27.31	38.58	38.05	1.39	37.75	37.73	0.05	0.02	5.00	4.00	1.030	24.0	0.0	
06.11.2025	64.90	38.11	26.79	31.54	31.11	1.37	30.94	30.90	0.12	0.04	5.00	4.00	0.828	24.0	0.0	
07.11.2025	65.13	39.42	25.71	34.68	34.23	1.32	34.01	33.98	0.11	0.04	5.00	4.00	0.874	24.0	0.0	
08.11.2025	67.09	42.04	25.05	39.64	39.11	1.34	38.83	38.78	0.13	0.05	5.00	4.00	0.972	24.0	0.0	
09.11.2025	65.03	37.89	27.14	29.16	28.73	1.51	28.61	28.53	0.26	0.07	5.00	4.00	0.776	24.0	0.0	
10.11.2025	65.07	37.35	27.72	29.14	28.69	1.54	28.58	28.51	0.25	0.07	5.00	4.00	0.792	24.0	0.0	
11.11.2025	65.48	36.61	28.87	27.32	26.88	1.63	26.78	26.71	0.28	0.08	5.00	4.00	0.773	24.0	0.0	
12.11.2025	68.11	37.76	30.35	28.75	28.25	1.76	28.15	28.06	0.32	0.09	5.00	4.00	0.854	24.0	0.0	
13.11.2025	68.29	38.16	30.13	29.44	28.92	1.78	28.82	28.72	0.34	0.10	5.00	4.00	0.868	24.0	0.0	
14.11.2025	66.62	37.68	28.94	29.46	28.96	1.69	28.86	28.76	0.34	0.10	5.00	4.00	0.834	24.0	0.0	
15.11.2025	66.84	40.29	26.55	35.54	34.99	1.57	34.82	34.72	0.30	0.10	5.00	4.00	0.924	24.0	0.0	
16.11.2025	66.23	38.00	28.23	29.05	28.56	1.70	28.47	28.36	0.39	0.11	5.00	4.00	0.803	24.0	0.0	
17.11.2025	71.69	40.28	31.41	32.19	31.57	1.96	31.45	31.32	0.41	0.13	5.00	4.00	0.987	24.0	0.0	
18.11.2025	67.43	38.58	28.85	30.84	30.30	1.77	30.20	30.09	0.39	0.12	5.00	4.00	0.871	24.0	0.0	
19.11.2025	66.91	40.67	26.24	36.79	36.20	1.62	36.04	35.91	0.36	0.13	5.00	4.00	0.945	24.0	0.0	
20.11.2025	67.73	38.53	29.20	30.08	29.54	1.82	29.45	29.33	0.44	0.13	5.00	4.00	0.859	24.0	0.0	
21.11.2025	71.93	39.96	31.97	31.34	30.70	2.05	30.61	30.47	0.47	0.15	5.00	4.00	0.978	24.0	0.0	
22.11.2025	68.45	38.48	29.97	29.88	29.31	1.90	29.24	29.11	0.47	0.14	5.00	4.00	0.876	24.0	0.0	
23.11.2025	68.15	38.74	29.41	30.60	30.04	1.87	29.96	29.83	0.46	0.14	5.00	4.00	0.881	24.0	0.0	
24.11.2025	69.99	39.14	30.85	31.11	30.49	1.99	30.42	30.27	0.50	0.15	5.00	4.00	0.938	24.0	0.0	
25.11.2025	68.97	40.96	28.01	35.08	34.44	1.85	34.33	34.17	0.48	0.16	5.00	4.00	0.961	24.0	0.0	
26.11.2025	66.40	37.49	28.91	29.08	28.55	1.84	28.50	28.36	0.49	0.14	5.00	4.00	0.823	24.0	0.0	
27.11.2025	70.80	40.32	30.48	32.75	32.09	2.03	32.02	31.84	0.54	0.17	5.00	4.00	0.975	24.0	0.0	
28.11.2025	68.21	38.33	29.88	29.84	29.26	1.97	29.22	29.06	0.53	0.16	5.00	4.00	0.872	24.0	0.0	
29.11.2025	65.99	37.51	28.48	29.49	28.95	1.86	28.91	28.76	0.52	0.15	5.00	4.00	0.823	24.0	0.0	
30.11.2025	64.69	37.13	27.56	29.57	29.05	1.78	29.01	28.86	0.51	0.15	5.00	4.00	0.799	24.0	0.0	
Средние:	67.61	38.83	28.78	---	---	1.69	---	---	0.32	---	5.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	939.91	924.24	---	920.44	917.56	---	2.88	---	---	26.385	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	23237.18	22814.52	22622.96	22595.41	27.55	732.115	27864.0	36.0
30.11.2025	24177.08	23738.77	23543.40	23512.97	30.43	758.500	28584.0	36.0
Итого:	939.91	924.24	920.44	917.56	2.88	26.385	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации