Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 62 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130477
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275789	КТСП-Н SN 9239г
Обратка:	ПРЭМ SN 277244	КТСП-Н SN 9239х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	69.93	40.87	29.06	24.66	24.16	2.06	24.11	23.96	0.62	0.15	0.00	0.00	0.700	24.0	0.0	
02.11.2025	70.33	41.26	29.07	25.33	24.80	2.11	24.77	24.60	0.69	0.17	0.00	0.00	0.719	24.0	0.0	
03.11.2025	73.68	41.48	32.20	24.88	24.30	2.37	24.28	24.10	0.75	0.18	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	
04.11.2025	78.18	43.02	35.16	25.41	24.73	2.69	24.72	24.51	0.87	0.21	0.00	0.00	0.869	24.0	0.0	
05.11.2025	71.97	43.88	28.09	30.50	29.84	2.21	29.79	29.56	0.78	0.23	0.00	0.00	0.835	24.0	0.0	
06.11.2025	68.55	40.40	28.15	26.01	25.45	2.19	25.46	25.25	0.83	0.21	0.00	0.00	0.715	24.0	0.0	
07.11.2025	68.32	41.49	26.83	28.20	27.59	2.19	27.61	27.36	0.88	0.24	0.00	0.00	0.740	24.0	0.0	
08.11.2025	70.23	43.91	26.32	31.54	30.83	2.28	30.83	30.54	0.96	0.29	0.00	0.00	0.811	24.0	0.0	
09.11.2025	68.94	40.10	28.84	24.48	23.89	2.44	23.95	23.70	1.04	0.25	0.00	0.00	0.690	24.0	0.0	
10.11.2025	68.78	39.73	29.05	24.67	24.07	2.46	24.14	23.89	1.05	0.25	0.00	0.00	0.700	24.0	0.0	
11.11.2025	70.01	39.25	30.76	23.42	22.82	2.59	22.90	22.66	1.07	0.24	0.00	0.00	0.703	24.0	0.0	
12.11.2025	72.72	40.55	32.17	24.49	23.83	2.73	23.91	23.64	1.10	0.26	0.00	0.00	0.768	24.0	0.0	
13.11.2025	72.37	40.70	31.67	25.06	24.39	2.72	24.47	24.19	1.14	0.28	0.00	0.00	0.774	24.0	0.0	
14.11.2025	70.66	40.01	30.65	24.42	23.78	2.63	23.87	23.60	1.13	0.27	0.00	0.00	0.731	24.0	0.0	
15.11.2025	70.63	42.43	28.20	28.97	28.25	2.52	28.31	28.00	1.12	0.32	0.00	0.00	0.797	24.0	0.0	
16.11.2025	70.71	40.23	30.48	24.60	23.96	2.67	24.05	23.77	1.16	0.28	0.00	0.00	0.732	24.0	0.0	
17.11.2025	76.88	43.16	33.72	26.89	26.10	2.97	26.18	25.86	1.22	0.32	0.00	0.00	0.882	24.0	0.0	
18.11.2025	71.31	41.14	30.17	26.03	25.34	2.67	25.43	25.14	1.17	0.30	0.00	0.00	0.766	24.0	0.0	
19.11.2025	70.56	42.89	27.67	29.89	29.13	2.56	29.21	28.87	1.17	0.34	0.00	0.00	0.807	24.0	0.0	
20.11.2025	72.41	41.12	31.29	25.45	24.75	2.80	24.85	24.54	1.24	0.31	0.00	0.00	0.777	24.0	0.0	
21.11.2025	76.90	42.80	34.10	26.28	25.49	3.06	25.59	25.26	1.29	0.33	0.00	0.00	0.872	24.0	0.0	
22.11.2025	72.46	40.84	31.62	25.27	24.56	2.82	24.67	24.36	1.25	0.31	0.00	0.00	0.779	24.0	0.0	
23.11.2025	72.24	41.16	31.08	25.87	25.15	2.81	25.26	24.94	1.25	0.31	0.00	0.00	0.784	24.0	0.0	
24.11.2025	74.96	42.05	32.91	26.25	25.48	2.97	25.59	25.26	1.28	0.33	0.00	0.00	0.841	24.0	0.0	
25.11.2025	72.34	43.09	29.25	28.75	27.97	2.74	28.07	27.72	1.25	0.35	0.00	0.00	0.820	24.0	0.0	
26.11.2025	71.13	40.08	31.05	24.74	24.06	2.80	24.18	23.87	1.27	0.30	0.00	0.00	0.750	24.0	0.0	
27.11.2025	75.16	42.87	32.29	27.19	26.39	2.95	26.50	26.16	1.30	0.34	0.00	0.00	0.855	24.0	0.0	
28.11.2025	72.54	40.88	31.66	25.28	24.56	2.86	24.68	24.36	1.28	0.31	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	
29.11.2025	69.86	39.91	29.95	25.06	24.38	2.73	24.50	24.19	1.27	0.31	0.00	0.00	0.733	24.0	0.0	
30.11.2025	68.74	39.58	29.16	25.11	24.44	2.67	24.57	24.26	1.27	0.31	0.00	0.00	0.716	24.0	0.0	
Средние:	71.78	41.36	30.42	---	---	2.61	---	---	1.09	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	784.68	764.50	---	766.41	758.12	---	8.30	---	---	23.225	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	4861.84	4721.86	4727.64	4674.70	52.93	156.828	7452.0	118.0
30.11.2025	5646.52	5486.36	5494.05	5432.82	61.23	180.053	8172.0	118.0
Итого:	784.68	764.50	766.41	758.12	8.30	23.225	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации