Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2025	66.81	43.47	66.51	41.18	23.35	2.70	2.69	61.09	61.62	0.41	1.412	1.545	-0.133	23.1	23.1
02.11.2025	67.18	43.97	66.87	42.31	23.21	2.87	2.85	67.53	67.79	0.42	1.562	1.659	-0.097	24.0	24.0
03.11.2025	67.45	44.14	67.14	42.36	23.31	3.00	2.97	70.44	70.52	0.43	1.632	1.751	-0.119	24.0	24.0
04.11.2025	71.15	43.76	70.80	44.11	27.39	2.82	2.80	66.05	66.56	0.43	1.807	1.761	0.046	24.0	24.0
05.11.2025	73.85	44.30	73.49	45.31	29.55	2.76	2.75	64.54	65.46	0.43	1.909	1.818	0.091	24.0	24.0
06.11.2025	68.72	43.97	68.41	43.03	24.74	2.85	2.84	67.07	67.45	0.44	1.648	1.695	-0.047	24.0	24.0
07.11.2025	67.63	43.54	67.33	42.01	24.09	2.79	2.78	65.67	66.10	0.44	1.574	1.659	-0.085	24.0	24.0
08.11.2025	67.77	42.75	67.45	40.79	25.02	2.50	2.48	58.75	59.07	0.45	1.462	1.566	-0.104	24.0	24.0
09.11.2025	68.06	42.83	67.74	41.72	25.22	2.64	2.63	61.96	62.54	0.45	1.553	1.610	-0.057	24.0	24.0
10.11.2025	68.31	43.83	68.00	42.50	24.49	2.94	2.93	68.97	69.66	0.43	1.680	1.763	-0.083	24.0	24.0
11.11.2025	68.97	43.73	68.65	43.32	25.24	2.80	2.80	65.85	66.58	0.44	1.656	1.666	-0.010	24.0	24.0
12.11.2025	70.40	44.08	70.06	43.96	26.32	2.88	2.87	67.69	68.29	0.44	1.775	1.770	0.005	24.0	24.0
13.11.2025	72.44	44.24	72.07	45.12	28.20	2.87	2.83	67.17	67.38	0.44	1.895	1.809	0.086	24.0	24.0
14.11.2025	71.94	44.20	71.61	44.90	27.74	2.85	2.84	66.91	67.55	0.44	1.856	1.786	0.070	24.0	24.0
15.11.2025	68.91	43.69	68.60	42.69	25.22	2.76	2.76	64.76	65.60	0.44	1.627	1.673	-0.046	24.0	24.0
16.11.2025	68.30	43.27	67.99	41.37	25.04	2.78	2.78	65.33	66.03	0.44	1.617	1.737	-0.120	24.0	24.0
17.11.2025	69.92	43.51	69.59	43.03	26.41	2.82	2.80	66.14	66.56	0.43	1.743	1.759	-0.016	24.0	24.0
18.11.2025	74.24	44.41	73.89	45.54	29.83	2.70	2.71	63.29	64.36	0.42	1.889	1.793	0.096	24.0	24.0
19.11.2025	69.12	43.50	68.81	42.88	25.62	2.77	2.77	65.10	65.86	0.42	1.662	1.686	-0.024	24.0	24.0
20.11.2025	68.50	42.87	68.17	41.03	25.63	2.62	2.61	61.63	62.02	0.44	1.561	1.668	-0.107	24.0	24.0
21.11.2025	71.98	43.73	71.63	44.36	28.25	2.81	2.80	65.97	66.55	0.43	1.864	1.798	0.067	24.0	24.0
22.11.2025	74.69	44.59	74.32	45.67	30.09	2.73	2.74	63.96	65.14	0.44	1.926	1.831	0.094	24.0	24.0
23.11.2025	70.86	43.95	70.54	43.93	26.91	2.82	2.82	66.11	67.09	0.43	1.774	1.756	0.018	24.0	24.0
24.11.2025	71.26	43.68	70.92	43.98	27.58	2.87	2.85	67.32	67.75	0.44	1.853	1.816	0.038	24.0	24.0
25.11.2025	73.87	44.19	73.51	45.28	29.68	2.76	2.75	64.63	65.38	0.44	1.920	1.823	0.097	24.0	24.0
26.11.2025	69.55	43.47	69.23	43.04	26.08	2.77	2.76	65.12	65.69	0.43	1.692	1.702	-0.011	24.0	24.0
27.11.2025	70.93	43.35	70.58	43.57	27.58	2.84	2.80	66.56	66.56	0.43	1.836	1.797	0.038	24.0	24.0
28.11.2025	73.11	43.70	72.74	44.71	29.42	2.75	2.71	64.38	64.54	0.44	1.892	1.801	0.091	24.0	24.0
29.11.2025	73.35	43.34	72.99	44.53	30.01	2.67	2.67	62.54	63.56	0.45	1.875	1.776	0.099	24.0	24.0
30.11.2025	70.92	43.34	70.60	43.89	27.58	2.84	2.83	66.72	67.34	0.44	1.833	1.777	0.056	24.0	24.0
Средние:	70.34	43.71	70.01	43.40	26.63	2.79	2.77	---	---	0.44	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1959.22	1976.61	---	51.986	52.052	-0.066	719.1	719.1

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	155114.15	179606.81	5099.826	4013.960	1085.866	73262.5	76542.0
30.11.2025	157073.38	181583.41	5151.812	4066.012	1085.799	73958.9	77261.1
Итого:	1959.22	1976.60	51.985	52.052	-0.066	696.4	719.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации